

附件1:

## 2017年云南省建筑用玻璃产品质量监

序号	受检企业名称	企业所在地	受检产品	产品商标	规格/型号 (mm)	产品等级	是否获证
1	云南明泰玻璃股份有限公司	昆明	建筑钢化玻璃	图形	5mm 无色	合格品	是
		昆明	建筑安全中空玻璃	图形	5mm无色+9A+5mm水晶	合格品	是
2	昆明世之光玻璃有限公司	昆明	建筑钢化玻璃	图形	5mm 无色	合格品	是
3	云南恒业玻璃技术有限公司	昆明	建筑钢化玻璃	——	5mm 无色	合格品	是
4	昆明飞天玻璃加工有限责任公司	昆明	建筑钢化玻璃	——	5mm 无色	合格品	是
5	昆明星之航玻璃有限公司	昆明	建筑钢化玻璃	——	5mm 无色	合格品	是
6	昆明磊洲商贸有限公司	昆明	建筑钢化玻璃	——	5mm 无色	合格品	是
7	昆明川朋钢化玻璃有限公司	昆明	建筑钢化玻璃	——	5mm 无色	合格品	是
8	云南胡周商贸有限公司	昆明	建筑钢化玻璃	——	5mm 无色	合格品	是
9	昆明瀚凯玻璃有限公司五华分公司	昆明	建筑钢化玻璃	——	5mm 无色	合格品	是
10	昆明育德玻璃有限公司	昆明	建筑钢化玻璃	——	5mm 无色	合格品	是
11	云南联展玻璃有限公司	昆明	建筑钢化玻璃	——	5mm 无色	合格品	是
		昆明	建筑钢化夹层玻璃	图形	(5+0.76PVB+5) mm 无色	I-1类	是
12	昆明市西山区鼎峰玻璃经营部	昆明	建筑安全中空玻璃	图形	(5+6A+5) mm 无色	合格品	是
13	昆明耀邦工贸有限公司	昆明	建筑钢化玻璃	——	6mm 无色	合格品	是
14	昆明市西山区亿彬玻璃钢化厂	昆明	建筑钢化玻璃	——	4.7mm 无色	合格品	是
15	云南正泰玻璃有限公司	昆明	建筑钢化玻璃	——	5mm 无色	合格品	是
16	昆明易兴泰玻璃有限公司	昆明	建筑钢化玻璃	——	5mm 无色	合格品	是
17	昆明明跃吉玻璃有限公司	昆明	建筑钢化玻璃	——	5mm 无色	合格品	是
18	昆明满高玻璃销售有限公司	昆明	建筑钢化玻璃	——	5mm 无色	合格品	是

19	云南习兴玻璃有限公司	昆明	建筑钢化玻璃	---	5mm 无色	合格品	是
20	昆明瀚凯玻璃有限公司	昆明	建筑钢化玻璃	---	5mm 无色	合格品	是
21	昆明特奥星工贸有限公司	昆明	建筑钢化玻璃	---	5mm 无色	合格品	是
22	昆明岑策钢化玻璃有限公司	昆明	建筑钢化玻璃	---	5mm 无色	合格品	是
23	昆明昌迪安全玻璃有限公司	昆明	建筑钢化玻璃	---	5mm 无色	合格品	是
24	昆明耀美德玻璃有限公司	昆明	建筑钢化玻璃	---	5mm 无色	合格品	是
25	云南呈达企业集团有限公司	昆明	建筑钢化玻璃	---	6mm 无色	合格品	是
26	云南昌安玻璃制品有限公司	昆明	建筑钢化玻璃	---	4.7mm 无色	合格品	是
27	云南滇玻玻璃有限公司	昆明	建筑钢化玻璃	---	4.7mm 无色	合格品	是
28	云南滇凯节能科技有限公司	昆明	建筑钢化玻璃	---	5mm 无色	合格品	是
29	云南美亮玻璃科技有限公司	滇中新区	建筑钢化玻璃	---	5mm 无色	合格品	是
30	云南金钢玻璃有限公司	滇中新区	建筑钢化玻璃	---	5mm 无色	合格品	是
31	昆明赣朋玻璃科技有限公司	昆明	建筑钢化玻璃	---	4.7mm 无色	合格品	是
32	昆明昊翰玻璃制品有限公司	昆明	建筑钢化玻璃	---	5mm 无色	合格品	是
33	云南万事达钢化玻璃有限公司	昆明	建筑钢化玻璃	---	4.7mm 无色	合格品	是
34	云南宏炬玻璃制品有限公司	昆明	建筑钢化玻璃	---	4.7mm 无色	合格品	是
35	昆明空港经济区新意玻璃厂	滇中新区	建筑钢化玻璃	---	4.7mm 无色	合格品	是
36	昆明瑞丰玻璃有限公司	滇中新区	建筑钢化玻璃	---	3.5mm 无色	合格品	是
37	昆明赣玻玻璃有限公司	昆明	建筑钢化玻璃	---	4.7mm 无色	合格品	是
38	云南阳光利生玻璃科技有限公司	昆明	建筑钢化玻璃	---	5mm 无色	合格品	是
39	昆明经开区阿拉广源钢化玻璃厂	昆明	建筑钢化玻璃		5mm 无色	合格品	是
40	玉溪市浩盛玻璃科技有限公司	玉溪	建筑钢化玻璃	---	5mm 无色	合格品	是
41	云南玉溪荣盛玻璃工艺装饰有限公司	玉溪	建筑钢化玻璃	---	5mm 无色	合格品	是

42	玉溪市红塔区益明玻璃加工厂	玉溪	建筑钢化夹层玻璃	---	(5+0.76EVA+5)mm无色	II-1类	是
43	玉溪市荣欣钢化玻璃有限公司	玉溪	建筑钢化玻璃	---	5mm 无色	合格品	是
44	云南易门永兴玻璃制品有限公司	玉溪	平板玻璃	---	3.5mm无色	合格品	是
45	云南亿能玻璃技术有限公司	昆明	建筑钢化玻璃	---	5mm 无色	合格品	是
46	云南亿能玻璃技术有限公司	昆明	建筑钢化夹层玻璃	---	(6+1.14PVB+6)mm无色	II-1类	是
47	云南砚池工贸有限责任公司	昭通	建筑钢化玻璃	---	5mm 无色	合格品	是
48	镇雄东玻玻璃有限公司	昭通	建筑钢化玻璃	---	4mm 无色	合格品	是
49	昭通滇峰钢化玻璃有限公司	昭通	建筑钢化玻璃	---	4.7mm 无色	合格品	是
50	西双版纳荣盛工贸有限公司	西双版纳州	建筑钢化玻璃	---	4.7mm 无色	合格品	是
51	西双版纳盛迪钢化玻璃有限公司	西双版纳州	建筑钢化玻璃	---	4.7mm 无色	合格品	是
52	普洱活跃钢化玻璃有限公司	普洱	建筑钢化玻璃	---	5mm 无色	合格品	是
53	建水县华腾钢化玻璃有限公司	红河	建筑钢化玻璃	众华腾	5mm 无色	合格品	是
54	红河州伟新玻璃技术有限公司	红河	建筑钢化玻璃	---	5mm 无色	合格品	是
55	云南云宏玻璃制造有限公司	红河	建筑钢化玻璃	---	5mm 无色	合格品	是
56	云南格莱斯钢化玻璃有限公司	文山	建筑钢化玻璃	---	5mm 无色	合格品	是
57	文山勤发钢化玻璃有限公司	文山	建筑钢化玻璃	---	5mm 无色	合格品	是
58	文山南光钢化玻璃有限公司	文山	建筑钢化玻璃	---	5mm 无色	合格品	是
59	砚山县文玻钢化玻璃有限公司	文山	建筑钢化玻璃	---	5mm 无色	合格品	是
60	砚山县渝砚钢化玻璃加工厂	文山	建筑钢化玻璃	---	5mm 无色	合格品	是
61	师宗明中钢化玻璃有限公司	曲靖	建筑钢化玻璃	---	5mm 无色	合格品	是
62	云南云腾建材有限公司	曲靖	平板玻璃	---	3.5mm无色	一等品	是
63	曲靖瑞宸工贸有限公司	曲靖	建筑钢化玻璃		5mm 无色	合格品	是

64	云南天成钢化玻璃有限公司	曲靖	建筑钢化玻璃	---	5mm 无色	合格品	是
65	曲靖格瑞工贸有限公司	曲靖	建筑钢化玻璃	---	5mm 无色	合格品	是
66	云南雄鹰安全玻璃有限公司	曲靖	建筑钢化玻璃	---	5mm 无色	合格品	是
67	曲靖市辉煌钢化玻璃有限公司	曲靖	建筑钢化玻璃	---	5mm 无色	合格品	是
68	宣威市晶盛钢化玻璃有限公司	曲靖	建筑钢化玻璃	---	5mm 无色	合格品	是
69	会泽县驰鑫工贸有限公司	曲靖	建筑钢化玻璃	---	5mm 无色	合格品	是
70	曲靖市奋强钢化玻璃有限公司	曲靖	建筑钢化玻璃	---	5mm 无色	合格品	是
71	昆明金亿达钢化玻璃加工有限公司	滇中新区	建筑钢化玻璃	---	5mm 无色	合格品	是
72	楚雄齐兴工贸有限公司	楚雄	建筑钢化玻璃		5mm 无色	合格品	是
73	楚雄市毓昌工贸有限公司	楚雄	建筑钢化玻璃	---	5mm 无色	合格品	是
74	楚雄鹏达工贸有限责任公司	楚雄	建筑钢化玻璃	---	5mm 无色	合格品	是
75	耿马孟定亿鑫钢化玻璃厂	临沧	建筑钢化玻璃	---	4.7mm 无色	合格品	是
76	隆阳区浩天玻璃制品厂	保山	建筑钢化玻璃	---	5mm 无色	合格品	是
77	保山旭升商贸有限公司	保山	建筑钢化玻璃	---	5mm 无色	合格品	是
78	大理豪美玻璃有限公司	大理	建筑钢化玻璃	---	5mm 无色	合格品	是
79	大理市盈丰装饰材料行	大理	建筑钢化玻璃	---	5mm 无色	合格品	是
80	大理奥成玻璃工贸有限公司	大理	建筑钢化玻璃	---	5mm 无色	合格品	是
81	大理华泰玻璃有限公司	大理	建筑钢化玻璃	---	5mm 无色	合格品	是
82	大理市伟岸玻璃有限公司	大理	建筑钢化玻璃	---	5mm 无色	合格品	是
83	香格里拉市楷邦玻璃有限公司	香格里拉市	建筑钢化玻璃	---	4.7mm 无色	合格品	是
84	古城区丽达钢化玻璃制品加工厂	丽江	建筑钢化玻璃	---	5mm 无色	合格品	是
85	丽江市古城区宏业玻璃制品厂	丽江	建筑钢化玻璃	---	5mm 无色	合格品	是
86	瑞丽市方向玻璃销售有限责任公司	德宏	建筑钢化玻璃	---	5mm 无色	合格品	是

87	德宏民盛钢化玻璃工贸有限公司	德宏	建筑钢化玻璃	砵牌/图形	5mm 无色	合格品	是
88	腾冲市腾玻钢化玻璃有限公司	保山	建筑钢化玻璃	---	5mm 无色	合格品	是
89	腾冲恒瑞玻璃制品有限责任公司	保山	建筑钢化玻璃	---	5mm 无色	合格品	是
90	临沧致远玻璃经贸有限责任公司	临沧	建筑钢化玻璃	---	5mm 无色	合格品	是
91	祥云县勤俭玻璃商贸有限公司	大理	建筑钢化玻璃	---	4.7mm 无色	合格品	是
92	云南彬港玻璃有限公司	昆明	建筑钢化玻璃	---	6mm 无色	合格品	是
93	昆明市盘龙区鸿远钢化玻璃厂	昆明	建筑钢化玻璃	---	4.7mm 无色	合格品	是
94	云南旭鄂商贸有限公司	昆明	建筑钢化玻璃	---	4.7mm 无色	合格品	是
95	昆明满高玻璃销售有限公司第一分公司	滇中新区	建筑钢化玻璃	---	4mm 无色	合格品	是
96	云南亚昌玻璃有限公司	滇中新区	建筑钢化玻璃	---	5mm 无色	合格品	是
97	昆明明扬玻璃有限公司	昆明	平板玻璃	---	2.3mm 无色	合格品	是

## 督查检查结果

生产日期/批号	抽查结果	不合格项目名称
2017年4月6日 /17040024. 1. 002	合格	
2017年4月6日 /17030799. 2. 003	合格	
2017年4月1日 /0216-P1-1	合格	
2017年4月2日 /D170326010. 01	合格	
2017年3月23日/3- P1064	合格	
2017年3月25日 /P03-355	合格	
2017年4月3日 /1704-094	合格	
2017年3月22日 /D1703545	合格	
2017年4月5日/4- 05-235	整改复 查合格	
2017年3月31日/3- 0897	合格	
2017年4月5日/4- 5-32	合格	
2017年2月14日 /2017-02-Z14	合格	
2017年4月3日 /2017-04-J4	合格	
2017年4月11日 /201704No. 4	合格	
2017年4月5日 /017-04-05-P18	合格	
2017年4月12日 /17-04-P250	合格	
2017年4月7日 /P17040711	合格	
2017年4月/4-P223	合格	
2017年4月8日 /MJ4-470#	合格	
2017年4月/3-28- P1309	合格	

2017年4月/4-2-P75	合格	
2017年4月/040467	合格	
2017年3月22日/17-03-P 565-2	合格	
2017年3月9日/2017-3-P510	合格	
2017年3月15日/C170315-1615	合格	
2017年4月3日/03-31-1114	合格	
2017年3月5日/J170395	合格	
2017年4月15日/D170415083	合格	
2017年4月/D170418054	合格	
2017年3月29日/W17030063	合格	
2017年4月9日/4-P32	合格	
2017年4月16日/中空4-131	合格	
2017年4月11日/0411-591	合格	
2016年4月17日/16-04-P585-1	合格	
2017年4月20日/D170420030	合格	
2017年4月22日/20170422-1181#	合格	
2017年4月24日/636圣洛朗	合格	
2017年4月24日/卓新	合格	
2017年4月18日/20170418-1500	合格	
2017年3月21日/D1703361	不合格	碎片状态项目
2017年4月24日/单号046	不合格	碎片状态项目、厚度及其允许偏差、 标识
2017年4月29日/201704-P551	合格	
2017年4月/D70415071	合格	

2017年3月/1703-ym036	合格	
2017年5月3日/17-04-27 P194	不合格	碎片状态项目、厚度及其允许偏差、边长允许偏差
2017年4月24日一线一班	不合格	外观质量-光学变形
2017年4月26日/4-26-P68	合格	
2017年4月13日/4-13-PJ38	合格	
2017年4月26日/2017-4-26-39	合格	
2017年4月28日/SC170428002	不合格	碎片状态项目、厚度及其允许偏差、边长允许偏差
2017年4月23日/DF17042326	整改复查合格	
2017年5月13日/5.13-296	合格	
2017年5月15日/A05-12-16-01	合格	
2017年5月3日/2017.05.03-3571	合格	
2017年5月8日/5-8-H13	合格	
2017年5月10日/170518-695A	合格	
2017年5月4日/2017-5-P171	合格	
2017年5月2日/050209	合格	
2017年5月8日/A70508001P1	合格	
2017年5月16日/0512-23-1	合格	
2017年5月17日/051702	合格	
2017年5月4日/20170504-8	合格	
2017年5月11日/5P100	合格	
2017年5月4日/二班	合格	
2017年5月28日/XS170528011	合格	

2017年5月27日 /D170527014-02	合格	
2017年5月28日 /17052804	合格	
2017年4月16日/4- 16-998#	合格	
2017年5月31日 /HH20170531046	合格	
2017年5月29日 /JS-2837	合格	
2017年4月26日 /P288	不合格	碎片状态项目、厚度及其允许偏差、边长允许偏差
2017年5月25日 /№: BC-1751280-	不合格	碎片状态项目、厚度及其允许偏差
2017年5月9日 /050267-2	合格	
2017年5月29日/5- 29-3	合格	
2017年6月6日/17- 6-P6-13	合格	
2017年5月01日 /17-05-019 (一)	合格	
2017年5月18日 /XD17060802	合格	
2017年5月12日 /1705-12-93	合格	
2017年5月18日 /D20170518011、	合格	
2017年6月07日 /0607-653	合格	
2017年6月4日 /2017-6-P67	合格	
2017年6月1日 /№: 2017060460	合格	
2017年5月20日 /0520-P440	合格	
2017年5月3日 /D17053111	整改复查合格	
2017年6月12日 /D1706118	合格	
2017年5月25日 /P0525-1461	合格	
2017年6月12日 /G170612-315	合格	
2017年6月14日 /G17-06-14-01MS	合格	

2017年5月19日 /D1705482	合格	
2017年6月2日 /060211	合格	
2017年6月12日 /20170618.9	不合格	标识
2017年6月6日/06- P168	不合格	厚度及其允许偏差
2017年6月20日 /D170620002.01	合格	
2017年6月5日6-5- P131	合格	
2017年6月22日/一 一四四	合格	
2017年6月21日/6- 21-P381-1	合格	
2017年6月24日/6- 24-P2791	合格	
2017年6月20日/6- P158	合格	
2017年6月24日甲 班	合格	