

2017年流通领域建筑装饰材料商品质量抽查检验结果汇总表（不合格商品）

序号	样品名称	被抽查检验经营者	标称商标	标称生产者名称	规格型号	生产日期或批号	综合判定	主要不合格项目	是否复检
1	PVC	安丘市秀梅管件门市	辰通	临沂辰通塑胶厂	dn32×1.6Mpa	2016.12.14	不合格	密度	
2	PVC	安丘市秀梅管件门市	辰通	临沂辰通塑胶厂	25mm×2.0mm	2016.9.20	不合格	密度、液压试验不合格	