

## 附件1

**2018年新型墙体材料产品质量专项检查企业生产现场  
抽检结果明细表**

地区	序号	生产单位	产品名称	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
贵阳市	1	贵州钰丰达建材有限公司	轻集料混凝土小型空心砌块	不合格	强度平均值: 3.0MPa	强度平均值 $\geq$ 3.5MPa
	2	贵阳宏基建材有限公司	混凝土实心砖	合格	/	/
	3	贵阳市金阳新区鑫石砖厂	混凝土实心砖	合格	/	/
	4	贵阳森阳新型建材有限公司	建筑隔墙用保温条板	合格	/	/
	5	贵州川东新型建材有限公司	建筑隔墙用保温条板	合格	/	/
	6	白云区振兴建筑材料厂	混凝土实心砖	合格	/	/
	7	白云区振兴建筑材料厂	轻集料混凝土小型空心砌块	合格	/	/
	8	贵阳白云大仡制砖厂	轻集料混凝土小型空心砌块	合格	/	/
	9	贵阳白云迎瑞新型建筑材料厂	轻集料混凝土小型空心砌块	合格	/	/
	10	贵阳白云迎瑞新型建筑材料厂	混凝土实心砖	合格	/	/
	11	贵州源隆新型环保墙体建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	合格	/	/
	12	贵州源隆新型环保墙体建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块(砂加气)	合格	/	/
	13	贵州泰达隆新型环保建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	合格	/	/
	14	贵州达兴宏建材有限公司	蒸压加气混凝土板	合格	/	/
	15	贵州达兴宏建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	合格	/	/
	16	贵州博典晨熙新型建材有限公司	轻集料混凝土复合保温砌块	不合格	强度平均值: 3.0MPa 强度最小值: 2.4MPa	强度平均值 $\geq$ 3.5MPa 强度最小值 $\geq$ 2.8MPa
	17	贵阳和信轻质砖有限公司	轻质建筑碎料小型空心砌块	合格	/	/
	18	贵阳市南明区筑利福建材厂	轻质建筑碎料小型空心砌块	合格	/	/
	19	贵阳小山建材有限公司	轻质建筑碎料小型空心砌块	合格	/	/
	20	贵阳云岩智发水泥标砖厂	轻质建筑碎料小型空心砌块	合格	/	/
	21	贵州好百年住宅工业有限公司	灰渣混凝土空心隔墙板	合格	/	/
	22	贵州华帅新型环保建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	合格	/	/
	23	贵州源德建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	不合格	干密度: 647kg/m <sup>3</sup>	干密度 $\leq$ 625kg/m <sup>3</sup>
	24	贵州榕森环保墙体建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	不合格	强度平均值: 3.0MPa 强度最小值: 2.7MPa	强度平均值 $\geq$ 3.5MPa 强度最小值 $\geq$ 2.8MPa
	25	清镇市恒基建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	不合格	干密度: 646kg/m <sup>3</sup>	干密度 $\leq$ 625kg/m <sup>3</sup>
	26	清镇顺发新型环保节能建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	合格	/	/

	27	清镇市磊宏新型环保砖厂	轻质建筑碎料小型空心砌块	合格	/	/
	28	贵州好元新型建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	合格	/	/
	29	贵州政荣青龙建材有限公司	轻集料混凝土复合保温砌块	合格	/	/
	30	贵州开磷磷石膏综合利用有限公司	蒸压加气混凝土砌块	合格	/	/
	31	贵州开磷磷石膏综合利用有限公司	石膏砌块	合格	/	/
	32	贵州枫源建材科技开发有限公司	石膏砌块	合格	/	/
	33	贵州修文兴达有限责任公司	烧结多孔砖	合格	/	/
	34	贵阳市隆源环保建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	合格	/	/
	35	修文县龙场镇安友水泥砖厂	轻集料混凝土小型空心砌块	合格	/	/
	36	贵阳市兴权环保建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	合格	/	/
遵义市	37	遵义市大鼎正新型环保建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	合格	/	/
	38	遵义奥克明丰环保建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	合格	/	/
	39	遵义县翔辉环保产业有限责任公司	蒸压加气混凝土砌块	合格	/	/
	40	贵州省遵义市百沃环保建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	合格	/	/
	41	遵义景程环保材料有限公司	蒸压加气混凝土砌块	合格	/	/
	42	遵义市旭辉新型节能建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	合格	/	/
	43	贵州鑫源道建材科技有限公司	建筑复合保温墙板	合格	/	/
	44	遵义富昆新型建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	合格	/	/
	45	红花岗区海龙镇启才砖厂	轻集料混凝土小型空心砌块	合格	/	/
	46	汇川区亿华页岩砖厂	烧结空心砖	不合格	抗压强度平均值: 2.0MPa; 抗压强度标准值: 1.3MPa	抗压强度平均值≥ 3.5MPa; 抗压强度标准值≥ 2.5MPa
	47	贵州埃克森环保建材有限公司	建筑隔墙用保温条板	合格	/	/
	48	遵义恒瑞德科技有限公司	灰渣混凝土空心隔墙板	合格	/	/
	49	遵义市盛鑫实业有限公司	蒸压加气混凝土砌块	合格	/	/
	50	遵义市强顺建材有限公司	轻质建筑碎料小型空心砌块	合格	/	/
	51	遵义汉丰装饰材料有限公司	石膏砌块	合格	/	/
	52	遵义永诚环保建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	不合格	干密度: 653kg/m³	干密度≤625kg/m³
	53	遵义县中立坚加气混凝土有限公司	蒸压加气混凝土砌块	合格	/	/
	54	赤水市瑞泰建材有限公司	烧结空心砖	合格	/	/
	55	赤水市华盛环保建材有限责任公司	烧结空心砖	合格	/	/
	56	赤水市鸿源墙体材料有限公司	烧结空心砖	合格	/	/
	57	赤水市佳和建材有限公司	烧结空心砖	合格	/	/

58	凤冈县恒兴新型建材有限责任公司	蒸压加气混凝土砌块	不合格	干密度: 640kg/m³	干密度≤625kg/m³
59	凤冈呈祥新型墙体材料有限公司	烧结多孔砖	合格	/	/
60	遵义天懿新型建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	合格	/	/
61	湄潭县强力建材有限公司	烧结空心砖	合格	/	/
62	湄潭县华兴新型建材厂	轻质建筑碎料小型空心砌块	合格	/	/
63	遵义宏达新型建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	合格	/	/
64	绥阳县闽辉页岩砖厂	烧结空心砖	合格	/	/
65	贵州省委山关建筑材料有限责任公司	蒸压加气混凝土砌块	合格	/	/
66	桐梓县日月星辰建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	不合格	强度平均值: 4.7MPa; 抗冻性(冻后强度): 3.8MPa	强度平均值≥ 5.0MPa; 抗冻性(冻后强度)≥4.0MPa
67	桐梓县瑞祥建材厂	烧结空心砖	合格	/	/
68	桐梓县大关建材有限责任公司	烧结空心砖	合格	/	/
69	务川自治县升发节能建材有限公司	混凝土实心砖	合格	/	/
70	务川自治县鸿福砖厂	轻质建筑碎料小型空心砌块	合格	/	/
71	贵州鼎信新型建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	合格	/	/
72	贵州省习水县金海蕴新型环保建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	合格	/	/
73	习水县羊九建材厂	烧结空心砖	合格	/	/
74	习水县大成墙材有限公司	烧结多孔砖	不合格	密度等级: 1570kg/m³	密度等级≥ 1200kg/m³ 且 ≤ 1300kg/m³
75	余庆县君余新型建材有限责任公司	蒸压加气混凝土砌块	合格	/	/
76	六枝特区宏贸建材有限责任公司	混凝土实心砖	合格	/	/
77	六枝特区宏贸建材有限责任公司	轻集料混凝土小型空心砌块	合格	/	/
78	六枝特区伟强建材砖厂	混凝土实心砖	合格	/	/
79	六枝特区广夏建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	不合格	强度平均值: 3.3MPa 干密度: 660kg/m³	强度平均值≥ 3.5MPa 干密度≤625kg/m³
80	六枝特区河湾村和兴标砖厂	混凝土实心砖	合格	/	/
81	六枝特区任进轻质建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	合格	/	/
82	六枝特区任进轻质建材有限公司	蒸压粉煤灰砖	合格	/	/
83	盘州盘江煤电建设工程有限公司	建筑隔墙用轻质条板	合格	/	/
84	盘州盘江煤电建设工程有限公司	粉煤灰混凝土小型空心砌块	合格	/	/
85	盘州盘江煤电建设工程有限公司	混凝土实心砖	合格	/	/
86	盘县金立新型环保建材有限责任公司	混凝土实心砖	合格	/	/
87	盘县天利建材有限责任公司	混凝土实心砖	合格	/	/

六盘水市	88	盘县华旺新型墙材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	合格	/	/
	89	盘县市生泰新型建材有限公司	轻集料混凝土小型空心砌块	合格	/	/
	90	盘县市生泰新型建材有限公司	混凝土实心砖	合格	/	/
	91	贵州黔桂三合建材有限公司	蒸压粉煤灰砖	合格	/	/
	92	贵州黔桂三合建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	合格	/	/
	93	水城县欣利建材厂	粉煤灰混凝土小型空心砌块	合格	/	/
	94	水城县欣利建材厂	混凝土实心砖	合格	/	/
	95	贵州达能欧姆新型节能建材有限公司	钢丝网架水泥聚苯乙烯夹芯板	合格	/	/
	96	贵州吉瑞源实业有限公司	蒸压加气混凝土砌块	合格	/	/
	97	六盘水四维三友工贸有限公司砖厂	混凝土实心砖	合格	/	/
	98	六盘水市钟山区安达商贸有限公司	轻集料混凝土小型空心砌块	合格	/	/
	99	六盘水市钟山区安达商贸有限公司	混凝土实心砖	合格	/	/
	100	六盘水福辉工贸有限公司	混凝土实心砖	合格	/	/
	101	六盘水福辉工贸有限公司	轻集料混凝土小型空心砌块	合格	/	/
	102	六盘水市建筑安装工程总公司预制构件厂	混凝土实心砖	合格	/	/
	103	六盘水市钟山区建通制砖有限公司	轻集料混凝土小型空心砌块	合格	/	/
	104	六盘水市钟山区建通制砖有限公司	混凝土实心砖	合格	/	/
	105	六盘水市钟山区国恒砖厂	轻集料混凝土小型空心砌块	合格	/	/
	106	六盘水市钟山区国恒砖厂	混凝土实心砖	合格	/	/
	107	六盘水川宏建材有限责任公司	轻集料混凝土小型空心砌块	合格	/	/
	108	六盘水川宏建材有限责任公司	混凝土实心砖	合格	/	/
	109	六盘水建华建材有限公司	混凝土实心砖	合格	/	/
	110	六盘水市钟山区龙兴工贸有限公司	混凝土实心砖	合格	/	/
	111	六盘水市钟山区玉都建材有限公司	混凝土实心砖	不合格	强度平均值:11.0MPa 单块最小值: 8.7MPa	强度平均值 $\geq$ 15MPa 单块最小值 $\geq$ 12MPa
	112	六盘水市钟山区玉都建材有限公司	轻集料混凝土小型空心砌块	合格	/	/
	113	六盘水市钟山区永益建材厂	混凝土实心砖	合格	/	/
	114	六盘水市钟山区永益建材厂	轻集料混凝土小型空心砌块	合格	/	/
	115	六盘水宏厦制砖有限公司	混凝土实心砖	合格	/	/
	116	六盘水宏厦制砖有限公司	轻集料混凝土小型空心砌块	合格	/	/
	117	六盘水市钟山区明湖彩瓦厂	混凝土实心砖	合格	/	/
	118	六盘水钟山区民富砖厂	混凝土实心砖	合格	/	/
	119	贵州珉汇循环经济股份有限公司	混凝土实心砖	合格	/	/
	120	贵州珉汇循环经济股份有限公司	轻质建筑碎料小型空心砌块	合格	/	/

	121	贵州珉汇循环经济股份有限公司	灰渣混凝土空心隔墙板	合格	/	/
	122	贵州瑞泰实业有限公司	蒸压加气混凝土砌块	合格	/	/
	123	贵州瑞泰实业有限公司	建筑隔墙用保温条板	合格	/	/
	124	贵州聚源新型环保建材有限公司	普通石膏砌块	合格	/	/
安顺市	125	贵州安顺家喻新型材料股份有限公司	蒸压加气混凝土板	合格	/	/
	126	贵州安顺家喻新型材料股份有限公司	蒸压加气混凝土砌块	合格	/	/
	127	安顺市诚信新型建材有限公司	烧结多孔砖	合格	/	/
	128	安顺泰源再生资源有限公司	混凝土实心砖	合格	/	/
	129	贵州兴贵恒远新型建材有限公司	混凝土实心砖	合格	/	/
	130	贵州兴贵恒远新型建材有限公司	轻质建筑碎料小型空心砌块	合格	/	/
	131	安顺鸿运新型建材有限公司	蒸压粉煤灰砖	合格	/	/
	132	安顺市平坝区新兴页岩机砖厂	混凝土实心砖	合格	/	/
	133	安顺市平坝区新兴页岩机砖厂	轻集料混凝土小型空心砌块	合格	/	/
	134	关岭布依族苗族自治县断桥红砖厂	烧结多孔砖	合格	/	/
	135	贵州省恒威新型建材有限责任公司	蒸压加气混凝土砌块	合格	/	/
	136	安顺云鑫建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	合格	/	/
	137	贵州金宇新型环保建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	合格	/	/
	138	贵州普惠建材有限责任公司	蒸压加气混凝土砌块	不合格	干密度：648kg/m <sup>3</sup>	干密度≤625kg/m <sup>3</sup>
	139	普定富民新型建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	不合格	干密度：653kg/m <sup>3</sup>	干密度≤625kg/m <sup>3</sup>
	140	贵州胜焱新型建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	合格	/	/
	141	普定县鑫鑫隆新型环保建材有限公司	混凝土实心砖	合格	/	/
	142	普定县百安新型环保建筑材料有限责任公司	混凝土实心砖	合格	/	/
	143	普定县百安新型环保建筑材料有限责任公司	轻集料混凝土小型空心砌块	合格	/	/
	144	贵州红星发展股份有限公司	新型环保钕渣标准砖	合格	/	/
	145	贵州红星发展股份有限公司	新型环保钕渣砖小型空心砌块	合格	/	/
	146	紫云自治县百安新型环保建筑材料有限公司	轻集料混凝土小型空心砌块	合格	/	/
	147	毕节市璧阳节能建材厂	蒸压加气混凝土砌块	合格	/	/
	148	毕节远大新型环保建材有限责任公司	蒸压加气混凝土砌块	合格	/	/
	149	贵州毕节泽源新型建材开发有限公司	蒸压加气混凝土砌块	不合格	干密度：686kg/m <sup>3</sup>	干密度≤625kg/m <sup>3</sup>
	150	毕节市万晟新型材料有限公司	WS陶粒多孔砖	合格	/	/
	151	毕节市石龙免烧砖厂	混凝土实心砖	合格	/	/

毕节市	152	七星关区黔越免烧砖厂	混凝土实心砖	不合格	强度平均值:11.4MPa 单块最小值: 9.4MPa	强度平均值 $\geq$ 15MPa 单块最小值 $\geq$ 12MPa
	153	毕节市瑞庆新型墙体材料有限公司	建筑隔墙用保温条板	合格	/	/
	154	毕节市长泰源节能建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	合格	/	/
	155	毕节市聚鑫节能建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	合格	/	/
	156	毕节市德鑫建材开发有限责任公司	蒸压加气混凝土砌块	合格	/	/
	157	贵州黔西贵黔新型建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	不合格	干密度: 672kg/m <sup>3</sup>	干密度 $\leq$ 625kg/m <sup>3</sup>
	158	黔西兴黔建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	合格	/	/
	159	黔西兴黔建材有限公司	混凝土实心砖	不合格	强度平均值:13.7MPa 单块最小值: 11.3MPa	强度平均值 $\geq$ 15MPa 单块最小值 $\geq$ 12MPa
	160	贵州绿环建材有限公司	混凝土实心砖	不合格	强度平均值:11.2MPa 单块最小值: 10.1MPa	强度平均值 $\geq$ 15MPa 单块最小值 $\geq$ 12MPa
	161	贵州绿环建材有限公司	轻集料混凝土小型空心砌块	合格	/	/
	162	黔西宏达砖厂	轻集料混凝土小型空心砌块	合格	/	/
	163	贵州省永泰隆新型墙板有限公司	灰渣混凝土空心隔墙板	合格	/	/
	164	黔西县高强轻质环保建材厂	轻集料混凝土小型空心砌块	合格	/	/
	165	贵州源丰新型建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	不合格	干密度: 658kg/m <sup>3</sup>	干密度 $\leq$ 625kg/m <sup>3</sup>
	166	贵州石中玉建筑材料有限公司	蒸压加气混凝土砌块	合格	/	/
	167	贵州石中玉建筑材料有限公司	蒸压粉煤灰砖	不合格	抗压强度平均值:8.7MPa 抗压强度单块最小值: 7.0MPa	抗压强度平均值 $\geq$ 10.0MPa 抗压强度单块最小值 $\geq$ 8.0MPa
	168	赫章夜郎高强轻质免烧砖厂	轻集料混凝土小型空心砌块	合格	/	/
	169	赫章夜郎高强轻质免烧砖厂	混凝土实心砖	合格	/	/
	170	贵州盛聚源建材有限公司	轻集料混凝土小型空心砌块	合格	/	/
	171	贵州盛聚源建材有限公司	混凝土实心砖	合格	/	/
	172	贵州祥顺建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	合格	/	/
	173	纳雍县阳长镇海摩村鑫润环保节能建材厂	轻集料混凝土小型空心砌块	合格	/	/
	174	纳雍县阳长镇海摩村鑫润环保节能建材厂	混凝土实心砖	合格	/	/
	175	纳雍县海摩村恒旺环保节能砖厂	粉煤灰混凝土小型空心砌块	合格	/	/
	176	纳雍县宏发环保节能建材厂	混凝土实心砖	不合格	强度平均值:11.7MPa 单块最小值: 9.7MPa	强度平均值 $\geq$ 15MPa 单块最小值 $\geq$ 12MPa
	177	织金义和环保新型建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	合格	/	/

	178	织金宏瑞新型建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	合格	/	/
	179	贵州省沙金科技环保建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	合格	/	/
	180	金沙县林海环保建材厂	混凝土实心砖	合格	/	/
	181	贵州省金沙县节能环保建材有限责任公司	蒸压加气混凝土砌块	不合格	干密度: 677kg/m <sup>3</sup>	干密度≤625kg/m <sup>3</sup>
	182	纳雍县宏发环保砖业有限公司	蒸压加气混凝土砌块	合格	/	/
	183	贵州省环之建科技开发有限公司	普通石膏砌块	合格	/	/
铜仁市	184	铜仁市碧江区坚磊新型建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	合格	/	/
	185	贵州亿丰建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	合格	/	/
	186	铜仁腾晖环保建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	合格	/	/
	187	松桃鼎进新型材料有限公司	蒸压加气混凝土砌块	合格	/	/
	188	贵州大龙福泉新型建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	不合格	强度平均值: 2.4MPa; 强度最小值: 2.1MPa; 干密度: 667kg/m <sup>3</sup> ; 抗冻性: 经15次冻融循环后, 试件破坏	强度平均值≥3.5MPa; 强度最小值≥2.8MPa; 干密度≤625kg/m <sup>3</sup> ; 抗冻性(冻后强度)≥2.8MPa; 抗冻性(质量损失)≤5.0%
	189	贵州三江环保建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	合格	/	/
	190	贵州顺厦建设工程有限公司	普通混凝土小型砌块	合格	/	/
	191	玉屏建安建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	合格	/	/
黔东南州	192	贵州凯得利建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	合格	/	/
	193	黔东南州宏鑫环保建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	合格	/	/
	194	凯里市亿吉建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	合格	/	/
	195	凯里市南丰社区石炼水泥砖厂	混凝土实心砖	合格	/	/
	196	凯里祥源建材有限公司	轻质建筑碎料小型空心砌块	合格	/	/
	197	贵州丹寨凯岳市政建材有限公司凯里经济开发区分公司	建筑用保温条板	不合格	抗压强度: 3.0MPa	抗压强度≥3.5MPa
	198	岑巩县远征新型建筑材料有限公司	蒸压加气混凝土砌块	合格	/	/
	199	从江县亿达建筑材料厂	轻集料混凝土小型空心砌块	合格	/	/
	200	黄平县清江新型节能建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	合格	/	/
	201	黄平县高榜田砖厂	烧结多孔砖	合格	/	/
	202	黄平县白沙井水泥标砖厂	轻集料混凝土小型空心砌块	合格	/	/
	203	黎平鸿运节能建筑材料有限责任公司	烧结多孔砖	合格	/	/
	204	贵州华都新型建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	合格	/	/

	205	三穗县金成建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	合格	/	/
	206	施秉县睿合环保节能建材有限公司	烧结多孔砖	合格	/	/
	207	施秉县安顺水泥砖厂	轻集料混凝土小型空心砌块	合格	/	/
	208	施秉县老娃坡水泥砖厂	轻集料混凝土小型空心砌块	合格	/	/
黔南州	209	黔南州德鑫建筑材料有限公司	蒸压加气混凝土砌块	合格	/	/
	210	都匀开发区茂源建材科技发展有限公司	蒸压加气混凝土砌块	合格	/	/
	211	独山中新环能建材有限公司	烧结空心砖	合格	/	/
	212	贵州贵龙节能建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	合格	/	/
	213	福泉市恒兴建材有限责任公司	蒸压加气混凝土砌块	合格	/	/
	214	贵州上和筑新材料科技有限公司	建筑用轻质隔墙条板	合格	/	/
	215	贵州福泉蓝图住宅产业化有限公司	石膏空心条板	合格	/	/
	216	贵州正霸新材料科技有限公司	石膏砌块	合格	/	/
	217	贵定金辉新型建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	不合格	干密度: 672kg/m <sup>3</sup>	干密度≤625kg/m <sup>3</sup>
	218	贵州圣凯伦建材有限公司	建筑隔墙用保温条板	合格	/	/
	219	贵州桂福祥建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	合格	/	/
	220	惠水县顺昌建材厂	轻质建筑碎料小型空心砌块	合格	/	/
	221	贵州惠水太和建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	合格	/	/
	222	贵州中材环保建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	合格	/	/
	223	贵州长泰源节能建材股份有限公司	蒸压加气混凝土砌块	合格	/	/
	224	罗甸永龙节能有限公司	蒸压加气混凝土砌块	合格	/	/
	225	罗甸县斛星环保建材有限责任公司	烧结空心砖	合格	/	/
	226	贵州平塘三里新型环保建材有限责任公司	蒸压加气混凝土砌块	合格	/	/
	227	瓮安县丰瑞工贸有限公司	烧结多孔砖	合格	/	/
	228	瓮安县丰瑞工贸有限公司	烧结空心砖	合格	/	/
	229	瓮安弘丰建材有限责任公司	混凝土实心砖	不合格	强度平均值: 11.3MPa; 强度最小值: 9.8MPa	强度平均值≥15.0MPa; 强度最小值≥12.0MPa
	230	瓮安弘丰建材有限责任公司	轻集料混凝土小型空心砌块	合格	/	/
	231	瓮安鑫源环保建材有限公司	建筑隔墙用轻质条板	合格	/	/
	232	瓮安县日升新型环保建材有限责任公司	蒸养磷渣小型空心砌块	合格	/	/
	233	贵州建虎新型建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	合格	/	/
	234	贵州黔顺汇通建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	不合格	干密度: 672kg/m <sup>3</sup>	干密度≤625kg/m <sup>3</sup>



	235	贵州黔升阳新型墙体材料有限公司	蒸压加气混凝土砌块	合格	/	/
	236	贵州长顺广源新型墙材有限公司	烧结空心砖	合格	/	/
	237	贵州西奥轻质节能板材有限公司	建筑隔墙用保温条板	不合格	抗压强度:2.2MPa	抗压强度 $\geq$ 3.5MPa
黔西南州	238	兴义市鸿达建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	不合格	干密度:647kg/m <sup>3</sup>	干密度 $\leq$ 625kg/m <sup>3</sup>
	239	贵州兴电新型建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	合格	/	/
	240	兴义市第三页岩砖厂	烧结空心砌块	合格	/	/
	241	兴义市第三页岩砖厂	烧结多孔砖	不合格	孔型:圆孔	孔型:方孔
	242	兴义市第三页岩砖厂	烧结空心砖	合格	/	/
	243	兴义市天利建材有限公司	混凝土实心砖	合格	/	/
	244	兴义市天利建材有限公司	轻集料混凝土小型空心砌块	合格	/	/
	245	兴义市博源免烧砖厂	轻集料混凝土小型空心砌块	合格	/	/
	246	兴义市博源免烧砖厂	混凝土实心砖	合格	/	/
	247	兴义市亿日红免烧砖厂	轻集料混凝土小型空心砌块	合格	/	/
	248	兴义市亿日红免烧砖厂	混凝土实心砖	合格	/	/
	249	兴义市彦龙建材厂	轻集料混凝土小型空心砌块	合格	/	/
	250	贵州艺龙明亮新型建材有限公司	轻集料混凝土小型空心砌块	合格	/	/
	251	贵州艺龙明亮新型建材有限公司	混凝土实心砖	不合格	强度平均值:13.9MPa 单块最小值:11.2MPa	强度平均值 $\geq$ 15MPa 单块最小值 $\geq$ 12MPa
	252	兴仁县建兴建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	不合格	干密度:756kg/m <sup>3</sup>	干密度 $\leq$ 725kg/m <sup>3</sup>
	253	贵州恒兴新型建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	不合格	干密度:668kg/m <sup>3</sup>	干密度 $\leq$ 625kg/m <sup>3</sup>
	254	望谟县龙腾砖厂	轻集料混凝土小型空心砌块	合格	/	/
	255	望谟县龙腾砖厂	混凝土实心砖	不合格	强度平均值:10.6MPa 单块最小值:9.6MPa	强度平均值 $\geq$ 15MPa 单块最小值 $\geq$ 12MPa
	256	贞丰县恒山建材有限责任公司	蒸压加气混凝土砌块	不合格	强度平均值:4.5MPa	强度平均值 $\geq$ 5.0MPa
	257	普安县小关岭中力新型免烧砖厂	轻集料混凝土小型空心砌块	合格	/	/
	258	普安县小关岭中力新型免烧砖厂	混凝土实心砖	合格	/	/
	259	普安县横水沟免烧砖厂	轻质建筑碎料小型空心砌块	合格	/	/
	260	普安县横水沟免烧砖厂	混凝土实心砖	合格	/	/
贵安新区	261	贵州产投高科新型建筑建材科技有限责任公司	灰渣混凝土空心隔墙板	合格	/	/
	262	贵安新区昆隆新型建材有限公司	建筑隔墙用保温条板	合格	/	/
仁怀市	263	贵州昌屹节能环保建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	不合格	干密度:640kg/m <sup>3</sup>	干密度 $\leq$ 625kg/m <sup>3</sup>
	264	仁怀市佳诚水泥制品有限公司	混凝土实心砖	合格	/	/

威宁县	265	威宁县草海镇龙波砖厂	轻集料混凝土小型空心砌块	合格	/	/
	266	威宁县草海镇龙波砖厂	混凝土实心砖	合格	/	/
	267	威宁县大明免烧砖厂	轻集料混凝土小型空心砌块	合格	/	/
	268	威宁县大明免烧砖厂	混凝土实心砖	合格	/	/
	269	威宁县德胜轻集料免烧砖厂	轻集料混凝土小型空心砌块	合格	/	/
	270	威宁县德胜轻集料免烧砖厂	混凝土实心砖	不合格	强度平均值:10.3MPa 单块最小值:8.5MPa	强度平均值 $\geq$ 15MPa 单块最小值 $\geq$ 12MPa
	271	威宁县宏庭建材厂	轻集料混凝土小型空心砌块	合格	/	/
	272	威宁县宏庭建材厂	混凝土实心砖	合格	/	/
	273	威宁县兴林免烧砖厂	轻集料混凝土小型空心砌块	合格	/	/
	274	威宁县兴林免烧砖厂	混凝土实心砖	合格	/	/
	275	威宁县鹏程免烧砖厂	混凝土实心砖	不合格	强度平均值:12.5MPa 单块最小值:9.3MPa	强度平均值 $\geq$ 15MPa 单块最小值 $\geq$ 12MPa
云南省曲靖市	276	云南弘华建筑工程有限公司新型墙体建筑材料厂	蒸压加气混凝土砌块	合格	/	/
	277	曲靖市中泰新型墙材有限公司沾益分公司	蒸压加气混凝土砌块	合格	/	/
	278	宣威市陶虹新型建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	合格	/	/
	279	宣威市绿洲新型建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	合格	/	/
	280	宣威市炬能建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	合格	/	/