

附件2

2018年新型墙体材料产品质量专项检查在建建筑工程现场抽检结果明细表

工程地区	序号	工程名称	工程地点	序号	产品名称	受检单位	生产单位	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
贵阳市	1	保利·公园2010三期1至7号楼, 商业1至6, 商业10, 幼儿园	乌当区航天路保利·公园2010	1	蒸压加气混凝土砌块	中建二局第三建筑工程有限公司	贵州华帅新型环保建材有限公司	合格		
	2	泉天下·国际公馆-四湖区	乌当区新添大道北段197号	2	蒸压加气混凝土砌块	贵州海宇建设工程发展有限公司	贵州达兴宏建材有限公司	合格		
	3	乐湾国际旅游综合体7-2号地块(云溪谷)工程	贵阳市乌当区东风镇	3	蒸压加气混凝土砌块	四川省第三建筑工程有限公司	贵州华帅新型环保建材有限公司	合格		
	4	贵阳恒大新世界2E地块主体及配套建设工程	观山湖区金阳北路	4	蒸压加气混凝土砌块	中建四局第五建筑工程有限公司	贵州源隆新型环保墙体建材有限公司	合格		
	5	电建地产观府壹号3组团建筑安装工程	观山湖区金阳北路378号	5	蒸压加气混凝土砌块	中国水利水电第九工程局有限公司	贵州源德建材有限公司	不合格	干密度: 680kg/m³	干密度: ≤ 625kg/m³
	6	中铁阅山湖C组团一期(二标段)	观山湖区观山西路	6	蒸压加气混凝土砌块	中铁上海工程局集团建筑工程有限公司	贵州桂福祥建材有限公司	合格		
	7	开阳县“东湖首座”商住楼建设项目	开阳县高铁站斜对面	7	蒸压加气混凝土砌块	遵义林润园林景观工程有限公司	贵州开磷磷石膏综合利用有限公司	合格		
	8	开阳麒龙·香岸美域	开阳县环湖新区	8	蒸压加气混凝土砌块	中开建工集团有限公司	贵州华帅新型环保建材有限公司	合格		
	9	龙扎线大青村棚户区安置项目一标段	修文县龙场镇大青村	9	蒸压加气混凝土砌块	江西中捷工程建设有限公司	贵州长泰源节能建材股份有限公司	不合格	强度级别: 平均值3.2MPa	强度级别: 平均值≥3.5MPa
	10	广大丽城项目(25号地块A组团-2号楼)	清镇市金清大道石关村	10	蒸压加气混凝土砌块	广大建设集团有限公司	贵州榕森环保墙体建材有限公司	合格		
	11	遵义圣城华府二号地块	遵义市红花岗区长征镇凉水井	11	蒸压加气混凝土砌块	四川中天建筑工程有限公司	遵义市大鼎正环保建材有限公司	合格		
				12	蒸压加气混凝土砌块	四川中天建筑工程有限公司	贵州省遵义市百沃环保建材有限公司	不合格	干密度: 696kg/m³	干密度≤ 625kg/m³
				13	烧结空心砖	四川中天建筑工程有限公司	桐梓县大关建材有限公司	合格		

遵义市	12	汇川区林达大院地产项目	遵义市汇川大道与金沙江东路交叉口	14	蒸压加气混凝土砌块	贵州华易建筑工程有限公司	遵义市旭辉新型节能建材有限公司	合格		
	13	遵义古城一期	遵义市汇川区汇川大道天然居旁	15	烧结空心砖	重庆市尚鼎建筑工程有限公司	遵义市耀发页岩砖厂	不合格	强度等级：抗压强度平均值1.7MPa，强度标准值1.2MPa	强度等级：抗压强度平均值≥3.5MPa，强度标准值≥2.5MPa
	14	箐山公园里B4	遵义市习水县箐山公园里	16	烧结多孔砖	泸州市酒城建筑工程有限公司习水分公司	习水县羊九建材厂	不合格	密度等级：1383kg/m ³ ，孔型孔结构及孔洞率：孔型：圆孔	密度等级：1200~1300kg/m ³ ，孔型孔结构及孔洞率：孔型：矩形条孔或矩形孔
				17	烧结空心砖	泸州市酒城建筑工程有限公司习水分公司	习水县羊九建材厂	合格		
	15	习水县2015年木楠坝片区棚户区改造项目（6#-13#楼）	遵义市习水县木楠坝	18	蒸压加气混凝土砌块	贵州昊天五峰建筑工程有限公司	贵州鼎信新型建材有限公司	合格		
	16	习水县2016年柿子沟片区棚户区改造项目	遵义市习水县环北大道柿子沟	19	蒸压加气混凝土砌块	贵州鼎丰源建设工程有限公司	贵州省习水县金海蕴新型环保建材有限公司	合格		
				20	烧结多孔砖	贵州鼎丰源建设工程有限公司	习水县大成墙材有限公司	不合格	密度等级：1508kg/m ³ ；孔型孔结构及孔洞率：孔宽度尺寸20mm，孔洞率20%	密度等级：1200~1300kg/m ³ ；孔型孔结构及孔洞率：孔宽度尺寸≤13mm，孔洞率≥28%
	17	习水县2018年易地扶贫搬迁	遵义市习水县岷山路	21	烧结多孔砖	重庆渝康建设（集团）有限公司	习水县大成墙材有限公司	不合格	密度等级：1383kg/m ³	密度等级：1200~1300kg/m ³
	18	嘉和逸园二期	六盘水市钟山区凤凰大道与川心南路交叉路口东南角	22	蒸压加气混凝土砌块	贵州华翰宇博建筑工程有限公司六盘水分公司	贵州吉瑞源实业有限公司	合格		
				23	蒸压加气混凝土砌块	贵州华翰宇博建筑工程有限公司六盘水分公司	贵州瑞泰实业有限公司	合格		

六盘水市

19	帝都新城二期15~18号楼	钢城大道东侧	24	复合保温砌块	贵州遵义鸿发建筑工程有限公司	贵州兴贵恒远新型建材有限公司	合格		
			25	轻质建筑碎料小型空心砌块	贵州遵义鸿发建筑工程有限公司	贵州兴贵恒远新型建材有限公司	合格		
20	六盘水市第三人民医院二期工程	钟山区南环西路188号	26	蒸压加气混凝土砌块	首钢水城钢铁（集团）赛德建设有限公司	贵州瑞泰实业有限公司	合格		
21	六盘水凉都国际大厦	钟山区人民中路富丽豪酒店旁	27	蒸压加气混凝土砌块	四川省泸州市第十建筑工程有限公司	六枝特区任进轻质建材有限公司	不合格	强度级别：平均值4.6MPa；抗冻性：冻后强度3.6MPa	强度级别：平均值 ≥ 5.0 MPa；抗冻性：冻后强度 ≥ 4.0 MPa
22	贵州省六盘水市六枝特区人民医院改扩建项目	六枝特区平寨镇	28	蒸压加气混凝土砌块	龙元建设集团股份有限公司	六枝特区广厦建材有限公司	不合格	强度级别：平均值2.8MPa，单组最小值2.2MPa；抗冻性：破碎	强度级别：平均值 ≥ 5.0 MPa，单组最小值 ≥ 4.0 MPa；抗冻性：冻后强度 ≥ 4.0 MPa，质量损失 $\leq 5.0\%$
		六枝特区平寨镇	29	蒸压加气混凝土砌块	龙元建设集团股份有限公司	六枝特区广厦建材有限公司	不合格	强度级别：平均值2.4MPa，单组最小值1.7MPa；抗冻性：破碎	强度级别：平均值 ≥ 5.0 MPa，单组最小值 ≥ 4.0 MPa；抗冻性：冻后强度 ≥ 4.0 MPa，质量损失 $\leq 5.0\%$
23	九方国大酒店（九方御景）	六枝特区南环路	30	蒸压加气混凝土砌块	六枝特区第二建筑公司	六枝特区广厦建材有限公司	合格		
		六枝特区南环路	31	轻集料混凝土小型空心砌块	六枝特区第二建筑公司	六枝特区宏贸建材有限公司	合格		
24	2018年异地扶贫搬迁水城县县城安置点（红桥新区）	红桥东片区见山路东侧（东山区职校南侧）	32	蒸压加气混凝土砌块	贵州三都永鑫建筑工程有限公司	贵州吉瑞源实业有限公司	不合格	干密度：640kg/m ³	干密度： ≤ 625 kg/m ³
25	水城县以朵安置点2018年易成扶贫搬迁工程	水城县以朵大道	33	蒸压加气混凝土砌块	中国五冶集团有限公司	贵州吉瑞源实业有限公司	不合格	干密度：637kg/m ³	干密度： ≤ 625 kg/m ³

	26	盘州月亮庄建设项目	盘州市红果街道舍勒村（盘州市开发大道红果中央森林公园正对面）	34	蒸压加气混凝土砌块	中国十九冶集团有限公司	贵州黔桂三合建材有限公司	合格		
	27	盘州宏财明馨高中建设项目	贵州省六盘水盘县红果镇朱家坡村	35	蒸压加气混凝土砌块	五矿二十二冶建设集团有限公司	云南宏华建设工程有限公司新型墙体材料建筑材料厂	合格		
安顺市	28	家喻五洲尚苑4号地块	安顺市西秀区西二号路以西、西六号路以南4号地	36	蒸压加气混凝土砌块	贵州西府海棠建筑工程有限公司	贵州安顺家喻新型材料股份有限公司	不合格	干密度： 643kg/m³	干密度：≤ 625kg/m³
	29	安顺“颍郡”住宅项目	安顺市西秀区二环路与两六路交叉口西南角	37	蒸压加气混凝土砌块	四川林洲建筑工程有限公司	六枝特区任进轻质建材有限公司	合格		
			安顺市西秀区二环路与两六路交叉口西南角	38	混凝土实心砖	四川林洲建筑工程有限公司	贵州兴贵恒远新型建材有限公司	合格		
	30	安顺市安普路暨沿线棚户区改造二期地块	安顺市西秀区黑石头村	39	蒸压加气混凝土砌块	安顺建工集团有限公司	安顺云鑫建材有限公司	合格		
	31	安顺市西秀区百灵虹山湖畔建设项目一期工程	安顺市西秀区武当路与金中路交叉口东北角	40	蒸压加气混凝土砌块	贵州聚安源建设工程有限责任公司	贵州省恒威新型建材有限责任公司	不合格	强度级别：平均值3.3MPa，单组最小值2.5MPa；抗冻性：冻后强度≥2.1MPa，质量损失3.1%	强度级别：平均值≥3.5MPa，单组最小值≥2.8MPa；抗冻性：冻后强度≥2.8MPa，质量损失≤5.0%
	32	金石希尔顿4号楼	安顺市平坝区	41	蒸压加气混凝土砌块	贵州天巢建筑工程有限公司	贵州建虎新型建材有限公司	合格		
	33	星博国际广场-A地块二期1#、6#楼	安顺市普定县定南办事处中心大道	42	蒸压加气混凝土砌块	中财盛建设集团有限公司		合格		
	34	镇宁红树东方项目3、4、5号楼及B、G、F商业	安顺市镇宁县西南外环道路东侧（杜家山片区）	43	蒸压加气混凝土砌块	贵州省清镇市新立建筑有限公司	贵州胜焱新型建材有限公司	合格		
	35	关岭县水韵家缘二期	安顺市关岭县关索街道办大地庄	44	蒸压加气混凝土砌块	贵州聚安源建设工程有限责任公司	普定县富民新型建材有限公司	合格		

	36	紫云县紫云人家小区项目二期	安顺市紫云县松山大道紫云公园旁	45	蒸压加气混凝土砌块	江西建工第二建筑有限责任公司	贵州普惠建材有限责任公司	不合格	强度级别：平均值2.2MPa，单组最小值1.8MPa；干密度648kg/m ³ ；抗冻性：经10次冻融循环后，试件破坏。	强度级别：平均值≥3.5MPa，单组最小值≥2.8MPa；干密度≤625kg/m ³ ；抗冻性：冻后强度≥2.8MPa，质量损失≤5.0%
	37	紫云县妇幼保健院计划生育服务中心建设工程	安顺市紫云县五峰街道办事处磨南村	46	蒸压加气混凝土砌块	贵州建工集团第四建筑工程有限公司	贵州建虎新型建材有限公司	合格		
安顺市紫云县五峰街道办事处磨南村			47	蒸压加气混凝土砌块	贵州建工集团第四建筑工程有限公司	（工地现场抽样，生产企业不明确）	合格			
毕节市	38	中鼎华府	毕节市德溪新区后河村	48	蒸压加气混凝土砌块	贵州鑫鼎城市建设工程有限公司	毕节大新环保建材（集团）有限公司，远大加气混凝土砌块分公司	不合格	强度级别：平均值2.6MPa，单组最小值2.1MPa；抗冻性：破碎	强度级别：平均值≥3.5MPa，单组最小值≥2.8MPa；抗冻性：冻后强度≥2.8MPa，质量损失≤5.0%
	39	毕节远航七星万象城	毕节市德溪大道碧阳大道交汇处	49	蒸压加气混凝土砌块	中国建筑第四工程局珠海公司	毕节市长泰源节能建材有限公司	合格		
	40	德源明珠项目	毕节市大方县城新区九驿大道和规划4号路连接处	50	蒸压加气混凝土砌块	云南华都建设集团有限公司	贵州石中玉建筑材料有限公司	不合格	强度级别：平均值3.2MPa	强度级别：平均值≥3.5MPa
				51	蒸压加气混凝土砌块	云南华都建设集团有限公司	贵州源丰新型建材有限公司	合格		
				52	混凝土实心砖	云南华都建设集团有限公司	大方县源达砖厂	合格		
41	远航·明苑雅居工程	毕节市大方县金龙新区九驿大道和规划4号路交汇处	53	蒸压加气混凝土砌块	重庆市合川区万亩建设集团有限公司	贵州石中玉建筑材料有限公司	不合格	干密度：643kg/m ³	干密度：≤625kg/m ³	

	42	佳鑫国际摩尔城2#楼	毕节市大方县佳鑫·摩尔城	54	蒸压加气混凝土砌块	湖南省宇泰建筑工程有限公司	贵州石中玉建筑材料有限公司	合格		
	43	黔西北农副产品交易中心二期工程	毕节市黔西县华都大道四季中心	55	蒸压加气混凝土砌块	四川博欣建工集团有限公司	贵州黔西贵黔新型建材有限公司	不合格	强度级别：平均值3.3MPa；干密度：699kg/m³	强度级别：平均值≥3.5MPa；干密度：≤625kg/m³
	44	黔西中泰峰境1-7号楼	毕节市黔西县杜鹃大道向阳桥旁	56	蒸压加气混凝土砌块	中国建筑第二工程局有限公司	黔西兴黔建材有限公司	不合格	强度级别：平均值4.0MPa，单组最小值3.6MPa；抗冻性：冻后强度3.0MPa	强度级别：平均值≥5.0MPa，单组最小值≥4.0MPa；抗冻性：冻后强度≥4.0MPa
				57	蒸压加气混凝土砌块	中国建筑第二工程局有限公司	贵州华帅新型环保建材有限公司	合格		
铜仁市	45	万泉丹砂建设项目一期工程	铜仁市梵净山大道二期（东侧）	58	蒸压加气混凝土砌块	贵州昌隆建筑工程有限公司	铜仁市碧江区坚磊新型建材有限公司	合格		
	46	碧桂园·奥林湖山一期工程	铜仁市碧江区铜兴大道与王福大道交叉口	59	蒸压加气混凝土砌块	浙江省东阳第三建筑工程有限公司	贵州亿丰建材有限公司	合格		
	47	桐达果岭	铜仁市铜兴大道与桃园大道交汇处	60	蒸压加气混凝土砌块	贵州建工梵净山建筑工程有限公司	贵州亿丰建材有限公司	合格		
				61	普通混凝土小型砌块	贵州建工梵净山建筑工程有限公司	铜仁市碧江区川硐华荣节能砖厂	合格		
	48	江口梵净么馆2、3#楼	铜仁市江口县磨湾路	62	轻集料混凝土小型空心砌块	铜仁市诚信建筑工程有限公司	江口县鑫峰水泥制品有限公司	合格		
	49	思南尊龙·世纪城一组团项目工程	铜仁市思南县双塘办事处云山社区	63	蒸压加气混凝土砌块	重庆山海建设（集团）有限公司	贵州三江环保建材有限公司	合格		
				64	轻集料混凝土小型空心砌块	重庆山海建设（集团）有限公司	思南县桃园洪军砖厂	合格		
	50	中伟·中央广场北区	铜仁市思南县城北新区	65	蒸压加气混凝土砌块	湖南宏林建设工程有限公司	贵州三江环保建材有限公司	合格		
	51	世纪凯旋1#、2#、7#楼及地下车库	铜仁市松桃县蓼皋镇花鼓大道旁	66	烧结空心砖	重庆市刚翔建筑工程有限公司	酉阳县通能新型建材有限公司	合格		
				67	烧结空心砖	重庆市刚翔建筑工程有限公司	酉阳县通能新型建材有限公司	合格		
	52	凯里隆源八坡7#楼	黔东南州凯里市	68	蒸压加气混凝土砌块	明珠建设集团有限公司	贵州凯得利建材有限公司	不合格	干密度：648kg/m³	干密度：≤625kg/m³

黔东南州	52	凯里祥源公馆1#楼	迎宾大道77号	69	轻质建筑碎料小型空心砌块	明珠建设集团有限公司	凯里祥源建材有限公司	合格		
	53	碧桂园·江湾1号五期	黔东南州凯里市龙头河片区（原电厂内）	70	蒸压加气混凝土砌块	广东腾越工程有限公司	贵州凯得利建材有限公司	不合格	干密度： 747kg/m³	干密度：≤ 725kg/m³
	54	锦屏县城关育成幼儿园项目（教师公寓楼）	锦屏县三江镇赤溪坪社区青少年活动中心旁	71	蒸压加气混凝土砌块	贵州中建汇城建设有限公司	仁怀大立建材有限公司	合格		
	55	锦屏县红宝石广场一期3#楼	黔东南州锦屏县三江镇赤溪坪社区豪赖高速连接线内侧	72	承重混凝土多孔砖	江西冰溪建设集团有限公司		合格		
	56	榕江县异地扶贫搬迁安置房建设项目一东环特和住宅小区	黔东南州榕江县平龙镇东一环	73	混凝土实心砖	贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司	榕江县东一环水泥制品厂	合格		
	57	榕江县2015年棚户区改造工程（东滨江大道2号地块棚户区）建设项目	榕江县滨江大道2号地块	74	蒸压加气混凝土砌块	黔东南州兴源建筑工程有限责任公司	贵州永鑫新型建材有限公司	合格		
	58	从江县釜星风情园	黔东南州从江县丙妹镇釜星风情园	75	轻集料混凝土小型空心砌块	黔东南恒盛建筑工程有限责任公司	从江县亿达建筑材料厂	合格		
黔南州	59	南州国际·御都府二期18、19、20号楼	黔南州都匀市大龙大道北侧、原州档案馆片区	76	蒸压加气混凝土砌块	四川省建筑机械化工程公司	贵州永鑫新型建材有限公司	合格		
	60	南州国际·景华苑	黔南州都匀市马鞍山安置房B地块南侧	77	蒸压加气混凝土砌块	江阳建设集团有限公司	贵州永鑫新型建材有限公司	合格		
	61	都匀经济开发区杉木湖畔城市综合体建设项目（一期）	黔南州都匀经济开发区匀东镇	78	蒸压加气混凝土砌块	福建省同源建设工程有限公司	都匀开发区茂源建材科技发展有限公司	合格		
	62	福泉市“福润·幸福家园”房地产开发建设项目（二期）	福泉市金山办事处	79	蒸压加气混凝土砌块	福泉市平越建筑安装工程有限公司	贵州贵龙节能建材有限公司	合格		
	63	福泉汉泰洒金河畔商住楼21-24号楼	黔南州福泉市人民政府广场东侧	80	轻集料混凝土小型空心砌块	贵州黔龙工程建设有限责任公司	福泉市马场坪智琼水泥制品厂	合格		
	64	润安·南城国际5号楼工程	黔南州瓮安县文峰南路原水泥厂	81	蒸压加气混凝土砌块	重庆天生建设工程有限公司	贵州贵龙节能建材有限公司	合格		
			黔南州瓮安县文峰南路原水泥厂	82	磷渣混凝土小型空心砌块	重庆天生建设工程有限公司	瓮安县日升新型环保建材有限责任公司	合格		

	65	贵州国际旅游体育休闲度假中心云栖谷2组团二期	黔南州龙里县谷脚镇谷远村	83	蒸压加气混凝土砌块	四川济宇建筑工程有限公司	贵州达兴宏建材有限公司	合格		
	66	贵州国际旅游体育休闲度假中心白晶谷2组团（二期）	黔南州龙里县谷脚镇	84	蒸压加气混凝土砌块	浙江省建工集团有限责任公司	贵州达兴宏建材有限公司	合格		
黔西南州	67	兴义市飞洋华府四期一标段	黔西南州兴义市龙塘大道	85	蒸压加气混凝土砌块	重庆飞洋控股集团宝宇建筑工程有限公司	曲靖市中泰新型墙材有限公司沾益分公司	不合格	强度级别：平均值3.6MPa，单组最小值3.2MPa；抗冻性：冻后强度3.0MPa	强度级别：平均值≥5.0MPa，单组最小值≥4.0MPa；抗冻性：冻后强度≥4.0MPa
				86	轻集料混凝土小型空心砌块	重庆飞洋控股集团宝宇建筑工程有限公司	兴义市博源免烧砖厂	合格		
	68	四季花城2组团一标段1-11号楼	黔西南州兴义市丰都城市中心区龙塘大道	87	蒸压加气混凝土砌块	贵州大鑫建设工程有限公司	贵州兴电新型建材有限公司	合格		
	69	兴义当代上品湾一期	黔西南州兴义市下五屯平桥路	88	蒸压加气混凝土砌块	贵州建工集团第一建筑工程有限公司有限责任公司	陆良县乾源建材	合格		
	70	锦绣都会三期工程	黔西南州兴仁县东湖街道东湖大道西南侧	89	烧结空心砖	贵州建工集团第三建筑工程有限公司有限责任公司	兴仁县兴达建材厂	不合格	孔洞排列及其结构：孔洞率30%	孔洞排列及其结构：孔洞率≥40%
				90	烧结多孔砖	贵州建工集团第三建筑工程有限公司有限责任公司	兴仁县兴达建材厂	不合格	孔型结构及孔洞率：孔型：圆孔	孔型结构及孔洞率：孔型：矩形条孔或矩形孔
	71	贞丰电商批发物流园	黔西南州贞丰县南环路旁	91	蒸压加气混凝土砌块	湖南省宇泰建筑工程有限公司贞丰分公司	普定富民新型建材有限公司	不合格	强度级别：平均值3.9MPa，单组最小值3.5MPa；抗冻性：冻后强度3.0MPa	强度级别：平均值≥5.0MPa，单组最小值≥4.0MPa；抗冻性：冻后强度≥4.0MPa

			黔西南州贞丰县南环路旁	92	烧结多孔砖	湖南省宇泰建筑工程有限公司贞丰分公司	贞丰县恒达建材有限公司	不合格	孔型结构及孔洞率：孔洞率21%	孔型结构及孔洞率：孔洞率≥28%
	72	安龙县档案馆建设项目	黔西南州安龙县政府左侧	93	蒸压加气混凝土砌块	中建投建设集团有限公司	贵州恒兴新型建材有限公司	合格		
	73	尚水上城A区	黔西南州安龙县晒纳大道东侧	94	普通混凝土小型砌块	湖南宏阳建设工程有限公司	安龙县平方免烧砖加工厂	合格		
贵安新区	74	贵安新区市民中心工程	贵安新区天河潭大道与白马大道相交处东南侧	95	蒸压加气混凝土砌块	贵州贵安建设集团有限公司	贵州黔顺汇通建材有限公司	不合格	强度级别：平均值2.2MPa，单组最小值2.0MPa；抗冻性：破碎	强度级别：平均值≥3.5MPa，单组最小值≥2.8MPa；抗冻性：冻后强度≥2.8MPa，质量损失≤5.0%
	75	碧桂园贵安1号二期星月湾	贵州省贵安新区湖潮乡	96	蒸压加气混凝土砌块	中国建筑第二工程局有限公司	贵州黔升阳新型墙体材料有限公司	合格		
	76	西南粮食城调控交易中心（贵州省军粮应急保障中心）	贵州省贵安新区马场科技新城北部西南粮食城	97	蒸压加气混凝土砌块	贵州建工集团有限公司	贵州黔顺汇通建材有限公司	不合格	干密度：640kg/m³	干密度：≤625kg/m³