

附件:

2019年混凝土砌块用轻质配砖产品质量监督抽查情况统计表

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期 (批号)	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
1	混凝土砌块用轻质配砖	贵州源隆新型环保墙体建材有限公司	贵阳市白云区沙文镇贵州省沙子哨监狱	(200×95×53) mm	—	2019-08-05	密度等级, 强等级, 吸水率, 干燥收缩率, 抗冻性, 放射性	合格	—	—
2	混凝土砌块用轻质配砖	贵阳白云大仡制砖厂	贵阳市白云区艳山红白云二库内	(200×95×53) mm	—	2019-08-25		合格	—	—
3	混凝土砌块用轻质配砖	白云区昊盛建材厂	贵阳市白云区艳山红镇尖坡村蔡家坝	(200×95×53) mm	—	2019-07-10		合格	—	—
4	混凝土砌块用轻质配砖	贵阳市金阳新区鑫石砖厂	贵阳市观山湖区朱昌镇将军二组	(190×90×50) mm	—	2019-08-11		合格	—	—
5	混凝土砌块用轻质配砖	贵州钰丰达建材有限公司	贵阳市观山湖区朱昌镇石硐煤矿	(200×95×53) mm	—	2019-08-11		合格	—	—
6	混凝土砌块用轻质配砖	贵州东群山建材有限公司	贵阳市南明区松花巷110幢	(195×90×50) mm	—	2019-08-11		合格	—	—
7	混凝土砌块用轻质配砖	贵阳市南明区筑利福建材厂	贵阳市南明区后巢乡后巢村黄花园工业区	(200×95×53) mm	—	2019-06-18		合格	—	—
8	混凝土砌块用轻质配砖	贵阳小山建材有限公司	贵阳市南明区后巢乡后巢村	(200×90×50) mm	—	2019-07-24		合格	—	—
9	混凝土砌块用轻质配砖	贵阳市南明区生益标砖厂	贵阳市南明区云关乡红岩村老奶岩	(200×95×53) mm	—	2019-09-18		合格	—	—
10	混凝土砌块用轻质配砖	贵阳和信轻质砖有限公司第一分厂	贵阳市南明区后巢村	(200×90×50) mm	—	2019-07-19		合格	—	—
11	混凝土砌块用轻质配砖	贵阳乌当丰恒建材厂	贵阳市乌当区东风镇洛湾村	(200×95×50) mm	—	2019-07-13		合格	—	—
12	混凝土砌块用轻质配砖	贵州坤泰建材工贸有限公司	贵阳市修文县龙场镇马家桥	(200×90×50) mm	—	2019-08-02		合格	—	—
13	混凝土砌块用轻质配砖	贵州政荣青龙建材有限公司	贵阳市清镇市王二寨村一组	(200×95×50) mm	—	2019-07-29		合格	—	—
14	混凝土砌块用轻质配砖	清镇市磊宏新型环保砖厂	清镇市青龙办事处中心村	(200×95×50) mm	—	2019-08-02		不合格	密度等级: 2090 kg/m ³	密度等级: 1601~1950 kg/m ³