

附件1 国网江苏省电力有限公司关于供应商不良行为处理结果公示 编号：2020-4

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围
1	艾博白云电气技术(扬州)有限公司	整改未完成：2019/3/26供江苏公司的配电箱产品，温升验证不合格，II级。六个月累计出现1次III级，2次II级问题。前次III级问题为2019年第1批，II级问题为2019年第2批。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019/7/11-2020/1/10在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存配电箱（JP柜）
2	安吉中电网络工程有限公司	整改未完成：2018/9/28供江苏公司的电缆保护管产品，内径、壁厚、环刚度、密度、压扁试验、落锤冲击、维卡软化温度不合格，I级。六个月内累计出现1次I级问题、1次III级问题，前次III级问题为2018年第7批。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019/3/7-2019/9/6在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存10（20）kV电缆附件
3	奥顿电气有限公司	整改未完成：2019/5/5供江苏公司的10kV配电变压器产品，短路承受能力试验不合格，II级。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019/7/11-2019/11/10在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存10（20）kV配变
4	北京合锐赛尔电力科技股份有限公司	整改未完成：2019/3/28供江苏公司的配电箱产品，温升极限的验证不合格，II级。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019/7/11-2019/11/10在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存配电箱（JP柜）
5	常熟市常建集团有限公司	抽检不合格：2019/10/24供江苏公司的电缆保护管产品，导管材料密度，压扁试验，维卡软化温度不合格，II级。六个月累计出现3次II级问题，前次II级问题为2019年第3批、2019年第6批。	2020/1/2-2021/1/1在江苏公司招标中列入黑名单1年	所有物资品类
6	常州欧宝电气设备有限公司	抽检不合格：2018/8/20供江苏公司的电缆保护管产品，尺寸检查不合格，III级。六个月内累计出现4次III级、1次II级问题，前次III级问题报告出具时间2018年3月27日（2018年第4批）、2018年7月23日（2018年第7批）、2018年8月7日（2018年第8批），II级问题报告出具时间2018年8月15日（2018年第9批）。	2019/3/7-2022/3/6在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有物资品类
7	常州市光辉变压器制造有限公司	整改未完成：2018/8/9，供江苏公司的10kV配电变压器产品，短路承受能力试验不合格；短路承受能力试验不合格，II级。六个月内累计出现4次II级问题，前次II级问题报告出具时间2018年第5批、2018年第6批、2018年第8批。处理期满供应商整改未完成，继续列入黑名单。	2019/3/7-2019/9/6在江苏公司招标中列入黑名单6个月	所有物资品类
8	常州市新东方电缆有限公司	整改未完成：2017/7/7供江苏公司的1kV架空绝缘导线产品，在省公司组织的抽检中发现一个样品导体拉断力不合格，III级，处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2017/10/30-2017/12/29在江苏公司招标中暂停中标资格2个月	配网设备协议库存10（20）kV及以下导线
9	德勒科技有限公司	抽检不合格：2019/7/23供江苏公司的低压电缆分支箱（0.4kV）产品，箱体厚度不合格，III级。六个月累计出现2次II级问题、2次III级问题，前次II级问题为2019年第2批、2019年第4批、前次III级问题2019年第5批。	2019/11/1-2020/10/31在江苏公司招标中列入黑名单1年	所有物资品类
10	福建和盛塑业有限公司	整改未完成：2018/8/27供江苏公司的电缆保护管产品，尺寸、环刚度、压扁试验、落锤冲击、维卡软化温度不合格I级。六个月内累计出现1次I级、3次III级质量问题，前次III级问题报告出具时间为2018年第6批、2018年第7批、2018年第8批。处理期满供应商整改未完成，继续列入黑名单。	2019/3/7-2020/3/6在江苏公司招标中列入黑名单1年	所有物资品类
11	福州天宇电气股份有限公司	整改未完成：2018/8/10；2018/6/11；2018/7/23；供江苏公司的10kV配电变压器产品，短路承受能力试验后不合格；短路承受能力试验不合格；短路承受能力试验不合格；III级；II级；II级。六个月内累计出现3次II级问题，1次III级问题；前次II级问题为2018年第4批。处理期满供应商整改未完成，继续列入黑名单。	2018/10/26-2019/10/25在江苏公司招标中列入黑名单1年	所有物资品类
12	国能子金电缆南通有限公司	整改未完成：供江苏公司的1kV架空绝缘导线产品，因供应商原因延期交货或项目里程碑延期，被2个业主单位投诉，对工程项目造成一定影响的。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2017/6/14-2017/8/13在江苏公司招标中暂停中标资格2个月	配网设备协议库存10（20）kV及以下导线

13	海南金盘智能科技股份有限公司	整改未完成：2019/8/13供江苏公司的配电箱产品，柜体厚度、柜体材质项目不合格，布线、操作性能和功能不合格，III级。六个月累计出现1次II级问题，2次III级问题，前次II级问题为2019年第3批、前次III级问题为2019年第4批。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019/11/1-2020/4/30在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存配电箱（JP柜）
14	海盐变压器有限公司	抽检不合格：2019/9/25，2019/10/12供江苏公司的10kV配电变压器产品，短路承受能力试验不合格，III级，II级。六个月累计出现3次II级问题，2次III级问题，前次II级问题为2019年第4批、第三批，前次III级问题为2019年第5批。	2020/1/2-2023/1/1在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有物资品类
15	杭州浩飞管业有限公司	整改未完成：2018/7/23供江苏公司的电缆保护管产品，内径、壁厚不合格，III级。六个月内累计出现3次III级问题，前次III级问题报告出具时间为2018年1月30日（第2批）、2018年3月30日（第4批）。	2019/3/7-2019/9/6在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存10（20）kV电缆附件
16	杭州介通电缆保护管有限公司	整改未完成：2018/10/10供江苏公司的电缆保护管产品，公称内径不合格，II级。六个月内累计出现2次II级问题、1次III级问题，前次II级问题报告出具时间2018年9月26日（第10批）、III级问题报告出具时间2018年7月23日（第7批）。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019/3/7-2019/9/6在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存10（20）kV电缆附件
17	杭州金泰塑业有限公司	抽检不合格：2018/8/20供江苏公司的电缆保护管产品，尺寸检查不合格，III级。六个月内累计出现1次I级、1次II级、2次III级问题，前次II级问题报告出具时间2018年4月16日（2018年第5批）、I级问题报告出具时间2018年7月20日（2018年第8批）、III级问题报告出具时间2018年7月23日（2018年第7批）。	2019/3/7-2021/3/6在江苏公司招标中列入黑名单2年	所有物资品类
18	杭州普安科技有限公司	抽检不合格：2019/10/18，2019/11/6供江苏公司的配电箱产品，箱体厚度及材质质检查不合格 I 级，III级。六个月累计出现1次 I 级问题，1次III级问题。	2020/1/2-2020/7/1在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存配电箱（JP柜）
19	杭州西力智能科技股份有限公司	处理时间顺延：2019/12/31供江苏公司的电能计量箱产品，冲击载荷试验不合格，外观检查项目不合格，III级。处理期满江苏公司未有招标，处理顺延。	2020/3/10-2020/5/9在江苏公司招标中暂停中标资格2个月	配网设备协议库存电能计量箱
20	河北百思特电气有限公司	整改未完成：2019/4/16供江苏公司的配电箱产品，布线、操作性能和功能、温升验证、成套设备的防护等级不合格，II级。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019/7/11-2019/11/10在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存配电箱（JP柜）
21	河北恒源线缆有限公司	抽检不合格：2018/6/25；2018/7/3；供江苏公司的架空绝缘导线产品绝缘热延伸、导体直流电阻不合格；绝缘热延伸、导体直流电阻不合格，III级；II级。六个月累计出现3次II级、2次III级问题，前次II级问题报告出具时间为2018年4月8日（2018年第4批）、2018年3月19日（2018年第6批），III级问题报告出具时间为2018年3月23日（2018年第7批）、2018年6月25日（2018年第8批）。	2019/3/7-2022/3/6在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有物资品类
22	河北金江电气股份有限公司	整改未完成：2019/9/9供江苏公司的配电箱产品，柜体尺寸，厚度不合格，III级。六个月累计出现1次II级问题，1次III级问题，前次II级问题为2019年第3批。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019/11/1-2020/2/29在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存配电箱（JP柜）
23	河北燎源电讯器材有限公司	整改未完成：2018/3/19供江苏公司的钢绞线产品锌层质量不合格，II级。六个月累计出现1次II级问题，前次II级问题为2018年第1批。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019/3/7-2019/9/6在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存10（20）kV及以下导线
24	河北万庆电力器材科技有限公司	抽检不合格：2019/7/26供江苏公司的综合配电箱产品，电气间隙和爬电距离不合格，II级。六个月累计出现3次II级问题，前次II级问题为2019年第一批、前次II级问题为2019年第三批。	2019/9/10-2020/9/9在江苏公司招标中列入黑名单1年	所有物资品类
25	河南昌泰电力设备有限公司	处理时间顺延：供江苏公司的110kV钢管杆（桩）产品，因供应商原因延期交货或项目里程碑延期，被1个业主单位投诉，对工程项目造成一定影响的。处理期满江苏公司未有招标，处理顺延。	2017/6/14-2017/8/13在江苏公司招标中暂停中标资格2个月	110kV钢管杆（桩）
26	河南省三禾电气有限公司	处理时间顺延：2019/10/23供江苏公司的配电箱产品，温升验证不合格，II级。处理期满江苏公司未有招标，处理顺延。	2020/1/2-2020/5/1在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存配电箱（JP柜）

27	河南帷幄电气有限公司	处理时间顺延：2019/12/17供江苏公司的配电箱产品，温升验证不合格，III级。处理期满江苏公司未有招标，处理顺延。	2020/3/10-2020/5/9在江苏公司招标中暂停中标资格2个月	配网设备协议库存配电箱（JP柜）
28	湖北楚天电气有限公司	诚信问题：擅自修改核实证明函件。	2019/9/10-2022/9/9在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有物资品类
29	华仪电气股份有限公司	整改未完成：2019/5/8供江苏公司的10kV环网柜产品，金属材料尺寸检测不合格，III级。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019/7/11-2019/9/10在江苏公司招标中暂停中标资格2个月	配网设备协议库存10（20）kV环网柜（箱）
30	环宇集团（南京）有限公司	抽检不合格：2019/12/20供江苏公司的10kV配电变压器产品，短路承受能力试验不合格，III级。六个月累计出现2次II级、2次III级问题，前次II级问题为2019年第4批、第6批，前次III级问题为2019年第六批，本次为III级问题。	2020/3/10-2021/3/9在江苏公司招标中列入黑名单1年	所有物资品类
31	吉林市吉福新材料有限责任公司	诚信问题：2019/12/13，在招标资格预审中提供虚假业绩认定范围。	2020/3/10-2023/3/9在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有物资品类
32	济宁市华运水泥制品有限公司	诚信问题：2019/8/27，不同投标人的投标文件、投标事宜委托同一单位或个人办理有串标行为。	2019/11/1-2022/10/31在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有物资品类
33	济宁市隆昌水泥制品有限公司	诚信问题：2019/8/27，不同投标人的投标文件、投标事宜委托同一单位或个人办理有串标行为。	2019/11/1-2022/10/31在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有物资品类
34	济宁市山力水泥制品有限公司	诚信问题：2019/8/27，不同投标人的投标文件、投标事宜委托同一单位或个人办理有串标行为。	2019/11/1-2022/10/31在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有物资品类
35	嘉祥县光明制杆有限公司	诚信问题：2019/8/27，不同投标人的投标文件、投标事宜委托同一单位或个人办理有串标行为。	2019/11/1-2022/10/31在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有物资品类
36	江苏常峰电力科技股份有限公司	处理时间顺延：2017/5/12供江苏公司的变电站支架产品，在省公司组织的抽检中发现4个样品螺栓楔负载、螺母保证载荷不合格；在省公司组织的抽检中发1个样品螺栓楔负载不合格。处理期满江苏公司未有招标，处理顺延。	2018/3/28-2018/5/27在江苏公司招标中暂停中标资格2个月	配网设备协议库存变电站支架
37	江苏诚威电力设备有限公司	处理时间顺延：2018/9/5供江苏公司的复合材料管产品，密度不合格，III级。六个月内累计出现2次III级问题，前次III级问题报告出具时间2018年7月23日（第7批）。处理期满江苏公司未有招标，处理顺延。	2019/3/7-2019/7/6在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存复合材料管
38	江苏海能电器有限公司	整改未完成：2018/9/21供江苏公司的400V电缆分支箱产品，箱体厚度试验不合格，III级。六个月内累计出现1次II级、2次III级问题，前次II级问题报告出具时间2018年3月23日（2018年第6批），III级问题报告出具时间2018年6月28日（2018年第8批）。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019/3/7-2019/7/6在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存10（20）kV电缆附件
39	江苏宏安变压器有限公司	整改未完成：2018/7/23供江苏公司的10kV配电变压器产品，温升试验，短路承受能力不合格，II级。六个月内累计出现2次II级问题，前次II级问题报告出具时间为2018年5月21日（第6批）。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019/3/7-2019/9/6在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存10（20）kV配变
40	江苏华维电力科技有限公司	诚信问题：伪造检测机构的试验报告。	2019/9/10-2022/9/9在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有物资品类
41	江苏惠俊电力设备有限公司	诚信问题：2019/8/27，不同投标人的投标文件、投标事宜委托同一单位或个人办理有串标行为。	2019/11/1-2022/10/31在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有物资品类
42	江苏慧祥盈泽电子科技有限公司	诚信问题：提供虚假资格证明文件、业绩证明文件，验收报告等，经核实，其投标文件满足招标文件要求。	2019/4/24-2021/4/23在江苏公司招标中列入黑名单2年	所有物资品类
43	江苏江兴电力器材有限公司	抽检不合格：2019/10/9，2019/11/14供江苏公司的线路金具产品尺寸检查不合格，破坏载荷试验不合格，II级，II级。六个月累计出现2次II级问题，本次为2次II级问题。	2020/3/10-2020/9/9在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存金具
44	江苏经纬电缆有限公司	整改未完成：供江苏公司的1kV架空绝缘导线产品，因供应商原因延期交货或项目里程碑延期，被1个业主单位投诉，对工程项目造成一定影响的。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2017/6/14-2017/8/13在江苏公司招标中暂停中标资格2个月	配网设备协议库存10（20）kV及以下导线
45	江苏南瑞帕威尔电气有限公司	抽检不合格：2019/12/17供江苏公司的环网柜产品，柜体板材厚度不合格，III级。六个月累计出现2次III级问题，前次III级问题为2019年第七批，本次为III级问题	2020/3/10-2020/7/9在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存10（20）kV环网柜（箱）
46	江苏南瑞泰事达电气有限公司	处理时间顺延：2019/12/17供江苏公司的配电箱产品，温升验证不合格，III级。处理期满江苏公司未有招标，处理顺延。	2020/3/10-2020/5/9在江苏公司招标中暂停中标资格2个月	配网设备协议库存配电箱（JP柜）

47	江苏其厚智能电气设备有限公司	整改未完成：2019/5/16供江苏公司的10kV配电变压器产品，短路承受能力试验不合格，II级。六个月累计出现1次II级问题，1次III级问题，前次III级问题为2019年第一批。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019/7/11-2019/11/10在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存10（20）kV配变
48	江苏清川电器科技有限公司	诚信问题：2019/8/27，不同投标人的投标文件、投标事宜委托同一单位或个人办理有串标行为。	2019/11/1-2022/10/31在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有物资品类
49	江苏神一电气有限公司	处理时间顺延：2019/12/9供江苏公司的电能计量箱产品，外观检查项目不合格，III级。处理期满江苏公司未有招标，处理顺延。	2020/3/10-2020/5/9在江苏公司招标中暂停中标资格2个月	配网设备协议库存电能计量箱
50	江苏威翔科技有限公司	抽检不合格：2019/12/23供江苏公司的10kV架空绝缘导线产品，导体直流电阻不合格，II级。六个月累计出现1次II级、1次III级问题，前次III级问题为2019年第七批，本次为II级问题。	2020/3/10-2020/7/9在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存10（20）kV及以下导线
51	江苏新立达电缆有限公司	抽检不合格：2018/11/22；供江苏公司的架空绝缘导线产品，金属铠装一包带间隙与金属带宽度之比不合格；永久伸长率不合格；厚度不合格；绝缘热延伸试验不合格，III级。六个月内累计出现2次II级、4次III级问题，前次III级问题报告出具时间2018年7月2日（2018年第八批）、2018年9月29日（2018年第十批）、2018年8月22日（2018年第十一批），II级问题报告出具时间2018年6月25日（2018年第八批）、2018年8月17日（2018年第九批）。	2019/3/7-2022/3/6在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有物资品类
52	江苏盐开电气有限公司	整改未完成：2019/7/30供江苏公司的低压开关柜产品，金属材料尺寸项目不合格，III级。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019/11/1-2019/12/31在江苏公司招标中暂停中标资格2个月	低压开关柜
53	江苏盐开电气有限公司	处理时间顺延：2019/10/22供江苏公司的电缆分支箱产品，箱体厚度项目不合格，III级。处理期满江苏公司未有招标，处理顺延。	2020/1/2-2020/3/1在江苏公司招标中暂停中标资格2个月	配网设备协议库存10（20）kV电缆附件
54	江苏盐开电气有限公司	抽检不合格：2019/12/19供江苏公司的柱上开关设备产品，断路器工频耐压试验时，断口加压击穿II级。	2020/3/10-2020/7/9在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存负荷开关
55	江苏盐开电气有限公司	整改未完成：2019/4/10供江苏公司的10kV配电变压器产品，短路试验不合格，II级。六个月累计出现1次III级，2次II级问题，前次III级问题为2019年第二批，II级问题为2019年第一批。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019/7/11-2020/1/10在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存10（20）kV配变
56	江苏盐开电气有限公司	整改未完成：2016/5/11供江苏公司的10kV美式箱式变电站产品，在省公司组织的抽检中发现一个样品温升试验不合格。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2017/12/25-2018/2/24在江苏公司招标中暂停中标资格2个月	配网设备协议库存10（20）kV箱变
57	江苏阳湖电缆有限公司	整改未完成：供江苏公司的1kV架空绝缘导线产品，因供应商原因延期交货或项目里程碑延期，被1个业主单位投诉，对工程项目造成一定影响的。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019/3/7-2019/5/6在江苏公司招标中暂停中标资格2个月	配网设备协议库存10（20）kV及以下导线
58	江苏振光电力设备制造有限公司	抽检不合格：2019/9/25，2019/10/28（复检）供江苏公司的10kV配电变压器产品，短路承受能力试验不合格，III级，III级。六个月累计出现1次II级，2次III级问题，上次II级问题2019年第六批。	2020/1/2-2020/7/1在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存10（20）kV配变
59	江苏中海管业发展有限公司	诚信问题：2019/8/27，不同投标人的投标文件、投标事宜委托同一单位或个人办理有串标行为。	2019/11/1-2022/10/31在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有物资品类
60	江西德兰电气有限公司	整改不合格：2019/11/7供江苏公司的电缆保护管产品，维卡软化温度不合格II级。六个月累计出现3次II级，1次III级问题，上次II级问题2019年第六批2次，第七批1次，上次III级问题2019年第五批1次，且整改不合格。	2020/1/2-2022/1/1在江苏公司招标中列入黑名单2年	所有物资品类
61	江西明正变电设备有限公司	整改未完成：2019/6/9供江苏公司的10kV配电变压器产品，短路承受能力试验不合格，II级。六个月累计出现2次II级问题，前次II级问题为2019年第三批。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019/8/1-2020/1/31在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存10（20）kV配变
62	江西浙丰管业有限公司	整改未完成：2018/9/12供江苏公司的电缆保护管产品，尺寸不合格，III级。六个月内累计出现1次II级、3次III级问题，前次III级问题报告出具时间2018年4月28日（2018年第六批）、2018年7月23日（2018年第七批），II级问题报告出具时间2018年5月29日（2018年第八批）。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019/3/7-2020/3/6在江苏公司招标中列入黑名单1年	所有物资品类

63	连云港市鼎鑫电力器材有限公司	处理时间顺延：2018年9月14日供江苏公司的复合材料管产品，尺寸项目不合格，II级。处理期满江苏公司未有招标，处理顺延。	2018/12/24-2019/4/23在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存复合材料管
64	辽宁华骋电气有限公司	抽检不合格：2019/11/26供江苏公司的低压开关柜产品，布线、操作性能不合格，III级。六个月累计出现1次II级、1次III级问题，前次II级问题为2019年第六批，本次为III级问题。	2020/3/10-2020/7/9在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	低压开关柜
65	鲁电集团有限公司	抽检不合格：2019/7/18供江苏公司的10kV配电变压器产品，短路承受能力试验不合格，II级。六个月累计出现3次II级问题，前次II级问题为2019年第一批、2019年第2批，本次为II级问题。	2019/9/10-2020/9/9在江苏公司招标中列入黑名单1年	所有物资品类
66	南京林峰电气科技有限公司	整改未完成：2018/5/29供江苏公司的电缆保护管产品，内径、壁厚不合格，II级。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2018/9/3-2019/1/2在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存10（20）kV电缆附件
67	南京市嘉隆电气科技有限公司	处理时间顺延：2019.11.26供江苏公司的电能计量箱产品，进线开关电流规格小于标准值，III级。处理期满江苏公司未有招标，处理顺延。	2020/3/10-2020/5/9在江苏公司招标中暂停中标资格2个月	配网设备协议库存电能计量箱
68	南京温太源电力科技有限公司	诚信问题：供应商在招标采购、资质能力核实、合同履行等活动中提供虚假信息或证明文件。	2019/6/19-2022/6/18在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有物资品类
69	南京宇奥源电线电缆有限公司	抽检不合格：2018/6/25供江苏公司的架空绝缘导线产品，导体电阻项目不合格，III级。六个月内累计出现2次II级问题和4次III级问题，前次III级问题报告出具时间为2018年3月19日（2018年第三批）、2018年4月3日（2018年第四批）、2018年5月30日（2018年第七批），II级问题报告出具时间为2018年4月16日（2018年第五批）、2018年3月23日（2018年第六批）。	2019/3/7-2022/3/6在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有物资品类
70	南京源轩电力器材有限公司	整改未完成：2018年9月14日供江苏公司的电缆保护管产品，尺寸、维卡软化、密度项目不合格，II级。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2018/12/24-2019/4/23在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存10（20）kV电缆附件
71	宁波功成电气有限公司	抽检不合格：2019/12/17供江苏公司的配电箱产品，温升验证不合格，II级。	2020/3/10-2020/7/9在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存配电箱（JP柜）
72	青岛宝竣电力管业有限公司	整改未完成：2018/7/23；供江苏公司的电缆保护管产品，尺寸不合格，III级。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2018/8/6-2018/10/5在江苏公司招标中暂停中标资格2个月	配网设备协议库存10（20）kV电缆附件
73	青岛华东电缆电器有限公司	抽检不合格：2019/9/14供江苏公司的10kV配电变压器产品，短路承受能力试验不合格，II级。六个月累计出现3次II级问题，前次II级问题为2019年第二批、2019年第三批。	2019/11/1-2020/10/31在江苏公司招标中列入黑名单1年	所有物资品类
74	三变科技股份有限公司	整改未完成：2019/7/4供江苏公司的10kV配电变压器产品，短路承受能力试验不合格，II级。六个月累计出现1次III级问题，1次II级问题，前次III级问题为2019年第三批。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019/9/10-2020/1/9在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存10（20）kV配变
75	山东爱普电气设备有限公司	整改未完成：2019/7/10供江苏公司的10kV变压器产品，短路承受能力试验II级。六个月累计出现2次II级问题，前次II级问题为2019年第三批。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019/9/10-2020/3/9在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存10（20）kV配变
76	山东成武天润管业有限公司	整改未完成：2018/7/23；供江苏公司的电缆保护管产品，尺寸不合格，III级。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2018/8/6-2018/10/5在江苏公司招标中暂停中标资格2个月	配网设备协议库存10（20）kV电缆附件
77	山东达驰翔翔电气有限公司	整改未完成：2019/7/19供江苏公司的10kV变压器产品，短路承受能力试验不合格，II级。六个月累计出现2次II级问题，前次II级问题为2019年第三批。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019/9/10-2020/3/9在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存10（20）kV配变
78	山东达驰高压开关有限公司	整改未完成：2018/7/9供江苏公司的10kV柱上断路器产品，机械寿命试验不合格，II级。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2018/9/3-2019/1/2在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存10（20）kV断路器
79	山东电工电气集团智能电气有限公司	抽检不合格：2019/8/26，2019/11/14（复检）供江苏公司的10kV配电变压器产品，雷电冲击试验不合格，短路承载能力试验不合格，II级，II级。六个月累计出现2次II级。	2020/1/2-2020/7/1在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存10（20）kV配变
80	山东法力杆塔有限公司	诚信问题：2019/8/27，不同投标人的投标文件、投标事宜委托同一单位或个人办理有串标行为。	2019/11/1-2022/10/31在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有物资品类

81	山东汇能电气有限公司	抽检不合格：2019/6/1供江苏公司的10kV配电变压器产品，短路承受能力试验不合格，II级。六个月累计出现4次II级问题，前次II级问题为2019年第一批、2019年第二批、2019年第三批。	2019/8/1-2020/7/31在江苏公司招标中列入黑名单1年	所有物资品类
82	山东龙瑞电力线路器材有限公司	诚信问题：2019/8/27，不同投标人的投标文件、投标事宜委托同一单位或个人办理有串标行为。	2019/11/1-2022/10/31在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有物资品类
83	山东鲁能泰山铁塔有限公司	整改未完成：2019/4/4供江苏公司的钢管塔（杆）产品，钢管杆纵向对接焊缝存在未焊透缺陷III级。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019/7/11-2019/9/10在江苏公司招标中暂停中标资格2个月	配网设备协议库存钢管杆
84	山东欧玛嘉宝电气科技有限公司	抽检不合格：2019/11/15供江苏公司的10kV配电变压器产品，短路承受能力试验不合格，III级。六个月累计出现2次III级问题，前次III级问题为2019年第七批，本次为III级问题。	2020/3/10-2020/7/9在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存10（20）kV配变
85	山东泰開箱变有限公司	整改未完成：2019/8/1，2019/9/17供江苏公司的10kV配电变压器产品，短路承受能力试验不合格；短路承受能力试验不合格，雷电冲击试验不合格，III级，III级。六个月累计出现1次II级问题，2次III级问题，2019年第五批1次II级，本次2次III级问题。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019/11/1-2020/4/30在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存10（20）kV配变
86	山东泰開箱变有限公司	整改未完成：2018/9/7供江苏公司的10kV欧式箱式变电站产品，绝缘油试验不合格，II级。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019/4/24-2019/8/23在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存10（20）kV箱变
87	山东中州电缆有限公司	整改未完成：2017/7/21供江苏公司的低压电力电缆产品，在省公司组织的抽检中发现一个样品收缩试验—允许收缩率（%）不合格。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2017/12/25-2018/2/24在江苏公司招标中暂停中标资格2个月	配网设备协议库存10（20）kV及以下电缆
88	上海飞晶电气股份有限公司	抽检不合格：2019/10/16供江苏公司的10kV配电变压器产品，短路承受能力试验不合格，II级。六个月累计出现2次II级，1次III级问题，上次III级问题2019年第六批，上次II级问题2019年第五批，本次1次II级问题	2020/1/2-2020/7/1在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存10（20）kV配变
89	上海联众电力科技有限公司	整改未完成：2019/7/4供江苏公司的10kV配电变压器产品，短路承受能力试验不合格，II级。六个月累计出现2次II级问题，前次II级问题为2019年第二批。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019/9/10-2020/3/9在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存10（20）kV配变
90	深圳市科陆电子科技股份有限公司	处理时间顺延：2019/10/8供江苏公司的电能计量箱产品，冲击载荷试验不合格，II级。处理期满江苏公司未有招标，处理顺延。	2020/1/2-2020/5/1在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存电能计量箱
91	苏变电气股份有限公司	整改不合格：2018/5/2供江苏公司的10kV配电变压器产品，试验不合格，II级。六个月内累计出现2次II级问题和1次III级问题，前次III级问题为2018年3批、II级问题为2018年4批。处理期满但供应商整改不合格，加重处理。	2019/3/7-2020/3/6在江苏公司招标中暂停中标资格12个月	配网设备协议库存10（20）kV配变
92	苏州东源天利电器有限公司	抽检不合格：2019/10/20，2019/7/15供江苏公司的10kV配电变压器产品，短路承受能力试验不合格，III级，III级。六个月累计出现2次II级，3次III级问题，上次III级问题2019年第六批，上次II级问题2019年第三批，2019年第四批，上次III级问题2019年第六批，本次2次III级问题。	2020/1/2-2023/1/1在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有物资品类
93	苏州工业园区隆盛电器成套设备制造有限公司	整改未完成：2019/7/15供江苏公司的10kV配电变压器产品，短路试验后漏油不合格，III级。六个月累计出现3次II级问题，1次III级问题，前次II级问题为2019年第一批、2019年第二批、2019年第三批。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019/4/24-2019/8/23在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存10（20）kV配变
94	苏州欧亚特管业有限公司	抽检不合格：2019/7/16，2019/8/16，2019/9/18供江苏公司的电缆保护管产品，尺寸、密度、压扁试验、落锤冲击、维卡软化温度不合格，III级，II级，II级。六个月累计出现3次II级问题，1次III级问题，前次II级问题为2019年第四批，本次2次为II级问题，1次III级问题。	2019/11/1-2020/10/31在江苏公司招标中列入黑名单1年	所有物资品类
95	苏州市国鼎塑业有限公司	整改未完成：2019/11/14供江苏公司的电缆保护管产品，尺寸（内径）、纵向回缩率试验不合格III级。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2020/1/2-2020/3/1在江苏公司招标中暂停中标资格2个月	配网设备协议库存10（20）kV电缆附件

96	苏州市华东电网电气有限公司	抽检不合格：2018/5/4供江苏公司的箱式变电站产品，绝缘油试验不合格，II级。六个月内累计出现5次II级问题，前次II级问题报告出具时间为2017年12月18日（1批）、2018年2月9日（2批）、2018年3月1日（3批）、2018年4月18日（5批）。	2019/3/7-2022/3/6在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有物资品类
97	苏州市亚通塑业有限公司	诚信问题：2019/8/27，不同投标人的投标文件、投标事宜委托同一单位或个人办理有串标行为。	2019/11/1-2022/10/31在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有物资品类
98	天虹电气有限公司	整改未完成：供江苏公司的金具产品，被6家地市公司投诉供货履约问题。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2017/5/28-2017/9/27在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存金具
99	天津ABB开关有限公司	抽检不合格：2019/4/2，2019/12/9（复检）供江苏公司的20kV环网柜产品，局部放电试验不合格，金属材料材质检测得柜体材质不合格，柜体厚度、局部放电试验不合格，II级，II级。复检不合格累计处理2次II级问题。	2020/3/10-2020/9/9在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存10（20）kV环网柜（箱）
100	无锡市金正电缆有限公司	整改未完成：2018/4/23；供江苏公司的10kV电力电缆产品，金属铠装厚度、金属屏蔽厚度、导体电阻不合格；II级，六个月累计出现2次II级问题，前次II级问题为2019年第一批。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019/3/7-2019/9/6在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存10（20）kV及以下电缆
101	无锡市尚融电缆有限公司	整改未完成：2018/5/31；2018/7/6供江苏公司的架空绝缘导线产品，导体直流电阻；导体抗拉力；绝缘热延伸试验不合格，II级；II级。六个月内累计出现3次II级问题，前次II级问题报告出具时间为2018年4月12日（第4批）。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2018/9/3-2019/3/2在江苏公司招标中列入黑名单6个月	所有物资品类
102	无锡市长城电线电缆有限公司	整改未完成：2019/6/4供江苏公司的架空绝缘导线产品，导体电阻项目不合格，III级。六个月累计出现2次III级问题，上次III级问题2019年第三批。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2020/1/2-2020/5/1在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存10（20）kV及以下导地线
103	无锡市兆亨线缆有限公司	抽检不合格：2018/6/13；2018/6/14供江苏公司的架空绝缘导线产品，导体电阻试验、绝缘热延伸试验、绝缘收缩试验不合格，II级；III级。六个月内累计出现4次II级问题和1次III级问题，前次III级问题报告出具时间为2017年12月18日（第一批）、II级问题报告出具时间分别为2018年4月2日（第4批）、2018年4月20日（第5批）、2018年5月9日（第6批）。	2019/3/7-2022/3/6在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有物资品类
104	无锡亚诺科仪有限公司	诚信问题：2019/11/1供应商无正当理由，不按招标文件签订合同。	2020/1/2-2022/1/1在江苏公司招标中列入黑名单2年	所有物资品类
105	无锡市金正电缆有限公司	整改未完成：2019/3/15供江苏公司的架空绝缘导线产品，导体直流电阻等项目不合格，II级，六个月累计出现2次II级问题，前次II级问题为2019年第一批。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019/6/19-2019/12/18在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存10（20）kV及以下导地线
106	浙江谷元电力科技有限公司	整改未完成：2019/4/12供江苏公司的箱式变电站，结构及外观检查不合格，III级，六个月累计出现1次II级问题，1次III级问题，前次II级问题为2019年第一批。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019/7/11-2019/11/10在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存10（20）kV箱变
107	信一电力设备有限公司	处理时间顺延：2019/10/24供江苏公司的配电箱产品，机械碰撞试验、试后成套设备的防护等级、短路耐受强度不合格，II级。六个月累计出现1次III级问题、1次II级问题，上次III级问题2019年第六批。处理期满江苏公司未有招标，处理顺延。	2020/1/2-2020/5/1在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存配电箱（JP柜）
108	徐州新电高科电气有限公司	整改未完成：2019/4/19供江苏公司的低压开关柜产品，成套设备的防护等级不合格，III级。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2020/1/2-2020/3/1在江苏公司招标中暂停中标资格2个月	低压开关柜
109	徐州新电高科电气有限公司	整改未完成：2019/10/28供江苏公司的柱上开关设备产品，主回路电阻测试不合格，II级。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2020/1/2-2020/5/1在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存10（20）kV断路器
110	许继变压器有限公司	整改未完成：2019/7/1供江苏公司的10kV配电变压器产品，短路承受能力试验不合格，II级。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019/11/1-2020/2/29在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存10（20）kV配变
111	烟台北海电气有限公司	整改未完成：2019/12/17供江苏公司的低压开关柜产品，布线、操作性能和功能项目不合格，III级。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2020/3/10-2020/5/9在江苏公司招标中暂停中标资格2个月	低压开关柜
112	扬州德云电气设备集团有限公司	抽检不合格：2019/12/25供江苏公司的低压开关柜产品，温升验证，机械碰撞试验不合格，箱体厚度不达标，II级。	2020/3/10-2020/7/9在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	低压开关柜

113	扬州电力设备修造厂有限公司	处理时间顺延：2018/4/13供江苏公司的配电箱产品，布线、操作性能和功能不合格，III级。处理期满江苏公司未有招标，处理顺延。	2020/3/10-2020/5/9在江苏公司招标中暂停中标资格2个月	配网设备协议库存配电箱（JP柜）
114	宜兴市兴益特种变压器有限公司	整改未完成：2018/12/3供江苏公司的10kV配电变压器产品，外施耐压试验（例行）、短路承受能力试验（特殊）不合格。II级。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019/4/24-2019/8/23在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存10（20）kV配变
115	长江电气集团股份有限公司	整改未完成：2018/12/3供江苏公司的配电箱产品，温升验证不合格。II级。六个月累计出现2次II级问题，前次II级问题为2019年第五批。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019/7/11-2020/1/10在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存配电箱（JP柜）
116	浙江百固电气科技股份有限公司	抽检不合格：2019/9/25供江苏公司的配电箱产品，电气间隙和爬电距离不合格，II级。六个月累计出现2次II级问题，上次II级问题2019年第六批	2020/1/2-2020/7/1在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存配电箱（JP柜）
117	浙江谷元电力科技有限公司	整改未完成：2018/12/6；供江苏公司的配电箱产品，布线、操作性能和功能、防护等级验证、箱体及铜材材质检查不合格；II级。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019/4/24-2019/8/23在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存配电箱（JP柜）
118	浙江江变科技有限公司	整改未完成：2019/9/19供江苏公司的10kV配电变压器产品，短路承受能力试验不合格，III级。六个月累计出现1次II级问题，2次III级问题，前次II级问题为2019年第4批、前次III级问题为2019年第三批。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019/11/1-2020/4/30在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存10（20）kV配变
119	浙江江山变压器股份有限公司	抽检不合格：2018/11/2供江苏公司的10kV配电变压器产品，短路承受能力试验后散热片与本体焊接处漏油不合格，III级。六个月内累计出现1次III级、4次II级问题，前次II级问题报告出具时间2018年7月9日（2018年第8批）、2018年8月22日（2018年第9批）、2018年9月14日（2018年第10批），前次III级问题报告出具时间2018年10月20日（2018年第11批）。	2018/8/6-2020/8/5在江苏公司招标中列入黑名单2年	所有物资品类
120	浙江灵通道路设施股份有限公司	抽检不合格：2019/11/12供江苏公司的电缆保护管产品，尺寸（内径）、密度、压扁试验、落锤冲击、维卡软化温度试验不合格，II级。六个月累计出现2次II级，上次III级问题2019年第六批。	2020/1/2-2020/7/1在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存10（20）kV电缆附件
121	浙江绿丰电气有限公司	抽检不合格：2019/10/24供江苏公司的配电箱产品，机械碰撞试验、试后成套设备的防护等级不合格，II级。六个月累计出现2次II级问题，上次II级问题2019年第六批。	2020/1/2-2020/7/1在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存配电箱（JP柜）
122	浙江派尔电气有限公司	抽检不合格：2019/12/23供江苏公司的10kV配电变压器产品，温升试验项目不合格，III级。六个月累计出现2次III级问题，前次III级问题为2019年第六批，本次为III级问题	2020/3/10-2020/7/9在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存10（20）kV配变
123	浙江浙通管业有限公司	整改未完成：2018/8/3供江苏公司的电缆保护管产品，压扁试验不合格，II级。六个月内累计出现2次II级、1次III级问题，前次II级问题报告出具时间2018年5月29日（2018年第8批）、前次III级问题报告出具时间2018年3月23日（2018年第6批），处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019/3/7-2019/9/6在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存10（20）kV电缆附件
124	浙江正泰电缆有限公司	抽检不合格：2019/12/31供江苏公司的1kV架空绝缘导线产品，绝缘热延伸试验不合格，II级。	2020/3/10-2020/7/9在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存10（20）kV及以下导线
125	镇江华科通信设备有限公司	抽检不合格：2019/11/12供江苏公司的电缆保护管产品，外观质量、落锤试验、维卡软化温度试验不合格，II级。六个月累计出现4次II级问题，2次III级问题，前次II级问题为2019年第三批、2019年第六批。	2020/1/2-2023/1/1在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有物资品类
126	中安(常州)电气有限公司	整改未完成：2019/3/22，2019/5/30供江苏公司的10kV配电变压器产品，短路承受能力试验不合格，III级，III级。六个月内累计出现2次III级问题，处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019/7/11-2019/11/10在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存10（20）kV配变
127	中电华聘科技有限公司	抽检不合格：2019/5/16供江苏公司的低压综合配电箱产品，温升验证不合格，II级。六个月累计出现3次II级问题，前次II级问题为2019年第一批、2019年第三批	2019/8/1-2020/7/31在江苏公司招标中列入黑名单1年	所有物资品类
128	中缆集团有限公司	整改未完成：供江苏公司的10kV架空绝缘导线产品，自5月份以来，供应部收到1个区域配送中心反映该供应商供应的物资未按期交货。处理期满供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019/3/7-2019/5/6在江苏公司招标中暂停中标资格2个月	配网设备协议库存10（20）kV及以下导线

129	中兆培基(北京)电气有限公司	抽检不合格: 2019/11/22供江苏公司的10kV配电变压器产品, 短路承受能力试验不合格, II级。六个月累计出现2次II级问题, 上次II级问题2019年第五批, 本次为1次II级问题。	2020/1/2-2020/7/1在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存10(20)kV配变
130	重庆瑞普电气实业股份有限公司	整改未完成: 供江苏公司的低压电力电缆产品, 自5月份以来, 供应部收到1个区域配送中心反映该供应商供应的物资未按期交货。处理期满供应商整改未完成, 继续暂停中标资格。	2019/3/7-2019/5/6在江苏公司招标中暂停中标资格2个月	配网设备协议库存10(20)kV及以下电缆
131	重庆星特龙实业有限公司	整改未完成: 2019/11/7供江苏公司的电缆保护管产品, 公称内径、公称壁厚、导管材料密度、导管材料环刚度、压扁试验、维卡软化温度试验不合格, II级。六个月累计出现1次II级, 1次III级问题, 上次III级问题2019年第四批。处理期满供应商整改未完成, 继续暂停中标资格。	2020/1/2-2020/5/1在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存10(20)kV电缆附件
132	浙江天正电气股份有限公司	抽检不合格: 2020/3/26供江苏公司的交流避雷器产品, 密封试验(沸水煮法)项目不合格, III级。	2020/5/6-2020/7/5在江苏公司招标中暂停中标资格2个月	配网设备协议库存避雷器
133	苏州佳通科技股份有限公司	抽检不合格: 2020/3/18供江苏公司的电缆保护管产品, 维卡软化温度项目不合格, III级。六个月累计出现2次III级问题, 前次III级问题为2019年第七批。	2020/5/6-2020/9/5在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存10(20)kV电缆附件
134	万沙电气有限公司	抽检不合格: 2020/1/19供江苏公司的配电箱产品, 箱体材质及厚度检测不合格, III级。六个月累计出现2次III级问题, 上次III级问题为2019年第六批。	2020/5/6-2020/9/5在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存配电箱(JP柜)
135	江苏神一电气有限公司	抽检不合格: 2019/12/10供江苏公司的配电箱产品, 板材厚度、温升、射频电磁场辐射抗扰度不合格, II级	2020/5/6-2020/9/5在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存配电箱(JP柜)
136	江苏诺贝尔塑业有限公司	抽检不合格: 2020/4/24供江苏公司的电缆保护管产品, 尺寸、落锤冲击试验不合格, III级。	2020/5/19-2020/7/18在江苏公司招标中暂停中标资格2个月	配网设备协议库存10(20)kV电缆附件
137	江西利华电瓷制造有限公司	抽检不合格: 2020/4/15供江苏公司的线路绝缘子产品, 镀层试验项目不合格, III级。	2020/5/19-2020/7/18在江苏公司招标中暂停中标资格2个月	配网设备协议库存瓷绝缘子
138	南京大手笔电子科技有限公司	抽检不合格: 2020/4/1供江苏公司的电缆分支箱产品, 尺寸检查不合格, III级。	2020/5/19-2020/7/18在江苏公司招标中暂停中标资格2个月	配网设备协议库存10(20)kV电缆附件
139	上海海雄电气成套设备有限公司	抽检不合格: 2020/4/1供江苏公司的电能计量箱产品, 冲击载荷试验不符合要求, III级。	2020/5/19-2020/7/18在江苏公司招标中暂停中标资格2个月	配网设备协议库存电能计量箱
140	上海非晶电气有限公司	延期交货: 供江苏公司的10kV硅钢变压器产品2019/4/12因供应商原因延期交货, 影响工程进度。	2020/5/19-2020/7/18在江苏公司招标中暂停中标资格2个月	配网设备协议库存10(20)kV配变
141	安徽瑞丰管业有限公司	抽检不合格: 2020/5/7供江苏公司的电缆保护管产品, 环刚度、维卡软化, II级。	2020/5/19-2020/9/18在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存10(20)kV电缆附件
142	杭州电力设备制造有限公司	抽检不合格: 2020/4/29供江苏公司的箱式变电站产品, 工频耐压击穿不符合要求, II级。	2020/5/19-2020/9/18在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存10(20)kV箱变
143	杭州圣昊管道有限公司	抽检不合格: 2020/4/24供江苏公司的电缆保护管产品, 密度、压扁试验、维卡软化温度不符合要求, II级。	2020/5/19-2020/9/18在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存10(20)kV电缆附件
144	河北万庆电力器材科技有限公司	抽检不合格: 2020/4/23供江苏公司的配电箱(JP柜)产品, 温升验证不合格, II级。	2020/5/19-2020/9/18在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存配电箱(JP柜)
145	江苏福电电气有限公司	抽检不合格: 2020/5/8供江苏公司的电缆保护管产品, 压扁试验不合格, II级。	2020/5/19-2020/9/18在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存10(20)kV电缆附件
146	江苏南瑞泰事达电气有限公司	抽检不合格: 2020/3/30供江苏公司的箱式变电站产品, 工频耐压试验不合格, II级。	2020/5/19-2020/9/18在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存10(20)kV箱变
147	江西亚泰电力设备有限公司	抽检不合格: 2020/4/21供江苏公司的钢管杆(桩)产品, 零部件尺寸中下杆厚度不符合要求, III级。六个月内累计出现2次III级问题, 前次III级问题为2019年第七批, 本次为1次III级问题。	2020/5/19-2020/9/18在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存钢管杆
148	辽宁华聘科技有限公司	抽检不合格: 2020/4/9供江苏公司的环网柜产品, 主回路交流耐压试验, 柜体厚度不符合要求, II级。	2020/5/19-2020/9/18在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存10(20)kV环网柜(箱)

149	南京大手笔电子科技有限公司	抽检不合格：2019/11/8供江苏公司的配电箱（JP柜）产品，温升极限的验证、防护等级试验不合格，II级。	2020/5/19-2020/9/18在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存配电箱（JP柜）
150	南京乾鑫电器设备有限公司	抽检不合格：2020/3/30供江苏公司的电能计量箱产品，冲击载荷试验项目不合格，III级。六个月内累计出现2次III级问题，前次III级问题为2020年第二批，本次为1次III级问题。	2020/5/19-2020/9/18在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存电能计量箱
151	宁波仁栋电气有限公司	抽检不合格：2020/5/6供江苏公司的箱式变电站产品，高压开关装置的机械操作和工频耐压试验不合格，II级。	2020/5/19-2020/9/18在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存10（20）kV箱变
152	上海置信电气非晶有限公司	抽检不合格：2019/5/16供江苏公司的10kV变压器产品，短路承受能力试验不合格，II级。	2020/5/19-2020/9/18在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存10（20）kV配变
153	江苏诚威电力设备有限公司	抽检不合格：2020/4/28供江苏公司的电缆保护管产品，密度、压扁、维卡软化温度不合格，II级。	2020/5/19-2020/9/18在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存10（20）kV电缆附件
154	山东昆仑创奇科技有限公司	抽检不合格：2020/4/10供江苏公司的电缆分支箱产品，布线、操作性能和功能；箱体及铜材材质检查不合格，III级。六个月内累计出现2次III级问题，前次III级为2019年第七批，本次为1次III级问题。	2020/5/19-2020/9/18在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存10（20）kV电缆附件
155	无锡市电力变压器有限公司	抽检不合格：2019/6/6供江苏公司的10kV变压器产品，短路承受能力试验不合格，II级。	2020/5/19-2020/11/18在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存10（20）kV配变
156	常州市东湖塑胶有限公司	抽检不合格：2020/3/30供江苏公司的电缆保护管产品，密度、压扁试验、落锤冲击试验、维卡软化试验不符合，II级。六个月累计出现1次I级问题，1次II级问题，前次I级问题为2019年第七批，本次为1次II级问题。	2020/5/19-2020/11/18在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存10（20）kV电缆附件
157	广西南宝特电气制造有限公司	抽检不合格：2019/11/12供江苏公司的配电箱（JP柜）产品，温升极限的验证、箱体材质不合格，II级。	2020/5/19-2020/11/18在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存配电箱（JP柜）
158	江苏金峰电力器材有限公司	抽检不合格：2020/3/27供江苏公司的线路金具产品，尺寸检测不合格，III级。六个月内累计出现3次III级问题，前次III级问题为2019年第七批、2020年第一批，本次为1次III级问题。	2020/5/19-2020/11/18在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存金具
159	江阴市博浩工程橡塑制品有限公司	抽检不合格：2020/4/18供江苏公司的电缆保护管产品，外观尺寸、密度、环刚度、压扁试验、维卡软化温度不合格，I级。六个月内累计出现1次I级问题，1次II级问题，前次II级问题为2019年第七批，本次为1次I级问题。	2020/5/19-2020/11/18在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存10（20）kV电缆附件
160	南京市嘉隆电气科技有限公司	抽检不合格：2019/11/8供江苏公司的配电箱（JP柜）产品，温升极限的验证、箱体厚度不合格，II级。六个月内累计出现1次III级问题，2次II级问题，前次II级问题为2019年第七批，前次III级为2020年第一批，本次为1次II级问题。	2020/5/19-2020/11/18在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存配电箱（JP柜）
161	浙江荣正管业有限公司	抽检不合格：2020/5/7供江苏公司的电缆保护管产品，密度测量、环刚度、压扁试验、维卡软化温度试验、落锤冲击试验不合格，I级。	2020/5/19-2020/11/18在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存10（20）kV电缆附件