

# 2020年下半年海南省流通市场陶瓷砖产品质量监督抽查结果

发布时间：2020年12月6日

近期，海南省市场监督管理局对全省流通市场陶瓷砖产品进行了监督抽查。本次抽查了20批次产品，经检验，不合格4批次，不合格发现率为20%。

本次监督抽查依据GB/T 4100-2015《陶瓷砖》标准要求，对下列项目进行了检验：尺寸偏差、表面质量、吸水率、破坏强度、断裂模数、耐磨性、抗热震性、摩擦系数、抗冲击性、抛光砖光泽度、耐污染性、耐化学腐蚀性。本次抽查未发现涉及安全性指标的项目不合格；有4批次产品不符合使用性要求，涉及的不合格项目为：吸水率、破坏强度、尺寸偏差（长度偏差）、尺寸偏差（厚度偏差）。

吸水率是衡量瓷砖质量优劣的一项重要指标。吸水率不合格的瓷砖会缩短瓷砖使用寿命并影响整体家装效果。破坏强度不合格说明陶瓷砖的抗压能力低，陶瓷砖容易断裂或者掉角，影响使用和美观。尺寸偏差不合格会造成瓷砖铺贴缝隙不整齐，影响装修质量和美观。

本次抽查发现的不合格产品将移交被检主体及产品标称的生产企业所在地市场监管部门依法进行处理。

具体抽查结果如下：

2020年下半年海南省流通市场陶瓷砖产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品

序号	产品名称（标称）	商标（标称）	规格型号	生产日期/批号 （标称）	被检主体	生产企业（标称）
1	东鹏瓷砖	东鹏	300×300×8.5 (mm)	2017-11-27	定安定城广昌建材商城 (第二分店)	佛山东华盛昌新材 料有限公司
2	东鹏瓷砖	东鹏	300×300×8.5 (mm)	2017-08-29	定安定城广昌建材商城 (第二分店)	佛山东华盛昌新材 料有限公司
3	微晶镜面内墙砖	华尔顿	300×600×9.5mm 8片/箱	2020-04-10	儋州庄饰建材有限公司	肇庆市高要区广福 陶瓷有限公司
4	原生态木纹砖	华典	150×800mm 10片 /包	(未标注)	儋州庄饰建材有限公司	佛山世纪华典陶瓷 有限公司
5	6D超平微晶瓷片	万臣陶瓷	300×600mm 8片/ 包	2019	白沙牙叉新星冠建材部	佛山东方美陶瓷业 有限公司
6	宝球陶瓷	宝球	300×300mm 14片 /包	2019	白沙牙叉新星冠建材部	佛山市禅城区置地 建材市场五区A座6 号
7	木纹砖系列	铭盛陶瓷	150×800mm	2018-04-24	海口龙华合美居建材营 销中心	福建省铭盛陶瓷发 展有限公司
8	澳思卡陶瓷	澳思卡	300×600mm	3L36370820	乐东抱由广佛陶瓷店	佛山市东兴达陶瓷 有限公司
9	高档内墙砖	雅丽姿	300×600mm	(未标注)	乐东抱由广佛陶瓷店	佛山市佰盛兴陶瓷 有限公司
10	精品内墙砖	亿德隆	300×600mm	(未标注)	乐东抱由广佛陶瓷店	佛山市佰盛兴陶瓷 有限公司
11	内墙砖	奥米茄(图)	300×300×9.0±	2018-01	琼海嘉积奥米茄陶瓷店	清远市欧雅陶瓷有

		形)	0.5mm			限公司
12	陶瓷砖	塔木德	300×600mm	5201020617	海口市雅丹诺陶瓷有限公司	佛山市真城陶瓷有限公司
13	喷墨仿古砖	正克	300×300×8mm	3048A7-3/202 0-06-05	东方城东辉扬瓷砖店	晋江市森景陶瓷有限公司
14	金毅陶瓷砖	金毅陶瓷	300×600mm	L390820B01	东方城东辉扬瓷砖店	佛山市豪华丰陶瓷有限公司(授权)
15	大唐视界瓷片	大唐视界 dtsj	300mm×600mm	2018-11-25	东方城东新福泉建材商行	广东省佛山市大唐陶瓷有限公司
16	加厚微晶瓷片	盛世合晖	300mm×600mm× 10.0mm	191115	海南万家馨建材有限公司	肇庆市东辉陶瓷有限公司

2020年下半年海南省流通市场陶瓷砖产品质量监督抽查不合格产品

序号	产品名称(标称)	商标(标称)	规格型号	生产日期/批号(标称)	被检主体	生产企业(标称)	不合格项目
1	外墙砖	华晋	50mm×200mm	(未标注)	屯昌屯城永辉瓷砖店	华晋集团建华墙砖厂	吸水率、破坏强度
2	龙达陶瓷	龙达	90×300(mm)	(未标注)	琼中营根大将军瓷砖店	福建省晋江市泗农建材有限公司	吸水率、破坏强度
3	天然石	豪鑫	200×400mm	H26053 A. 2019. 7. 28	海口市雅丹诺陶瓷有限公司	晋江协顺陶瓷有限公司	尺寸偏差(长度偏差)、破坏强度
4	通天下瓷砖	通天下	300×600× 11mm	2018-07-29	东方城东新福泉建材商行	广东佛山市金陶美(香港)陶瓷有限公司	尺寸偏差(厚度偏差)