

# 2020年海南省新型墙体材料产品质量省级监督抽查 结果

发布时间：2021-1-26

2020年7月2日至12月30日，海南省市场监督管理局对全省新型墙体材料产品进行了监督抽查。本次抽查了63家生产企业70批次产品，经检验，不合格产品2批次，不合格率为2.9%。不合格项目：密度等级、干密度。

本次监督抽查依据：《海南省新型墙体材料产品质量监督抽查实施细则》(XZ01-2020)；GB/T11968-2006蒸压加气混凝土砌块；GB/T 21144-2007混凝土实心砖；GB/T 11945-1999蒸压灰砂砖（2020年9月1日前生产的产品用该检验依据）；GB/T 11945-2019蒸压灰砂实心砖（2020年8月31日后生产的产品用该检验依据）；GB6566-2010建筑材料放射性核素限量。对下列项目检验：1.蒸压加气混凝土砌块的强度级别、干密度、干燥收缩、抗冻性、导热系数、放射性核素限量等六项。2.混凝土实心砖的密度等级、强度等级、最大吸水率、干燥收缩率、抗冻性、软化系数、碳化系数、放射性核素限量等八项。3.蒸压灰砂砖的抗压强度、抗折强度、抗冻性、放射性核素限量等四项。

不合格项目产生的危害：新型墙体材料的“密度等级”、“干密度”是反映新型墙体材料节能性能的重要指标。当前建筑节能工作的重点首先是所用的材料必须节能，如果主要材料节能性能不达标，对建筑节能的应用影响是第一位的，明显的加重了我国建筑节能的后续成本。另外，“密度等级”、

“干密度”不合格的砖或砌块就失去了轻质、节能、设计省料的特点。如果“密度等级”、“干密度”严重超标，还会影响到整个建筑物的设计，给建筑施工造成一定的安全隐患。

具体抽查结果如下：

2020年海南省新型墙体材料产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品

(承检机构：海南省产品质量监督检验所)

序号	产品名称	商标	规格型号	生产日期/批号(标称)	受检单位/所在地
1	蒸压灰砂砖	—	230×110×45 (mm)	2020-7-15	琼中乌石众富蒸压环保砖厂/琼中县湾岭镇乌石大平村
2	蒸压灰砂砖	—	240mm×115mm×55mm	2020-1-10	保亭加茂灰沙环保砖厂/保亭县南茂胜利队旁
3	蒸压灰砂砖	—	(230×110×57) (mm)	2020-7-29	屯昌屯城宝昌环保砖厂/屯昌县屯城镇昌盛北路
4	蒸压灰砂砖	—	235mm×115mm×45mm	2020-7-27	乐东抱由保定灰沙机砖厂/乐东县抱由镇保定村10队旁
5	蒸压灰砂砖	—	230mm×110mm×45mm	2020-7-30	乐东时代环保砖有限公司/乐东县抱由镇保定村10队旁
6	蒸压灰砂砖	—	200mm×95mm×45mm	2020-8-1	乐东双齐实业有限公司/乐东黎族自治县千家镇乐九公路北余养珠家
7	蒸压灰砂砖	—	230mm×110mm×43mm	2020-8-2	乐东尖峰旺发环保砖厂/乐东尖峰镇山道村
8	蒸压灰砂砖	—	(200×95×45) mm	2020-8-1	三亚福泰新型建材有限公司/三亚市南滨农场东升队红砖厂
9	蒸压灰砂砖	—	(200×95×45) mm	2020-8-5	三亚建业达建材有限公司/三亚市吉阳区大茂村委会小压小组23层101房
10	蒸压灰砂砖	—	(200×95×45) mm	2020-4-3	澄迈美亭民生环保砖厂/澄迈县基地民源
11	蒸压灰砂砖	—	(200×95×45) mm	2020-8-5	澄迈永发鸿兴环保砖厂/澄迈县永发镇永发居委会加善村
12	蒸压灰砂砖	—	200mm×100mm×45mm	2020-8-14	五指山大江南新型建筑材料有限公司/五指山市毛阳镇大江南水泥厂内
13	蒸压加气混凝土砌块	—	600mm×240mm×100mm	2020-7-20	乐东华旺农业发展有限公司宏旺环保砖分公司/乐东县佛罗镇丹村白沙河湾溪旁
14	蒸压加气混	—	600mm×240mm×100mm	2020-8-1	乐东方海新型建材有限公司/乐东县九所

	凝土砌块				镇酒所新区方海木片厂
15	蒸压加气混 凝土砌块	-	600mm×240mm×100mm	2020-7-4	东方新东实业有限公司/海南省东方市八所工业园区海燕公司油库南侧
16	蒸压加气混 凝土砌块	-	600mm×240mm×150mm	2020-7-2	海南益颐昕实业有限公司东方分公司/东方市八所镇小岭村山老罗旱地
17	蒸压灰砂砖	-	(230×110×48) mm	2020-7-15	儋州茂盛商贸有限公司/儋州市那大镇横岭村委会横岭砖厂
18	蒸压加气混 凝土砌块	-	(600×240×100)mm	2020-7-23	陵水提蒙瑞鑫新型建筑材料厂/陵水黎族自治县提蒙乡远景村委会高岭村二组
19	蒸压加气混 凝土砌块	-	(600×240×200)mm	2020-6-15	三亚海棠湾福泰新型墙体砖厂/陵水黎族自治县提蒙乡远景村委会高岭村二组
20	蒸压加气混 凝土砌块	-	(600×240×100)mm	2020-6-25	海南建邦建材有限公司/陵水县新村镇长城乡(223国道257.5公里处)
21	蒸压灰砂砖	-	(200×95×44) mm	2020-8-3	三亚坤泰建材有限公司/三亚市凤凰镇槟榔村客家坡
22	蒸压灰砂砖	-	(230×110×45) mm	2020-7-14	陵水大丰节能材料有限公司/陵水县新村镇城坡村委会长生村坡仔地
23	蒸压灰砂砖	-	(200×95×45) mm	2020-7-26	陵水英州九鑫环保砖厂/陵水县英州镇英州村五岭水库尾
24	蒸压灰砂砖	-	(230×110×45) mm	2020-7-26	海南福星环保建材有限公司/陵水县英州镇右楼村
25	蒸压灰砂砖	-	(230×110×45) mm	2020-7-21	陵水五一长旭木材厂/陵水县南平五一市场
26	蒸压灰砂砖	-	(200×95×46) mm	2020-8-15	海南万绿新型建筑材料有限公司/澄迈县老城开发区工业大道6公里北侧
27	蒸压灰砂砖	-	(197×95×46) mm	2020-8-25	儋州南弘石矿开发有限公司/海南省儋州市洋浦么里十八公里处
28	混凝土实心 砖	-	(200×95×45) mm	2020-6-20	临高鸿鑫实业有限公司/临高县临城镇新镇街(万宝商场对面五楼)
29	混凝土实心 砖	-	(230×110×50) mm	2020-6-15	儋州大成宏达水泥砖厂/临高县临城镇新镇街(万宝商场对面五楼)
30	混凝土实心 砖	-	(235×110×50) mm	2020-6-15	儋州雅星根山环保砖厂/海南省儋州市国营八一总场金鸡水泥厂东南面
31	蒸压灰砂砖	-	(230×110×44) mm	2020-7-20	白沙鸿兴实业有限公司/白沙黎族自治县牙叉镇方香村委会原方香小学
32	蒸压灰砂砖	-	(230×110×45) mm	2020-7-5	白沙邦溪鸿桥灰砂砖厂/白沙黎族自治县邦溪镇工业园内
33	蒸压灰砂砖	-	(230×110×47) mm	2020-7-3	白沙邦溪旺佳旺环保砖厂/白沙黎族自治县邦溪镇工业园内
34	蒸压灰砂砖	-	(230×110×47) mm	2020-8-10	儋州银品实业有限公司/海南省儋州市东城镇洪山村委会武因村经济合作社
35	蒸压加气混 凝土砌块	-	(600×240×100) mm	2020-7-25	洋浦陆达环保建材有限公司/洋浦科技城西南侧

36	蒸压加气混凝土砌块	-	(600×240×100) mm	2020-8-9	海南广益多新型环保墙体有限公司/澄迈县老城开发区北路西侧
37	蒸压加气混凝土砌块	-	(600×240×100) mm	2020-4-18	儋州灿基源轻质墙体材料有限公司/儋州市东成镇加悦村委会老市二队西南侧
38	蒸压加气混凝土砌块	-	(600×240×100) mm	2020-8-15	海南鑫鸿达建材有限公司/澄迈县老城镇谭昌村
39	蒸压加气混凝土砌块	-	600mm×240mm×200mm	2020-9-3	海南广胜新型建材有限公司/海口市秀英区长流镇美南村国石山
40	蒸压加气混凝土砌块	-	(600×100×240) mm	2020-8-9	海南琼海远为建材有限公司/琼海市中原镇黄思路口与对面
41	蒸压加气混凝土砌块	-	(600×100×240) mm	2020-8-8	琼海财隆建材有限公司/琼海市嘉积镇温泉万坡新城
42	蒸压加气混凝土砌块	-	600mm×200mm×200mm	2020-8-20	海南金鑫环保建材有限公司/昌江县叉河村
43	蒸压灰砂砖	-	200×95×43mm	2020-8-25	文昌吉建环保建材制品有限公司/文昌市文城镇
44	蒸压加气混凝土砌块	-	(600×240×100) mm	2020-8-22	海南德泮环保建材科技股份有限公司/海口市秀英区永兴镇永德村委会美梅村处
45	蒸压灰砂砖	-	(200×95×44) mm	2020-8-15	万宁中和新型建筑材料有限公司/海南省万宁市礼纪镇群坡村禄峰岭经济社
46	蒸压灰砂砖	-	(200×95×44) mm	2020-8-20	万宁永昌建筑材料有限公司/万宁市礼纪镇礼朋村委会中道坡
47	蒸压灰砂砖	-	(200×95×45) mm	2020-8-17	文昌鑫泰新型建材有限公司/海南省文昌市抱罗镇风田经济社
48	蒸压灰砂砖	-	(200×95×45) mm	2020-7-28	文昌森鸿环保砖制品有限公司/海南省文昌市抱罗镇下界村后坡
49	蒸压灰砂砖	-	(231×110×45) mm	2020-8-15	文昌更大环保砖厂/海南省文昌市迈南村委会加梅经济社后坑坡
50	蒸压灰砂实心砖	-	(200×95×43) mm	2020-9-23	文昌昌达新型环保建材有限公司/海南省文昌东阁镇绿地仔村对面
51	蒸压加气混凝土砌块	-	(600×240×100) mm	2020-9-5	万宁嘉德兴盛建材有限责任公司万宁礼纪免烧砖厂/万宁市礼纪镇工业园区
52	蒸压加气混凝土砌块	-	(600×240×100) mm	2020-8-15	万宁泰润实业有限公司/万宁市东沃镇大太坡
53	蒸压加气混凝土砌块	-	(600×240×200) mm	2020-8-15	万宁泰润实业有限公司/万宁市东沃镇大太坡
54	蒸压加气混凝土砌块	-	(600×240×100) mm	2020-8-28	文昌抱罗美华建材加工厂/文昌市抱罗镇抱罗村委会罗美小组
55	蒸压加气混凝土砌块	-	(600×240×100) mm	2020-7-26	文昌恒升新型建材有限公司/海南文昌会文李桃村委会后岭二村古坑坡
56	蒸压加气混凝土砌块	-	(600×240×100) mm	2020-9-12	海口长航实业有限公司/海口市秀英区狮子岭对面美厦坡厂房
57	蒸压加气混凝土砌块	-	(600×240×200) mm	2020-9-12	海口长航实业有限公司/海口市秀英区狮子岭对面美厦坡厂房

58	蒸压灰砂实心砖	-	(200×95×46) mm	2020-9-28	海口能博万环保建材有限公司/海口市龙华区城西镇大洋村四社
59	蒸压灰砂实心砖	-	(235×113×46) mm		海口能博万环保建材有限公司/海口市龙华区城西镇大洋村四社
60	蒸压灰砂实心砖	-	(200×95×45) mm	2020-10-2	海口家顺发建材有限公司/海口市龙华区龙桥镇挺丰村电灌站路8号
61	蒸压灰砂实心砖	-	(230×110×46) mm	2020-10-2	海口家顺发建材有限公司/海口市龙华区龙桥镇挺丰村电灌站路8号
62	蒸压灰砂实心砖	-	(200×95×44) mm	2020-10-3	海南伟通建材有限公司/海口市秀英区海榆中线8公里处
63	蒸压灰砂实心砖	-	(235×115×44) mm	2020-10-3	海南伟通建材有限公司/海口市秀英区海榆中线8公里处
64	蒸压灰砂实心砖	-	(230×110×45) mm	2020-9-20	海口秀英永建新型墙体材料厂/海口市秀英区长流镇美德村暗山地
65	蒸压灰砂实心砖	-	(200×95×45) mm	2020-9-20	海口秀英永建新型墙体材料厂/海口市秀英区长流镇美德村暗山地
66	蒸压灰砂实心砖	-	(200×95×46) mm	2020-9-15	海口海利源实业有限公司/海口市秀英区长流镇美德村128号
67	蒸压加气混凝土砌块	-	(600×240×100) mm	2020-9-12	海口海利源实业有限公司/海口市秀英区长流镇美德村128号
68	蒸压灰砂砖	-	(200×95×45) mm	2020-8-25	陵水大墩民星环保蒸汽砖有限公司/陵水县黎安镇大墩村

2020年海南省新型墙体材料产品质量监督抽查不合格产品

序号	产品名称	商标	规格型号	生产日期/批号(标称)	受检单位/所在地	不合格项目
1	混凝土实心砖	-	(220×100×45) mm	2020-6-18	定安定城佳丰环保砖厂/海南省定安县定城镇桐卷区桐水坡村	密度等级
2	蒸压加气混凝土砌块	-	(600×240×100) mm	2020-9-16	海南海联宏丰建材有限公司/陵水县提蒙乡曾山村委会经济社洋头龙小组	干密度