

贵州省市场监管局2020年流通领域开关产品质量监督抽查结果汇总表

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	双控开关功能件	开阳邓锡会太阳能经营部	贵州省贵阳市开阳县城关镇育北路	图形商标（贵派）	贵派电器股份有限公司	中国湖南株洲云阳经济开发区贵派工业园	10A 250V	2019/05/18	标志、防触电保护、接地措施、端子、结构要求、开关机构、绝缘电阻和电气强度、温升、机械强度、耐热、螺钉、载流部件和连接、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非常热、耐燃和耐漏电起痕	合格	/	/	/
2	10A一位双路大跷板开关	开阳县志强灯具店	开阳县城关镇环城南路69号	FSL 佛照电工	佛山照明智达电工科技有限公司	佛山市南海区狮山镇罗村务庄工业路196号	FSL F4-K1/2	/	标志、防触电保护、接地措施、端子、结构要求、开关机构、绝缘电阻和电气强度、温升、机械强度、耐热、螺钉、载流部件和连接、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非常热、耐燃和耐漏电起痕	合格	/	/	/
3	二位双控带荧光开关	开阳县现代家居装饰	贵州省贵阳市开阳县城关镇城南路60号一楼门面	公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市慈东滨海区日显北路88号	G25K212U18	2020/06/10	标志、防触电保护、接地措施、端子、结构要求、开关机构、绝缘电阻和电气强度、温升、机械强度、耐热、螺钉、载流部件和连接、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非常热、耐燃和耐漏电起痕	合格	/	/	/
4	一位双控开关	开阳县焕源照明店	贵州省贵阳市开阳县城关镇贵阳路81号门面	图形商标（TCLG ODOWP）	温州市箭牌电工有限公司	浙江龙湾滨海经济技术开发区	10A 250V	/	标志、防触电保护、接地措施、端子、结构要求、开关机构、绝缘电阻和电气强度、温升、机械强度、耐热、螺钉、载流部件和连接、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非常热、耐燃和耐漏电起痕	合格	/	/	/
5	固定式开关	开阳县焕源照明店	贵州省贵阳市开阳县城关镇贵阳路81号门面	图形商标 11xi米 en 电气	温州实尚电器科技有限公司	温州市龙湾区天河街道新兴路	一开双控 10A 250V	/	标志、防触电保护、接地措施、端子、结构要求、开关机构、绝缘电阻和电气强度、温升、机械强度、耐热、螺钉、载流部件和连接、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非常热、耐燃和耐漏电起痕	合格	/	/	/
6	中板双控固定式开关	陈小云（92520121米 A6FEGD42）	贵州省贵阳市开阳县城关镇城南路17号	图形商标 OPUDG	乐清市铭佳电气有限公司	乐清市柳市镇仙垟村华泰路60号	10AX250V	/	标志、防触电保护、接地措施、端子、结构要求、开关机构、绝缘电阻和电气强度、温升、机械强度、耐热、螺钉、载流部件和连接、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非常热、耐燃和耐漏电起痕	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域开关产品质量监督抽查结果汇总表

序号	样品名称	销售者		标称商 标	标称生产企业		规格型号	生产日期或 批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
7	一联单 控开关	凯里市静 鑫五金建 材经营部	凯里市洗马河 新生路16号一 楼门面	CHINT 正泰电 工	浙江正 泰建筑 电器有 限公司	浙江省乐清市温 州大桥工业园区	NEW1- D00100 10AX250V ~	/	标志、防触电保护、接地措施、端子、结构要求、开关机构、绝缘电阻和电气强度、温升、机械强度、耐热、螺钉、载流部件和连接、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非常热、耐燃和耐漏电起痕	合格	/	/	/
8	四联双 控开关	凯里市静 鑫五金建 材经营部	凯里市洗马河 新生路16号一 楼门面	CHINT 正泰电 工	浙江正 泰建筑 电器有 限公司	浙江省乐清市温 州大桥工业园区	NEW1- D00800	/	标志、防触电保护、接地措施、端子、结构要求、开关机构、绝缘电阻和电气强度、温升、机械强度、耐热、螺钉、载流部件和连接、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非常热、耐燃和耐漏电起痕	合格	/	/	/
9	三联双 控开关	凯里市静 鑫五金建 材经营部	凯里市洗马河 新生路16号一 楼门面	CHINT 正泰电 工	浙江正 泰建筑 电器有 限公司	浙江省乐清市温 州大桥工业园区	NEW1- D00600	/	标志、防触电保护、接地措施、端子、结构要求、开关机构、绝缘电阻和电气强度、温升、机械强度、耐热、螺钉、载流部件和连接、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非常热、耐燃和耐漏电起痕	合格	/	/	/
10	一位双 控带荧 光开关	玉屏县茂 源五金建 材经营部	玉屏侗族自治 县平溪街道文 水路22号门面	公牛	宁波公 牛电器 有限公 司	浙江省华慈溪市 龙山镇慈东滨海 区日显北路88号	G09K112Y	2020/04/23	标志、防触电保护、接地措施、端子、结构要求、开关机构、绝缘电阻和电气强度、温升、机械强度、耐热、螺钉、载流部件和连接、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非常热、耐燃和耐漏电起痕	合格	/	/	/
11	二位单 极带荧 光开关	陈世英 (522601 60009073 9)	凯里市凯运大 道金桥2栋3号 门面	公牛	宁波公 牛电器 有限公 司	浙江省慈溪市龙 山镇慈东滨海区 日显北路88号	G09K211Y 10A× 250V~	2019/12/17	标志、防触电保护、接地措施、端子、结构要求、开关机构、绝缘电阻和电气强度、温升、机械强度、耐热、螺钉、载流部件和连接、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非常热、耐燃和耐漏电起痕	合格	/	/	/
12	三位单 极带荧 光开关	陈世英 (522601 60009073 9)	凯里市凯运大 道金桥2栋3号 门面	公牛	宁波公 牛电器 有限公 司	浙江省慈溪市龙 山镇慈东滨海区 日显北路88号	G09K311Y 10AX 250V~	2019/10/06	标志、防触电保护、接地措施、端子、结构要求、开关机构、绝缘电阻和电气强度、温升、机械强度、耐热、螺钉、载流部件和连接、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非常热、耐燃和耐漏电起痕	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域开关产品质量监督抽查结果汇总表

序号	样品名称	销售者		标称商 标	标称生产企业		规格型号	生产日期或 批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
13	一开双 控	铜仁天工 建材有限公司	贵州省铜仁市 万山区西南国 际商贸城1组 团3栋2层3、 4门面	飞辉电 器	河南省 飞辉电 器有限 公司	河南省巩义市产 业集聚区	10A 250V ~	/	标志、防触电保护、接地措施、端子、结构要求、开关机构、绝缘电阻和电气强度、温升、机械强度、耐热、螺钉、载流部件和连接、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非常热、耐燃和耐漏电起痕	合格	/	/	/
14	二开单 控	铜仁天工 建材有限公司	贵州省铜仁市 万山区西南国 际商贸城1组 团3栋2层3、 4门面	飞辉电 器	河南省 飞辉电 器有限 公司	河南省民营科技 园区（向阳飞辉 工业园）	16A 250V	/	标志、防触电保护、接地措施、端子、结构要求、开关机构、绝缘电阻和电气强度、温升、机械强度、耐热、螺钉、载流部件和连接、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非常热、耐燃和耐漏电起痕	合格	/	/	/
15	一联双 控开关	六枝特区 闽福五金 店	贵州省六盘水 市六枝特区交 通路七冶华府 门面	CHNT	浙江正 泰建筑 电器有 限公司	浙江省乐清市温 州大桥工业园区	NEW1- D00200	/	标志、防触电保护、接地措施、端子、结构要求、开关机构、绝缘电阻和电气强度、温升、机械强度、耐热、螺钉、载流部件和连接、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非常热、耐燃和耐漏电起痕	合格	/	/	/
16	三联双 控开关	六枝特区 闽福五金 店	贵州省六盘水 市六枝特区交 通路七冶华府 门面	正泰	浙江正 泰建筑 电器有 限公司	浙江省乐清市温 州大桥工业园区	NEW- D00400	/	标志、防触电保护、接地措施、端子、结构要求、开关机构、绝缘电阻和电气强度、温升、机械强度、耐热、螺钉、载流部件和连接、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非常热、耐燃和耐漏电起痕	合格	/	/	/
17	开关	六枝特区 闽福五金 店	贵州省六盘水 市六枝特区交 通路七冶华府 门面	TCLGOD OWP	深圳市 箭派光 电有限 公司	深圳市龙岗区龙 岗街道南联路24 号	118-T05	/	标志、防触电保护、接地措施、端子、结构要求、开关机构、绝缘电阻和电气强度、温升、机械强度、耐热、螺钉、载流部件和连接、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非常热、耐燃和耐漏电起痕	合格	/	/	/
18	一位双 控开关	铜仁市碧 江区划得 来五金店	贵州省铜仁市 碧江区中华路	视贝	厦门视 贝科技 有限公 司	厦门火炬高新区 （翔安）产业区 翔岳路31号	P3-112	/	标志、防触电保护、接地措施、端子、结构要求、开关机构、绝缘电阻和电气强度、温升、机械强度、耐热、螺钉、载流部件和连接、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非常热、耐燃和耐漏电起痕	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域开关产品质量监督抽查结果汇总表

序号	样品名称	销售者		标称商 标	标称生产企业		规格型号	生产日期或 批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
19	一位双 控开关	铜仁市华 飞五文化 经营部	贵州省铜仁市 碧江区红色28 五金机电市场 44号门面	legran d	TCL-罗 格朗国 际电工 (惠 州)有 限公司	广东省惠州市仲 恺高新区就和畅 兴路东39号B1- B3厂房	K8/31/2/3 B	/	标志、防触电保护、接地措施、端子、结构要求、开关机构、绝缘电阻和电气强度、温升、机械强度、耐热、螺钉、载流部件和连接、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非常热、耐燃和耐漏电起痕	合格	/	/	/
20	一位单 极带荧 光开关	都匀市黄 少春五金 交电经营 部	贵州省黔南布 依族苗族自 治州都匀市广惠 办事处平桥汽 车站门面	公牛	宁波公 牛电器 有限公 司	浙江省慈溪市龙 山镇慈东滨海区 显北路88号	G09KIIIIY	2019/12/22	标志、防触电保护、接地措施、端子、结构要求、开关机构、绝缘电阻和电气强度、温升、机械强度、耐热、螺钉、载流部件和连接、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非常热、耐燃和耐漏电起痕	合格	/	/	/
21	一开双 控开关	金沙县薄 利五金水 暖灯具批 发部	金沙县鼓场镇 街道开明同心 城14栋1号	图形商 标(洛 弗)	中山市 洛弗电 器有限 公司	中山市横栏镇茂 辉工业区庆德路 13号三楼	10A 250V	/	标志、防触电保护、接地措施、端子、结构要求、开关机构、绝缘电阻和电气强度、温升、机械强度、耐热、螺钉、载流部件和连接、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非常热、耐燃和耐漏电起痕	合格	/	/	/
22	一开双 控开关	金沙县薄 利五金水 暖灯具批 发部	金沙县鼓场镇 街道开明同心 城14栋1号	图形商 标(正 泰电 工)	浙江正 泰建筑 电器有 限公司	浙江省乐清市温 州大桥工业园区	NEW2- Y00202	/	标志、防触电保护、接地措施、端子、结构要求、开关机构、绝缘电阻和电气强度、温升、机械强度、耐热、螺钉、载流部件和连接、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非常热、耐燃和耐漏电起痕	合格	/	/	/
23	三位开 关	金沙县正 泰电气有 限责任公 司	贵州省毕节市 金沙县鼓场街 道开明同心城 18-5号	ROPE日 丰	广东日 丰电器 有限公 司	佛山市顺德区勒 流镇众涌工业区	10A 250V	/	标志、防触电保护、接地措施、端子、结构要求、开关机构、绝缘电阻和电气强度、温升、机械强度、耐热、螺钉、载流部件和连接、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非常热、耐燃和耐漏电起痕	合格	/	/	/
24	一开单 控	凤冈县鑫 金五金店	贵州省遵义市 凤冈县龙泉镇 迎新大道	米 EIGELI N美格林	汉昌电 气(深 圳)有 限责任 公司	深圳市龙华新区 观路望成大厦4 楼	16A/220V	/	标志、防触电保护、接地措施、端子、结构要求、开关机构、绝缘电阻和电气强度、温升、机械强度、耐热、螺钉、载流部件和连接、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非常热、耐燃和耐漏电起痕	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域开关产品质量监督抽查结果汇总表

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
25	一位双控开关	凤冈县鑫金五金店	贵州省遵义市凤冈县龙泉镇迎新大道	松尔电工	温州维柯尼电器有限公司	温州市滨海经济技术开发区天河街道金凤东路72号	10AX 250V ~ FG-1K2	/	标志、防触电保护、接地措施、端子、结构要求、开关机构、绝缘电阻和电气强度、温升、机械强度、耐热、螺钉、载流部件和连接、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非常热、耐燃和耐漏电起痕	合格	/	/	/
26	开关	黔西县黔大五金机电经营部	贵州省毕节市黔西县同心商贸城B18-1-13, 14, 15, 16	图形商标 (SL米VLFS)	惠州名品欧尚电器有限公司/温州乐冈电气有限公司	温州市经济技术开发区	10AX 250V	/	标志、防触电保护、接地措施、端子、结构要求、开关机构、绝缘电阻和电气强度、温升、机械强度、耐热、螺钉、载流部件和连接、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非常热、耐燃和耐漏电起痕	合格	/	/	/
27	一联双控开关 10AX 250V	都匀市绿天百货批发部	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市平桥京都广场B座1层P11号门面	CHINT 正泰	浙江正泰建筑电器有限公司	浙江省乐清市温州大桥工业园区	NEW2-N00202	/	标志、防触电保护、接地措施、端子、结构要求、开关机构、绝缘电阻和电气强度、温升、机械强度、耐热、螺钉、载流部件和连接、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非常热、耐燃和耐漏电起痕	合格	/	/	/
28	三联双控开关 10AX 250V	都匀市绿天百货批发部	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市平桥京都广场B座1层P11号门面	CHINT 正泰	浙江正泰建筑电器有限公司	浙江省乐清市温州大桥工业园区	NEW2-N00602	/	标志、防触电保护、接地措施、端子、结构要求、开关机构、绝缘电阻和电气强度、温升、机械强度、耐热、螺钉、载流部件和连接、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非常热、耐燃和耐漏电起痕	合格	/	/	/
29	二联双控开关 10AX 250V	都匀市绿天百货批发部	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市平桥京都广场B座1层P11号门面	CHINT 正泰	浙江正泰建筑电器有限公司	浙江省乐清市温州大桥工业园区	NEW2-N00402	/	标志、防触电保护、接地措施、端子、结构要求、开关机构、绝缘电阻和电气强度、温升、机械强度、耐热、螺钉、载流部件和连接、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非常热、耐燃和耐漏电起痕	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域开关产品质量监督抽查结果汇总表

序号	样品名称	销售者		标称商 标	标称生产企业		规格型号	生产日期或 批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
30	四联双 控开关 10AX 250V	都匀市绿 天百货批 发部	贵州省黔南布 依族苗族自 治州都匀市平 桥京都广场B 座1层P11号 门面	CHINT 正泰	浙江正 泰建筑 电器有 限公司	浙江省乐清市 温州大桥工业 园区	NEW2- N00806	/	标志、防触电保护、接地措施、端子、结构要求、开关机构、绝缘电阻和电气强度、温升、机械强度、耐热、螺钉、载流部件和连接、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非常热、耐燃和耐漏电起痕	合格	/	/	/
31	开关	安顺市西 秀区兄弟 水暖洁具 经营部	贵州省安顺市 西秀区东关办 伍家关村（华 东路177号） 自建房	龙洋	温州市 龙洋电 器有限 公司	浙江省温州经 济技术开发区 滨海十二路73 8号	一开双控 10A 250V	/	标志、防触电保护、接地措施、端子、结构要求、开关机构、绝缘电阻和电气强度、温升、机械强度、耐热、螺钉、载流部件和连接、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非常热、耐燃和耐漏电起痕	合格	/	/	/
32	开关	安顺市西 秀区兄弟 水暖洁具 经营部	贵州省安顺市 西秀区东关办 伍家关村（华 东路177号） 自建房	TCLOE 米	宁波海 曙贝尔 罗格朗 电器有 限公司/ 上海伊 兰特电 气有限 公司	龙湾天河庄泉 西路78号	四位双控 16A 250V	/	标志、防触电保护、接地措施、端子、结构要求、开关机构、绝缘电阻和电气强度、温升、机械强度、耐热、螺钉、载流部件和连接、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非常热、耐燃和耐漏电起痕	合格	/	/	/
33	一开关	安顺市西 秀区泰新 电线电缆 批发部	贵州省安顺市 西秀区华西片 太平小区93- 1-7号铺	OPPLE	欧普照 明电器 （中 山）有 限公司	中山市古镇镇 海洲东岸北路 278号A幢	W511012A- H2	/	标志、防触电保护、接地措施、端子、结构要求、开关机构、绝缘电阻和电气强度、温升、机械强度、耐热、螺钉、载流部件和连接、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非常热、耐燃和耐漏电起痕	合格	/	/	/
34	一开单	安顺市西 秀区泰新 电线电缆 批发部	贵州省安顺市 西秀区华西片 太平小区93- 1-7号铺	OPPLE	欧普照 明电器 （中 山）有 限公司	中山市古镇镇 海洲东岸北路 278号A幢	W511011A	/	标志、防触电保护、接地措施、端子、结构要求、开关机构、绝缘电阻和电气强度、温升、机械强度、耐热、螺钉、载流部件和连接、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非常热、耐燃和耐漏电起痕	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域开关产品质量监督抽查结果汇总表

序号	样品名称	销售者		标称商 标	标称生产企业		规格型号	生产日期或 批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
35	二开双 控	西秀区小 罗西野五 金部	贵州省安顺市 西秀区太平小 区410号， 412号	西野	重庆西 野电器 制造有 限公司	重庆市大渡口区 茄子溪新街213 号	SA-2K2-Q	2020/05/22	标志、防触电保护、接地措施、端子、结构要求、开关机构、绝缘电阻和电气强度、温升、机械强度、耐热、螺钉、载流部件和连接、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非常热、耐燃和耐漏电起痕	合格	/	/	/
36	一开单 控	西秀区小 罗西野五 金部	贵州省安顺市 西秀区太平小 区410号， 412号	西野	重庆西 野电器 制造有 限公司	重庆市大渡口茄 子溪新街213号	SA-K1-Q	2020/05/03	标志、防触电保护、接地措施、端子、结构要求、开关机构、绝缘电阻和电气强度、温升、机械强度、耐热、螺钉、载流部件和连接、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非常热、耐燃和耐漏电起痕	合格	/	/	/
37	CD2019 系列一 位单控 开关 (枪灰 色)	兴义市平 家元灯饰 经营部	兴义市木贾办 东贡社区木贾 物流城D区5栋 111号	DELIXI	德力西 (河 南)智 能家居 科技有 限公司	濮阳县产业集聚 区铁丘路与文明 路交叉路口东50 米路南	HC86K1/H	/	标志、防触电保护、接地措施、端子、结构要求、开关机构、绝缘电阻和电气强度、温升、机械强度、耐热、螺钉、载流部件和连接、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非常热、耐燃和耐漏电起痕	合格	/	/	/
38	开关 二 开双	金沙县薄 利五金水 暖灯具批 发部	金沙县鼓场镇 街道开明同心 城14栋1号	世洛华	温州市 海想电 器有限 公司	浙江	/	/	标志、防触电保护、接地措施、端子、结构要求、开关机构、绝缘电阻和电气强度、温升、机械强度、耐热、螺钉、载流部件和连接、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非常热、耐燃和耐漏电起痕	不合格	无标识	标志：应有相 关标识	/
39	二开双 控带五 孔插座	凤冈县鑫 金五金店	贵州省遵义市 凤冈县龙泉镇 迎新大道	松尔电 工	温州市 松尔电 器有限 公司	温州市海城工业 区南首	明装86系 列 10A 250V	/	标志、防触电保护、接地措施、端子、结构要求、开关机构、绝缘电阻和电气强度、温升、机械强度、耐热、螺钉、载流部件和连接、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非常热、耐燃和耐漏电起痕	不合格	不符合	标志：应有相 关标识	/
40	开关	安顺市西 秀区兄弟 水暖洁具 经营部	贵州省安顺市 西秀区东关办 伍家关村（华 东路177号） 自建房	TCLOE 米	宁波海 曙贝尔 罗格朗 电器有 限公司/ 上海伊	龙湾天河庄泉西 路78号	三位双控 16A 250V	/	标志、防触电保护、接地措施、端子、结构要求、开关机构、绝缘电阻和电气强度、温升、机械强度、耐热、螺钉、载流部件和连接、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非常热、耐燃和耐漏电起痕	不合格	无标识	标志：应有相 关标识	/
											54	温升应不超过 45K	

贵州省市场监管局2020年流通领域开关产品质量监督抽查结果汇总表

序号	样品名称	销售者		标称商 标	标称生产企业		规格型号	生产日期或 批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
41	开关	黔西南州 涵涛商贸 有限公司	贵州省黔西南 州兴义市木贾 街道木贾物流 城E区6栋 105-110号门 面	西野	重庆西 野电器 制造有 限公司	重庆市大渡口茄 子溪新街213号	三开单控 F4系列 250V 10A	2019/05/20	标志、防触电保护、接地措施、端子、结构要求、开关机构、绝缘电阻和电气强度、温升、机械强度、耐热、螺钉、载流部件和连接、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非常热、耐燃和耐漏电起痕	不合格	无标识	标志：应有相关标识	/
											53	温升应不超过45K	
42	开关	黔西南州 涵涛商贸 有限公司	贵州省黔西南 州兴义市木贾 街道木贾物流 城E区6栋 105-110号门 面	西野	重庆西 野电器 制造有 限公司	重庆市大渡口茄 子溪新街213号	四开单控 F4系列 250V 10A	2019/11/15	标志、防触电保护、接地措施、端子、结构要求、开关机构、绝缘电阻和电气强度、温升、机械强度、耐热、螺钉、载流部件和连接、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非常热、耐燃和耐漏电起痕	不合格	无标识	标志：应有相关标识	/