

2021 年海南省低压成套开关设备和控制产品 质量监督抽查结果

发布时间：2021 年 9 月 23 日

2021 年 4 月至 8 月，海南省市场监督管理局对全省生产领域低压成套开关设备和控制产品进行了省级监督抽查。本次抽查 35 批次产品，均为合格产品，产品合格率为 100 %。

一、本次监督抽查检验依据和检验项目

1. 检验依据

《海南省配电开关控制设备产品质量监督抽查实施细则》
XZ20-2021

GB/T 7251.1-2013 低压成套开关设备和控制设备第 1 部分：总
则

GB/T 7251.12-2013 低压成套开关设备和控制设备第 2 部分：成
套电力开关和控制设备

GB/T 7251.3-2017 低压成套开关设备和控制设备第 3 部分：由
一般人员操作的配电板（DBO）

GB/T 15576-2008 低压成套无功功率补偿装置

2. 检验项目

执行 GB/T 7251.12-2013《低压成套开关设备和控制设备第 2 部
分：成套电力开关和控制设备》的检验项目：外壳的防护等级、电气
间隙和爬电距离、电击防护和保护电路完整性、内装元件的组合、内
部电路和连接、外接导线端子、机械操作、介电性能、布线、操作性
能和功能。

执行 GB/T 7251.3-2017《低压成套开关设备和控制设备第 3 部
分：由一般人员操作的配电板（DBO）》的检验项目：外壳的防护等级、

电气间隙和爬电距离、电击防护和保护电路完整性、内装元件的组合、内部电路和连接、外接导线端子、机械操作、介电性能、布线、操作性能和功能。

执行 GB/T 15576-2008《低压成套无功功率补偿装置》的检验项目：一般检查、防护等级试验、缺相保护试验、机械操作试验、保护电路有效性试验、介电强度试验。

具体抽查结果如下：

海南省 2021 年电线、电力电缆产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 | 被抽检企业/所在地 |
|----|----------|-------|-----------|--|
| 1 | 低压抽出式开关柜 | GCK | 2020-11 | 海南正德电气有限公司/澄迈县老城经济开发区欣安路西侧 |
| 2 | 配电箱 | XM | 2021-6 | 儋州振日机电设备有限公司/儋州市西联农场西联修配厂厂房屋原仓库 |
| 3 | 配电箱 | XM | 2021-7 | 海南均海电气成套设备有限公司/海口市美兰区桂林洋大道 5 号 |
| 4 | 配电箱 | XM | 2021-6 | 海南格邦电气工程有限公司/海口市龙华区丘海大道延伸段 2 公里金盛达家居建材商城内商铺五金区 W 区一栋 |
| 5 | 电表箱 | DBX | 2021-7 | 海口佳源泰电气设备有限公司/海南省海口市龙华区龙桥镇文明大道一横路 8 号 |
| 6 | 配电箱 | XM | 2021-4 | 海南明顺达实业有限公司/海南省海口市丘海大道金盛达建材城五金区 6 栋 112 号 |
| 7 | 动力配电箱 | XL | 2021-4-22 | 海南美亚电能有限公司/海口国家高新技术产业开发区狮子岭工业园区 A-2-01 |
| 8 | 低压成套开关设备 | XL-21 | 2021-7 | 海南易电通电气设备有限公司/海口市秀英区白水塘富康路 12-14 号 |
| 9 | 动力配电柜 | XL-21 | 2021-7 | 海南瑞得电气设备工程有限公司/三亚市吉阳区荔枝沟抱坡路津海建材城二区一排 23.24 号 |
| 10 | 低压开关柜 | XL-21 | 2021-4 | 海南万控电气有限公司/海南省三亚市天涯区槟榔村官坝三队 |
| 11 | 低压成套开关设备 | GGD | 2021-7 | 海南双兴电气工程有限公司/海口市灵山镇灵山热作物（海榆东线 16-17 公里处） |
| 12 | 动力柜 | XL-21 | 2021-5 | 海南正泰电气成套设备有限公司/海南省海口市龙华区丘海大道海南金盛达国际建材城内十二栋 128#、129#、130#、131# |

| | | | | |
|----|--------------|-----|----------|--|
| 13 | 配电柜 | XL | 2021-7 | 海南华胜电气设备有限公司/海南省海口市和平北路 27 号 3 栋 1 层 103 |
| 14 | 配电箱 | XM | 2021-6 | 海南盛方电气设备有限公司/海南省海口市美兰区文明车路 181 号电气设备配装车车间 |
| 15 | 动力柜 | XL | 2021-7 | 海南盛方电气设备有限公司/海南省海口市美兰区文明车路 181 号电气设备配装车车间 |
| 16 | 低压成套无功功率补偿装置 | GGJ | 2021-2 | 海南海新电力建设有限公司/海口市秀英区长彤路 38 号 |
| 17 | 配电箱 | XM | 2021-7 | 海南御宇电气有限公司/海口市龙华区丘海大道金盛达建材城五金区 8 栋 105 号 |
| 18 | 配电箱 | P | 2021-7 | 海南一开电气成套设备有限公司/海口市海府路 144 号 |
| 19 | 配电箱 | XM | 2021-7 | 海南永盛源电力设备工程有限公司/海口市秀英区海榆中线 6 公里处世英仓库物流市场 D 区 13 号 |
| 20 | 配电箱 | XM | 2021-5 | 海南肯森斯特电器设备有限公司/海口市海榆中线 199 号金鹿工业园区 C2 栋 B 区第六层 601 房 |
| 21 | 配电箱 | XM | 2021-7 | 海南众特电气有限公司/海口国家高新区狮子岭工业园火炬横路 12 号二楼 |
| 22 | 配电箱 | XM | 2021-7 | 海南万象能源科技有限公司/海口市秀英区南海大道药谷四路 18 号 |
| 23 | 配电箱 | XM | 2021-7 | 海南梅兰日兰电气有限公司/海口市龙华区椰海大道南侧林安智慧物流商城 11 栋 118 商铺 |
| 24 | 配电箱 | XM | 2021-3-7 | 海南百步电气工程有限公司/海口市龙华区椰海大道 361 号海口林安智慧物流商城(二期) 专业市场 3 栋 |
| 25 | 配电箱 | XM | 2021-7 | 海南泰新电气成套设备工程有限公司/海口市保税区 A-24-1 地块(海口美国工业村) |
| 26 | 配电箱 | XM | 2021-6 | 海南吉科成套电器有限公司/海口市海盛路 113 号 |
| 27 | 配电箱 | XM | 2021-7 | 海南澄控自动化设备安装有限公司/海口市龙华区椰海大道林安国际商贸城 26 栋 117 号 |
| 28 | 配电箱 | XM | 2021-7 | 海南侨信电力设备有限公司/海口市龙华区椰海大道 361 号海口林安智慧物流城 29 栋 127 铺 |
| 29 | 配电箱 | XM | 2021-7 | 海南科望电气成套设备有限公司/海口国家高新区狮子岭工业园光伏南路 9 号英利工厂厂区 3 井库房 |

| | | | | |
|----|----------|-------|-----------|---|
| 30 | 配电箱 | XM | 2021-6 | 海南金恒宇电气成套设备有限公司/海口市龙华区丘海大道延伸段 2 公里处即海南金盛达家居建材商城 |
| 31 | 低压成套开关设备 | GCK | 2021-6 | 海南威特电气集团有限公司/海口市秀英大道 16 号 |
| 32 | 低压成套开关设备 | GGD3 | 2021-7 | 海南威特电气集团有限公司/海口市秀英大道 16 号 |
| 33 | 动力配电箱 | XL | 2021-7-13 | 海南椰巴特电器有限公司/海口市琼山区滨江路 390 号海南机电灯饰城 1-2 号铺面 |
| 34 | 动力配电柜 | XL-21 | 2021-7-29 | 海南卓安特电气设备有限公司/海口市龙华区椰海大道南侧沙坡公路西侧逢公等 482 号房屋 |
| 35 | 低压成套开关设备 | GCS-K | 2021-2 | 海南海新电力建设有限公司/海口市秀英区长彤路 38 号 |