

附件

省市场监管局石膏砌块产品质量监督抽查产品及企业名单

| 序号 | 产品名称 | 被抽查单位名称 | 被抽查单位地址 | 产品规格型号 | 注册商标 | 生产日期/批号 | 检验项目 | 检验结果 | 不合格项目实测值 | 不合格项目标准值 | 关键性指标 | | | |
|----|------|------------------|---------------------|---------------------|------|------------|-----------------|------|----------|----------|-------------------------|-------------------------|--------|--------|
| | | | | | | | | | | | 表观密度 | | 断裂荷载 | |
| | | | | | | | | | | | 标准值(kg/m ³) | 实测值(kg/m ³) | 标准值(N) | 实测值(N) |
| 1 | 石膏砌块 | 贵阳乌当湘黔中天装饰建材有限公司 | 贵阳市乌当区高新办事处阿栗村村委会 | KP 667×500×100 (mm) | / | 2020-07-14 | 表观密度, 断裂荷载, 放射性 | 合格 | / | / | ≤800 | 452 | ≥2000 | 6134 |
| 2 | 石膏砌块 | 贵阳乌当湘黔中天装饰建材有限公司 | 贵阳市乌当区高新办事处阿栗村村委会 | KP 610×328×200 (mm) | / | 2020-09-08 | 表观密度, 断裂荷载, 放射性 | 合格 | / | / | ≤800 | 430 | ≥2000 | 10336 |
| 3 | 石膏砌块 | 贵州开磷磷石膏综合利用有限公司 | 贵阳市息烽县小寨坝镇 | KP 600×300×200 (mm) | / | 2020-08-10 | 表观密度, 断裂荷载, 放射性 | 合格 | / | / | ≤800 | 676 | ≥2000 | 5873 |
| 4 | 石膏砌块 | 贵州搏双建材有限公司 | 遵义市道真县玉溪镇新城社区芙蓉西路1楼 | KP 600×500×100 (mm) | / | 2020-09-01 | 表观密度, 断裂荷载, 放射性 | 合格 | / | / | ≤800 | 423 | ≥2000 | 4785 |
| 5 | 石膏砌块 | 遵义汉丰装饰材料有限责任公司 | 遵义市红花岗区深溪镇永安大道55号 | KP 666×250×150 (mm) | / | 2021-09-05 | 表观密度, 断裂荷载, 放射性 | 合格 | / | / | ≤800 | 674 | ≥2000 | 6530 |

| 序号 | 产品名称 | 被抽查单位名称 | 被抽查单位地址 | 产品规格型号 | 注册商标 | 生产日期/批号 | 检验项目 | 检验结果 | 不合格项目实测值 | 不合格项目标准值 | 关键性指标 | | | |
|----|------|-------------------|--------------------|---------------------|------|------------|-----------------------|------|----------|----------|------------|------------|--------|--------|
| | | | | | | | | | | | 表观密度 | | 断裂荷载 | |
| | | | | | | | | | | | 标准值(kg/m³) | 实测值(kg/m³) | 标准值(N) | 实测值(N) |
| 6 | 石膏砌块 | 金沙卓为环保新材料有限公司 | 毕节市金沙县茶园镇敦丰社区 | KF 600×250×200 (mm) | / | 2021-09-16 | 软化系数, 表观密度, 断裂荷载, 放射性 | 合格 | / | / | ≤800 | 740 | ≥2000 | 12345 |
| 7 | 石膏砌块 | 贵州迈升新科技建材有限公司 | 黔东南州凯里经济开发区金汇路A段东侧 | KP 600×250×200 (mm) | / | 2021-09-15 | 表观密度, 断裂荷载, 放射性 | 合格 | / | / | ≤800 | 767 | ≥2000 | 6383 |
| 8 | 石膏砌块 | 贵州迈升新科技建材有限公司 | 黔东南州凯里经济开发区A汇路A段 | KF 600×250×200 (mm) | / | 2021-08-02 | 软化系数, 表观密度, 断裂荷载, 放射性 | 合格 | / | / | ≤800 | 695 | ≥2000 | 5993 |
| 9 | 石膏砌块 | 贵州正霸新材料科技有限公司 | 黔南州福泉市经开区综合办公楼四楼 | KF 600×247×200 (mm) | / | 2021-03-09 | 软化系数, 表观密度, 断裂荷载, 放射性 | 合格 | / | / | ≤800 | 719 | ≥2000 | 7164 |
| 10 | 石膏砌块 | 瓮安县日升新型环保建材有限责任公司 | 黔南州瓮安县雍阳办事处青坑工业园区 | KP 600×200×247 (mm) | / | 2021-08-10 | 表观密度, 断裂荷载, 放射性 | 合格 | / | / | ≤800 | 712 | ≥2000 | 4741 |