

附件

## 省市场监管局建筑用钢筋产品质量监督抽查产品及企业名单

| 序号 | 产品名称   | 被抽查单位名称       | 被抽查单位地址         | 产品规格型号      | 注册商标 | 批号            | 生产日期       | 检验项目                             | 检验结果 | 不合格项目实测值 | 不合格项目标准值 | 关键性指标     |           |         |         |
|----|--------|---------------|-----------------|-------------|------|---------------|------------|----------------------------------|------|----------|----------|-----------|-----------|---------|---------|
|    |        |               |                 |             |      |               |            |                                  |      |          |          | 抗拉强度      |           | 重量偏差    |         |
|    |        |               |                 |             |      |               |            |                                  |      |          |          | 标准值 (MPa) | 实测值 (MPa) | 标准值 (%) | 实测值 (%) |
| 1  | 热轧带肋钢筋 | 贵阳长乐钢铁有限公司    | 贵阳市白云区沙文镇银都工业区  | HRB400E Φ12 | /    | 21-11-12-2-03 | 2021-11-12 | 尺寸、重量偏差、表面标志、力学性能、工艺性能、化学成分、金相组织 | 合格   | /        | /        | ≥ 540     | 570; 570  | ± 6.0   | -4.2    |
| 2  | 热轧带肋钢筋 | 贵阳长乐钢铁有限公司    | 贵阳市白云区沙文镇银都工业区  | HRB400E Φ32 | /    | 21-10-13-2-09 | 2021-10-14 | 尺寸、重量偏差、表面标志、力学性能、工艺性能、化学成分、金相组织 | 合格   | /        | /        | ≥ 540     | 590; 590  | ± 4.0   | -3.0    |
| 3  | 热轧带肋钢筋 | 贵阳闽达钢铁有限公司    | 贵阳市花溪区孟关乡改毛村牛郎关 | HRB400E Φ12 | /    | /             | 2021-11-05 | 尺寸、重量偏差、表面标志、力学性能、工艺性能、化学成分、金相组织 | 合格   | /        | /        | ≥ 540     | 680; 685  | ± 6.0   | -2.6    |
| 4  | 热轧带肋钢筋 | 贵阳闽达钢铁有限公司    | 贵阳市花溪区孟关乡改毛村牛郎关 | HRB400E Φ20 | /    | /             | 2021-11-05 | 尺寸、重量偏差、表面标志、力学性能、工艺性能、化学成分、金相组织 | 合格   | /        | /        | ≥ 540     | 635; 640  | ± 5.0   | -4.1    |
| 5  | 热轧带肋钢筋 | 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 | 贵阳市南明区油榨街10号    | HRB400E Φ8  | /    | 211109144314  | 2021-11-09 | 尺寸、重量偏差、表面标志、力学性能、工艺性能、化学成分、金相组织 | 合格   | /        | /        | ≥ 540     | 585; 605  | ± 6.0   | -4.8    |
| 6  | 热轧带肋钢筋 | 遵义长岭特殊钢有限公司   | 遵义市红花岗区坪桥工业园区   | HRB400E Φ12 | /    | CL2111090026  | 2021-11-09 | 尺寸、重量偏差、表面标志、力学性能、工艺性能、化学成分、金相组织 | 合格   | /        | /        | ≥ 540     | 565; 575  | ± 6.0   | -0.9    |

| 序号 | 产品名称   | 被抽查单位名称          | 被抽查单位地址             | 产品规格型号      | 注册商标 | 批号          | 生产日期       | 检验项目                             | 检验结果 | 不合格项目实测值 | 不合格项目标准值 | 关键性指标     |                         |         |                              |
|----|--------|------------------|---------------------|-------------|------|-------------|------------|----------------------------------|------|----------|----------|-----------|-------------------------|---------|------------------------------|
|    |        |                  |                     |             |      |             |            |                                  |      |          |          | 抗拉强度      |                         | 重量偏差    |                              |
|    |        |                  |                     |             |      |             |            |                                  |      |          |          | 标准值 (MPa) | 实测值 (MPa)               | 标准值 (%) | 实测值 (%)                      |
| 7  | 热轧带肋钢筋 | 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 六盘水市钟山区巴西中路         | HRB400E Φ8  | /    | 21110106    | 2021-11-01 | 尺寸、重量偏差、表面标志、力学性能、工艺性能、化学成分、金相组织 | 合格   | /        | /        | ≥540      | 610; 595                | ±6.0    | -4.4                         |
| 8  | 热轧带肋钢筋 | 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 六盘水市钟山区巴西中路         | HRB500E Φ16 | /    | 21100814    | 2021-10-08 | 尺寸、重量偏差、表面标志、力学性能、工艺性能、化学成分、金相组织 | 合格   | /        | /        | ≥630      | 755; 740                | ±5.0    | -2.6                         |
| 9  | 热轧带肋钢筋 | 贵州省和兴金属制品有限公司    | 黔东南州麻江县杏山镇江水桥       | HRB400E Φ8  | /    | 2021110109  | 2021-11-05 | 尺寸、重量偏差、表面标志、力学性能、工艺性能、化学成分、金相组织 | 合格   | /        | /        | ≥540      | 665; 670                | ±6.0    | +1.0                         |
| 10 | 冷轧带肋钢筋 | 贵州邦泰金属制品有限公司     | 黔南州龙里县高新技术产业园       | CRB550 Φ7   | /    | /           | 2021-11-12 | 力学性能, 工艺性能, 尺寸, 重量偏差, 表面标志       | 合格   | /        | /        | ≥550      | 710; 700; 715; 710; 710 | ±4      | +3.0; +1.0; +1.5; +2.0; +1.0 |
| 11 | 热轧带肋钢筋 | 贵州聚鑫钢铁(集团)有限公司   | 黔西南州兴义市顶效镇合心村胜平路96号 | HRB400E Φ10 | /    | 211029-1636 | 2021-10-29 | 尺寸、重量偏差、表面标志、力学性能、工艺性能、化学成分、金相组织 | 合格   | /        | /        | ≥540      | 650; 645                | ±6.0    | -2.0                         |
| 12 | 热轧带肋钢筋 | 贵州聚鑫钢铁(集团)有限公司   | 黔西南州兴义市顶效镇合心村胜平路96号 | HRB400E Φ8  | /    | 211024-1542 | 2021-10-24 | 尺寸、重量偏差、表面标志、力学性能、工艺性能、化学成分、金相组织 | 合格   | /        | /        | ≥540      | 640; 660                | ±6.0    | +1.4                         |