

2022年海南省防水产品质量专项监督抽查结果

发布时间：2023年2月6日

近期，海南省市场监督管理局对全省进行了防水产品质量专项监督抽查。本次抽查了50批次产品，经检验，不合格6批次，不合格发现率为12%。

本次监督抽查依据GB/T 18173.1-2012、GB 23441-2009、GB 18242-2008、GB/T 19250-2013、GB/T 23445-2009、JC 1066-2008等标准要求，对下列项目进行了检验：拉伸强度、拉断伸长率、撕裂强度、不透水性(0.3MPa, 30min)、低温弯折、加热伸缩量、热空气老化(80℃*168h)、耐碱性【饱和Ca(OH)₂溶液, 23℃*168h】、复合强度、拉伸性能、钉杆撕裂强度、耐热性、剥离强度、持粘性、渗油性、不透水性、热稳定性、低温柔性、热老化、可溶物含量、耐热性(90℃)、低温柔性、不透水性30min、拉力、延伸率、热老化、渗油性、接缝剥离强度、不透水性、拉伸强度、断裂伸长率、固体含量、定伸时老化(加热老化)、粘结强度、吸水率、低温弯折性、撕裂强度、挥发性有机化合物含量(VOC)、苯、甲苯+乙苯+二甲苯、苯酚、萘、蒽、游离TDI、热处理(80℃, 168h)、固体含量、拉伸强度、断裂伸长率、粘结强度、不透水性(0.3MPa, 30min)、挥发性有机化合物(VOC)、苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和、游离甲醛、氨。

本次抽查未发现涉及安全性指标的项目不合格；有6批次产品不符合使用性要求，涉及的不合格项目为：拉伸强度、拉断伸长率、撕裂强度、热空气老化、耐碱性。

拉伸强度达不到标准要求，其所能抵抗外荷载和变形的能力差，容易产生较大的撕裂现象，产品的韧性较差。拉断伸长率低于指标，则容易拉断，造成破损渗漏。撕裂强度过低，表明产品的抗撕裂能力差，易破坏，造成产品破损。热空气老化反映了材料使用的耐久性能，不合格产品在热环境下老化速度快，易变形、收缩或隆起，影响产品使用寿命。耐碱性反应了产品耐碱等化学物质的侵蚀作用的能力，不合格产品没有具备良好的耐腐蚀性能，在实际使用环境中，受到各种化学物质的侵蚀会降低产品性能，严重影响产品使用。

本次抽查发现的不合格产品将移交被检主体及产品标称的生产企业所在地市场监管部门依法进行处理。

具体抽查结果如下：

2022年海南省防水产品质量专项监督抽查所检项目符合相关标准的产品

序号	产品名称(标称)	商标(标称)	规格型号	生产日期/批号(标称)	被检主体	生产企业(标称)
1	SAN920自粘聚合物改性沥青防水卷材	东方雨虹	N-I -1m-1.5mm-20m-PE	2022/04/03	海南至境供应链服务有限公司	惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司
2	弹性体改性沥青防水卷材	科顺	SBS-I -PY-PE-PE-4-10	2022/04/08	海南至境供应链服务有限公司	科顺防水科技股份有限公司
3	聚酯胎自粘聚合物改性沥青防水卷材	三棵树	自粘-PY-I -PE-3.0-10	2022/9/25	海口申宁建材有限公司	大禹九鼎新材料科技有限公司
4	弹性体改性沥青防水卷材	大禹九鼎	SBS-I -PY-PE-PE-3-10	2022/9/1	海口申宁建材有限公司	大禹九鼎新材料科技有限公司
5	SBS弹性体改性沥青防水卷材	卓宝	SBS-I -PY-PE-PE-3.0-10	2022/1/7/0118016	海南众亨建材有限公司	深圳市卓宝科技股份有限公司

6	自粘聚合物改性沥青防水卷材	大禹九鼎	自粘卷材 PY- I -D-3.0-10	2022/6/1	海南禹冠建材有限公司	大禹九鼎新材料科技有限公司
7	聚氨酯防水涂料	北新	PU 防水涂料 S- I -N-B	20220607311	海口高正佳建材有限公司	北新禹王防水科技集团有限公司
8	SPU-301 单组份聚氨酯防水涂料	东方雨虹	PU-S- I -N-B	2022/7/19	海南元熙建材有限公司	河南东方雨虹建筑材料有限公司
9	自粘聚合物改性沥青防水卷材	三棵树	PY- I -PE-3.0-10	2022/2/2	海南晟业建材有限公司	四川三棵树涂料有限公司
10	单组份聚氨酯防水涂料	三棵树	PU-S- I -N-B	2022/7/20	海南晟业建材有限公司	四川三棵树涂料有限公司
11	JSA-101 聚合物水泥防水涂料	东方雨虹	II 型 粉: 水 10: 12 (0.5-2)	2022/1/15	海口龙华鑫荣顺建筑材料经营部	惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司
12	黑盾柔性型防水乳浆	/	JS 防水 III	2022/8/18	海南嘉宜贸易有限公司	广东嘉宝莉科技材料有限公司
13	柔性多功能乳液 KB-1210	柯宝	有粉末体积比 II 型 1:1 (比例)	2022/8/22	海南欣海波贸易有限公司	福州柯宝建材有限公司
14	聚乙烯丙(涂)纶高分子防水卷材	博冠	国际 400g-0.7mm	2022/7/15	海南赛力克建材有限公司	潍坊市博冠防水材料有限公司
15	K11 容易涂防水胶	三棵树	II 型双组分配比: 液体: 水泥=1: 0.8	2022/1/1	定安定城业春五金商行	三棵树涂料股份有限公司
16	水性聚氨酯防水涂料	峻联	II 型 单组分	2021/4/20	定安定城小威防水涂料店	海南峻联防水建材有限公司
17	JSA-201 聚合物水泥防水涂料	东方雨虹	液: 粉: 水=10: 12 (0.5-3) II 型 双组分	2022/3/21	澄迈福山荣辉装饰材料城	惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司
18	柔韧型彩色防水涂料	三棵树	III 型 液体: 粉料 1: 2.3	2022/6/20	澄迈福山士林建材店	三棵树涂料股份有限公司
19	911 单组份聚氨酯防水涂料	标牌	I 类 B 类 N 类-s	20220806-0208	文昌文城富强五金店	广西标牌化学科技有限公司
20	SGW609 无胎自粘聚合物改性沥青	三棵树	自粘 N-I-PET-1.5-20	2021/7/4	文昌文城富强五金店	湖北大禹九鼎新材料科技有限公司
21	弹性体 SBS 改性沥青防水卷材	东方雨虹	SBS-I-PY-PE-PE-3-10	2021/8/26	海南翊翔建筑修缮工程有限公司	惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司
22	JS 聚合物复合防水浆料	云美	单组分 III 型	2022/3/20	海南翊翔建筑修缮工程有限公司	广州皓升建筑材料有限公司
23	JS 聚合物复合防水涂料	正标	BPB-8012 JS-II 型液体: 粉末 1:0.5	2022/3/19	琼海嘉积建防水材料店	深圳市金之正实业有限公司

24	JS 弹性防水乳液	三棵树	SFS110-II 型配比: 液体: 水泥=1: 0.8	2022/4/11	万宁万城腾翔装饰材料商行	三棵树涂料股份有限公司
25	青龙厨卫宝彩色防水 (深蓝色)	青龙	III型 双组分 液: 粉 1:2.5	2022/4/28	万宁万城小杨建筑材料门市部	广西青龙化学建材有限公司
26	青龙厨卫宝彩色防水浆料 (K11 柔韧性) 深蓝色	青龙	K11 柔韧性III型 双组分 液: 粉 1:2.5	2022/4/18	万宁万城小杨建筑材料门市部	广西青龙化学建材有限公司
27	聚乙烯丙/涤纶高分子复合防水材料	星洲	FS2 400g/m ²	/	海南龙江涂源防水工程有限公司	潍坊市星洲防水材料有限公司
28	高分子聚乙烯丙纶防水材料	万方	400g	/	海南龙江涂源防水工程有限公司	潍坊市万方防水材料有限公司
29	911 聚氨酯建筑防水涂料	祥庭	I 类 B 类 N 类 甲组份 5kg 乙组份 20kg	2022/6/18	三亚晓珊涂料商行	佛山欧奇涂料有限公司
30	911 聚氨酯防水涂料	能登	I 类 B 类 N 类 甲组份 6kg 乙组份 20kg	2022/6/18	三亚晓珊涂料商行	佛山欧奇涂料有限公司
31	弹性体 SBS 改性沥青防水卷材	金鸿雨	SBS-I-PY-PE-PE-3.0-10	20220429	三亚凤凰宝隆建材经营部	山东鸿雨防水材料有限公司
32	自粘聚合物改性沥青防水卷材	申宁	NK-I-PE-2.0-15	2021/12/2	三亚崖城欧饰华装饰材料店	潍坊申宁防水科技集团有限公司
33	自粘聚合物改性沥青防水卷材	申宁	PY-I-PE-P4-10	2022/5/27	东方城东立邦涂料销售店	潍坊申宁防水科技集团有限公司
34	弹性体改性沥青防水卷材	申宁	SBS-I-PY-PE-PE-3-10	2022/5/25	东方城东立邦涂料销售店	潍坊申宁防水科技集团有限公司
35	风行-200 自粘聚合物改性沥青防水卷材	风行	自粘 N-I-PET--2.0-15	2022/4/22	定安定城裕隆建材商行	惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司
36	聚乙烯丙纶复合防水卷材	春美	FS2-1.15m×0.6mm	2022/2/26	海口秀英春美商行	山东春美防水工程集团股份有限公司
37	聚乙烯丙涤纶高分子防水卷材	立科	FS2	/	海南程桥建材贸易有限公司	山东科信防水材料有限公司
38	ACW-811R 聚合物改性沥青化学耐根穿刺防水卷材	/	SBS-II-PY-PE-PE	20211119	海南程桥建材贸易有限公司	亚士防水科技(滁州)有限公司
39	GQJC-SBS 弹性体改性沥青防水卷材	新广建	SBS-I -PY-PE-PE-3-10	2021/10/20	海南新广建材料有限公司	广西新广建化工科技有限公司
40	GQJC-BAC 自粘聚合物改性沥青防水卷材	新广建	自粘 I -PY-D-3-10	2022/3/11	海南新广建材料有限公司	广西新广建化工科技有限公司

41	青龙家居专用防水卷材	青龙	自粘 N- I -PET-1.5-10	/	海南富兴建材有限公司	广西青龙化学建材有限公司
42	聚乙烯丙（涂）纶防水卷材	昇发	FS2 400g	/	海南禄祥保温材料有限公司	寿光市浩博防水材料有限公司
43	自粘聚合物改性沥青防水卷材	新广源	PY- I -D-3.0mm-10	2022/10/1	海南晴天防水工程有限公司	金广源防水科技股份有限公司
44	聚乙烯丙纶防水卷材	世纪雨神	FS2 300g	2022/12/11	海口亨德力建材有限公司	雨神防水集团

2022 年海南省防水产品质量专项监督抽查不合格产品

序号	产品名称（标称）	商标（标称）	规格型号	生产日期/批号（标称）	被检主体	生产企业（标称）	不合格项目
1	聚乙烯丙（涂）纶复合防水卷材	汇兰德	国际 400g FS2	2021/3/11	海口市金九源保温防水工程有限公司	汇兰德防水科技有限公司	拉伸强度、拉断伸长率、撕裂强度
2	聚乙烯丙（涂）纶复合防水卷材	蒙辰	国标 400g	2021/7/4	定安定城志兴五金涂料店	北京蒙辰防水科技有限公司	拉伸强度、拉断伸长率、撕裂强度
3	高分子防水卷材（聚乙烯涂纶）	/	50m×1.2m×0.8mm-JS1	/	海南华腾中泰贸易有限公司	河间市楷纳卓防水材料厂	拉伸伸长率、热空气老化、耐碱性
4	聚乙烯丙（涂）纶高分子防水卷材	中实兴	400g	/	三亚吉阳科之顺防水材料经营部	深圳市中实兴防水科技有限公司	拉伸强度、拉断伸长率、耐碱性
5	聚乙烯丙纶高分子防水卷材	/	FS2-400g	/	三亚吉阳老饶涂料商行	河间雨冠防水材料厂	拉伸强度、拉断伸长率、热空气老化、耐碱性
6	防水卷材	樱梵	JF2-300g	2022/10/15	海南新茂防水科技有限公司	河北省河间市沧州伯辰防水材料有限公司	拉伸强度