

附件：

### 手提式灭火器产品质量市级监督检查不合格产品信息及企业名单

序号	样品名称	销售者名称	销售者名称地址	标称生产企业（供货单位）名称	标称商标	规格	生产日期或批号	主要不合格项目	备注
1	灭火器	开阳诚信消防器材经营部	贵州省贵阳市开阳县城关镇东山村杨家湾新区	山东薪安消防科技有限公司		MFZ/ABC1型	出厂日期：2022年8月	灭火剂主要组分含量（磷酸二氢铵）	
2	手提式干粉灭火器	贵阳天和安物资经营部	贵州省贵阳市云岩区城基路246号A栋1层	贵州古氏消防设备制造有限公司	黔安	MFZ/ABC4型	2023年1月	灭火剂主要组分含量（磷酸二氢铵）	
3	手提式干粉灭火器	观山湖苏邮消防器材经营部	贵州省贵阳市观山湖区宾阳街道西南国际商贸城4幢C单元1层103号	贵州古氏消防设备制造有限公司	黔安	MFZ/ABC2型	出厂日期：2022年10月	灭火剂主要组分含量（磷酸二氢铵）	

## 消防应急灯具产品质量市级监督检查不合格产品信息及企业名单

序号	样品名称	销售者名称	销售者名称地址	标称生产企业（供货单位）名称	标称商标	规格	生产日期或批号	主要不合格项目	备注
1	消防应急照明灯具	修文县龙场镇长安消防器材中心	修文县龙场镇城北首府7栋负1-2号门面	蓬江区科泓照明电器厂	科泓	KH-ZFZD-E3W-610	2022-04	转换电压试验	
2	消防应急照明灯具	贵州鑫骏安消防设备有限公司	贵州省贵阳市修文县阳明洞街道澳林电子商贸城格致路6号（3号楼1层113号）	佛山市顺德区科迪卡照明科技有限公司	明泓	KD-ZFZD-E3WC2	2022.03.12	转换电压试验	
3	消防应急照明灯具	贵州云消防科技有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇合朋村贵州红太阳商贸城开发有限公司D4-23-24号	佛山市顺德区科迪卡照明科技有限公司	明泓	KD-ZFZD-E3WC2	2022年04月18日	转换电压试验	
4	消防应急标志灯具	贵州荣盛消防科技有限公司	贵州省贵阳市南明区花溪大道北段128号灵达新苑1层162号【湘雅办事处】	中山市锐辉照明有限公司	锐辉	AC220V50Hz RH-BLZD- I 1LROE3W-2	2022.05.22	基本功能试验	