

2023 年海南省生产领域电缆产品质量监督 抽查结果

发布时间：2023 年 11 月 14 日

2023 年海南省市场监督管理局对全省生产领域的电缆产品进行了省级监督抽查。本次抽查 11 家企业 20 批次产品，经检验，均为合格产品。

一、本次监督抽查检验依据和检验项目

1. 检验依据

XZ19-2023《海南省电缆产品质量监督抽查实施细则》

GB/T 5023.3-2008 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 3 部分：固定布线用无护套电缆

GB/T 12706.1-2020 额定电压 1kV($U_m=1.2kV$) 到 35kV($U_m=40.5kV$) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV($U_m=1.2kV$) 和 3kV($U_m=3.6kV$) 电缆

GB/T 12527-2008 额定电压 1kV 及以下架空绝缘电缆

GB/T 19666-2019 阻燃和耐火电线电缆或光缆通则

2. 检验项目

电线电缆：

导体电阻，电压试验，绝缘电阻，绝缘厚度平均值，绝缘厚度最薄点，绝缘抗张强度原始值，绝缘断裂伸长率原始值，绝缘老化后抗张强度，绝缘老化后断裂伸长率，绝缘抗张强度变化率，绝缘断裂伸长率变化率，绝缘失重试验，绝

缘高温压力试验，绝缘热冲击试验，不延燃试验，标志。

电力电缆：

绝缘平均厚度，绝缘最薄处厚度，非金属护套最薄处厚度，导体电阻，导体最高温度下绝缘电阻常数，4h 电压试验，绝缘老化前抗张强度，绝缘老化后抗张强度，绝缘老化前断裂伸长率，绝缘老化后断裂伸长率，绝缘老化前后抗张强度变化率，绝缘老化前后断裂伸长率变化率，PVC 绝缘热冲击，EPR,HEPR 和 XLPE 绝缘热延伸，非金属护套老化前抗张强度，非金属护套老化后抗张强度，非金属护套老化前断裂伸长率，非金属护套老化前后抗张强度变化率，非金属护套老化后断裂伸长率，非金属护套老化前后断裂伸长率变化率，ST₂型 PVC 护套失重，PVC 护套热冲击，成品电缆标志，电缆包装。

架空电缆：

导体电阻，电压试验，绝缘电阻，绝缘厚度，电缆外径，绝缘老化前拉力试验，绝缘老化后拉力试验，热延伸，标志，包装。

二、具体抽查结果如下：

海南省 2023 年电缆产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品				
序号	产品名称	型号规格	生产日期	被抽检主体
1	聚氯乙烯绝缘电线电缆	100m/卷 60227 IEC01 (BV) 2.5mm ²	2023/2/8	海南鸿星电缆实业有限公司
2	聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆	1×6mm ² 60227 IEC01 (BV)	2023/3/2	海南椰城电缆有限公司
3	阻燃电缆（电线）	ZC-BV 1.5mm ² 100m/捆	2023/5/19	海南鸿安特电线电缆有限公司

4	聚氯乙烯绝缘 无护套电线电缆	60227IEC 01(BV) 2.5mm ²	2023/6/5	海南中坚电缆科技有限公司
5	电力电缆	4×35+1×16 ZC-YJV	2023/5/3	海南中坚电缆科技有限公司
6	一般用途单芯 硬导体无护套 电缆	60227IEC 01(BV) 2.5mm ²	2023/3/19	海南椰岛电线电缆有限公司
7	铜芯聚氯乙烯 绝缘电缆（电 线）	60227IEC 01(BV) 2.5mm ²	2023/5/23	海南环岛通电缆实业有限公司
8	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	W 3×10mm ²	2023/3/10	海南椰岛电线电缆有限公司
9	铜芯聚氯乙烯 绝缘电缆（电 线）	60227IEC 01(BV) 2.5mm ²	2023/5/25	海南太和线缆有限公司
10	一般用途单芯 硬导体无护套 电缆	60227IEC 01(BV) 2.5mm ²	2023/2/20	海南万信达电线电缆有限公司
11	电力电缆	5×10 YJV	2023/3/7	海南万信达电线电缆有限公司
12	聚氯乙烯绝缘 无护套电缆电 线	60227IEC 01(BV) 2.5mm ²	2023/6/7	海南六八鸿昌兴科技股份有限公司 文星电线厂
13	电力电缆	YJV(4×16+1×10) mm ²	2023/7/14	海南威特电气集团有限公司
14	架空绝缘电缆	JKLYJ 1×185mm ²	2023/2/20	海南威特电缆有限公司
15	铜芯聚氯乙烯 绝缘电缆（电 线）	60227IEC 01(BV) 1 ×4mm ²	2023/6/7	海南威特电缆有限公司
16	铜芯聚氯乙烯 绝缘电缆（电 线）	60227IEC 01(BV) 1 ×6mm ²	2023/7/8	海南威特电缆有限公司
17	铜芯聚氯乙烯 绝缘电缆（电 线）	60227IEC 01(BV) 1 ×1.5mm ²	2023/7/14	海南威特电缆有限公司
18	铜芯聚氯乙烯 绝缘无护套电 缆电线	60227IEC 01(BV) 1.5mm ² /捆 100m/捆	2023/7/11	海南美亚电缆集团有限公司
19	铜芯聚氯乙烯 绝缘无护套电 缆电线	60227IEC 01(BV) 4mm ² /捆 100m/捆	2023/7/13	海南美亚电缆集团有限公司
20	交联聚乙烯绝 缘聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV 4×35	2023/6/7	海南美亚电缆集团有限公司