

# 莆田市市场监督管理局关于2023年流通领域消防器材类商品质量抽检结果公示

为了加强流通领域商品质量监督管理，保护消费者合法权益。2023年第三、四季度，莆田市市场监督管理局根据《关于开展2023年流通领域商品质量抽查检验工作的通知》（莆市监消〔2023〕130号）要求，依据《产品质量法》对消防器材类中的消防水带、消防水枪、消防应急标志灯具、手提式灭火器、灭火毯、独立式感烟火灾探测报警器、洒水喷头、过滤式消防自救呼吸器等商品开展了市级监督抽查，本次抽查依据消防器材类商品相关产品标准要求，共抽查到消防器材类商品45批次，经检验检测，其中42批次合格、3批次不合格，合格率93.33%，抽查的不合格商品（项目）分别为：手提式灭火器（灭火剂充装总量误差）、独立式感烟火灾探测报警器（极性反接试验、重复性试验和方位试验）。本次监督抽查的不合格商品，已按照相关规定依法予以处理。

根据《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局第18号令）规定，现将抽查结果予以公告。

表1: 莆田市2023年流通领域消防器材类商品质量市级监督抽查结果（合格）

受检企业名称	产品名称	商标	规格型号	生产日期/批号	抽检结果	承检机构
莆田市荔城区金源兴水暖消防配件商行	独立式光电感烟火灾探测报警器	/	SN-828-1	2021年8月	合格	山东精准产品质量检测有限公司
莆田市开安消防设备有限公司	独立式光电感烟火灾探测报警器	焰井科技	YJ-108	2023.05.12	合格	山东精准产品质量检测有限

						公司
莆田市涵江区博安消防器材经营部	独立式光电感烟火灾探测报警器	焰井科技	YJ-115	2022.4.16	合格	山东精准产品质量检测有限公司
莆田市开安消防设备有限公司	过滤式消防自救呼吸器	宏盾旺安	TZL30C	2023.4	合格	山东精准产品质量检测有限公司
莆田市涵江区永兴消防器材服务部	过滤式消防自救呼吸器	宏盾旺安	TZL30C	2023.7	合格	山东精准产品质量检测有限公司
莆田市涵江区特需劳保用品店	过滤式消防自救呼吸器	兴安消防	TZL30	2022.9	合格	山东精准产品质量检测有限公司
莆田市荔城区兴安消防自动报警维保部	过滤式消防自救呼吸器	兴安消防	TZL30	2023.7	合格	山东精准产品质量检测有限公司
莆田市大隆消防设备有限公司	过滤式消防自救呼吸器	宏盾旺安	TZL30C	2023.8	合格	山东精准产品质量检测有限公司
莆田市城厢区龙珠泵阀供应站	洒水喷头	美消	K-2STZ-80-68℃ Q3	2023年6月7日	合格	山东精准产品质量检测有限公司
福建省中联阀门有限公司	洒水喷头	新龙都消防	T-ZSTZ80-68℃ Q5 200个/箱	2023年01月	合格	山东精准产品质量检测有限公司
莆田市亿安建材贸易有限公司	洒水喷头	天申	K-ZST×15-68℃	2023年06月06日	合格	山东精准产品质量检测有限公司
莆田市亿安建材贸易有限公司	洒水喷头	天申	T-ZSTZ80-68℃ Q5	2023年05月30日	合格	山东精准产品质量检测有限公司
莆田市城厢区高荣井盖阀门管道配件商行	洒水喷头	复兴	T-ZSTZ80-68℃ Q5	2023年06月	合格	山东精准产品质量检测有限公司
莆田市荔城区金源兴水暖消防配件商行	洒水喷头	闽峰消防	T-ZST×80-68℃ Q5A	2022年10月	合格	山东精准产品质量检测有限公司
莆田市开安消防设备有限公司	手提式干粉灭火器	江盾	MFZ/ABC4	2023年7月	合格	山东精准产品质量检测有限公司

莆田市荔城区黄石镇翔安消防器材门市部	手提式干粉灭火器	星浙安	MFZ/ABC4型	2021年12月	合格	山东精准产品质量检测有限公司
莆田市城厢区龙珠泵阀供应站	手提式干粉灭火器	正天消防	MFZ/ABC4	2023.06	合格	山东精准产品质量检测有限公司
莆田市涵江区盛兴劳保用品商行	手提式干粉灭火器	超顺	MFZ/ABC4	2023年07月	合格	山东精准产品质量检测有限公司
莆田市涵江区志华消防器材经营部	手提式干粉灭火器	安特达	MFZ/ABC4	2023.07	合格	山东精准产品质量检测有限公司
莆田市涵江区群安消防店	手提式干粉灭火器	雪鹰	MFZ/ABC4	2023.7	合格	山东精准产品质量检测有限公司
莆田市荔城区顺安消防器材经营部	手提式干粉灭火器	速零	MFZ/ABC4	2023.7	合格	山东精准产品质量检测有限公司
莆田市城厢区高荣井盖阀门管道配件商行	手提式干粉灭火器	安特达	MFZ/ABC4	2023.8	合格	山东精准产品质量检测有限公司
莆田市广众消防设备贸易有限公司	手提式干粉灭火器	鑫友安	MFZ/ABC4 2A 55BCE	2023年7月	合格	山东精准产品质量检测有限公司
莆田青鸟安全技术有限公司	手提式干粉灭火器	江盾	MFZ/ABC4	2023年7月	合格	山东精准产品质量检测有限公司
莆田市城厢区政安消防器材经营部	有衬里消防水带	鑫祥龙	8-65-25-涤纶长丝-涤纶长丝-聚氨酯	2023年1月	合格	山东精准产品质量检测有限公司
莆田市亿安建材贸易有限公司	有衬里消防水带	天星	8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2023年7月7日	合格	山东精准产品质量检测有限公司
莆田市秀屿区笏石屿安消防器材店	有衬里消防水带	鑫祥龙	8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2022年11月	合格	山东精准产品质量检测有限公司

莆田市荔城区航达消防器材销售部	有衬里消防水带	鑫祥龙	8-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2023年1月	合格	山东精准产品质量检测有限公司
莆田市涵江区特需劳保用品店	有衬里水带	沱雨	10-50-20涤纶纱/涤纶长丝聚氨酯	2023年6月16日	合格	山东精准产品质量检测有限公司
莆田青鸟安全技术有限公司	有衬里消防水带	鑫祥龙	8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2022年4月	合格	山东精准产品质量检测有限公司
莆田青鸟安全技术有限公司	直流水枪	鑫祥龙	QZ3.5/7.5	2022年1月	合格	山东精准产品质量检测有限公司
莆田市亿安建材贸易有限公司	直流水枪	天申	QZ3.5/7.5	2022.8.31	合格	山东精准产品质量检测有限公司
莆田市秀屿区笏石屿安消防器材店	直流水枪	鑫祥龙	QZ3.5/7.5	2022年9月	合格	山东精准产品质量检测有限公司
莆田市荔城区航达消防器材销售部	直流水枪	鑫祥龙	QZ3.5/7.5	2022.11	合格	山东精准产品质量检测有限公司
莆田青鸟安全技术有限公司	消防应急标志灯具	劳士	L-BLZD-1 LROE I 5WDBD	2023-03-15	合格	山东精准产品质量检测有限公司
莆田市开安消防设备有限公司	消防应急照明灯具	劳士	L-ZFZD-E 5W4002	2022-07-01	合格	山东精准产品质量检测有限公司
莆田市荔城区天城消防设备经营部	消防应急标志灯具	敏华电工	M-BLZD-1 LROE I 5WCBD	2023.05.15	合格	山东精准产品质量检测有限公司
莆田市城厢区政安消防器材经营部	消防应急照明灯具	劳士	L-ZFZD-E 5W4002	2023-02-01	合格	山东精准产品质量检测有限公司
莆田市亿安建材贸易有限公司	消防应急照明灯具	安德利	ZY-ZFZD-E3W5	2022年8月	合格	山东精准产品质量检测有限公司
莆田市秀屿区笏石屿安消防器材店	消防应急照明标志复合灯具	劳士	N-ZBLZD-1LROE I 12WFA0	2022-03-15	合格	山东精准产品质量检测有限公司

莆田市涵江区博安消防器材经营部	消防应急标志灯具	/	M-BLZD-1 LROE I 5WCBD	2021.08. 02	合格	山东精准产品质量检测有限公司
莆田市荔城区兴安消防自动报警维保部	消防应急照明标志复合灯具	中消电子	ZX-ZBLZD -10E I 5W-0118	2022.07. 15	合格	山东精准产品质量检测有限公司

表 2: 莆田市 2023 年流通领域消防器材类商品质量市级  
监督抽查结果 (不合格)

受检企业名称	产品名称	商标	规格型号	生产日期/ 批号	抽检结果	不合格项目	承检机构
莆田市荔城区顺安消防器材经营部	独立式光电感烟火灾探测报警器	睿安消防	JLF-003	2022.8	不合格	极性反接试验、重复性试验、方位试验	山东精准产品质量检测有限公司
莆田市广众消防设备贸易有限公司	独立式光电感烟火灾探测报警器	佳盾	JD-001	2023.4	不合格	极性反接试验、重复性试验、方位试验	山东精准产品质量检测有限公司
莆田市亿安建材贸易有限公司	手提式干粉灭火器	金达鑫	MFZ/ABC4	2023年8月	不合格	灭火剂充装总量误差、灭火剂主要组分含量 (磷酸二氢铵)	山东精准产品质量检测有限公司

### 消费提示:

#### (一) 手提式灭火器

- 摸瓶体: 优质的灭火器表面光滑, 没有毛刺, 拼缝和焊缝严实平整。
- 查标识: 灭火器瓶体上应有清晰的产品标识、3C 认证

标志、合格证信息、钢印的生产日期等。灭火器有效期为 5 年，超过 5 年必须送修，瓶体的有效期为 10 年，超过 10 年要强制报废。

3. 验身份：每一具灭火器瓶体上都贴有红色的消防“S”标签，用手机扫码“S”标签可验证产品相关信息。

4. 看压力：灭火器把手下有一压力指示器，若指针在红色区域，说明灭火器压力不足，不能购买和使用。

5. 留票据：保留购买发票和单据，产品出现问题后方便送修或维权。

## **(二) 消防水带**

1. 看外观。织物层应编织均匀，表面整洁，编织面无跳线、断线及划伤等现象。水带衬里（或覆盖层）的厚度应均匀，表面应光滑平整、无折皱或其它缺陷。

2. 掂重量。用手提起整条水带测试，建议不选用感觉轻飘飘的产品。

3. 查标志。每根水带应以有色线作带身中心线，并在接口两端附近中心线两侧须用不易脱落的油墨清晰地印上下列标志：产品名称、设计工作压力、规格（公称内径及长度）、经纬线及衬里的材质、生产厂名、注册商标、生产日期。

## **(三) 消防应急照明灯具**

1. 标志。依据标准要求，消防应急灯具应有清晰、持久的标志，其中产品标志应包括：制造厂名、厂址；产品名称；

产品型号;产品主要技术参数(外壳防护等级、额定电源电压、额定工作频率等);商标;制造日期及产品编号;执行标准。质量检验标志应包括:检验员;合格标志。

2. 主要部件检查。该项检验主要是要求消防应急灯具应在电池与充、放电回路间及主电输入回路加熔断器或其他保护装置,熔断器的电流值标示应清晰;应设接地端子,且端子标示清晰等。

3. 基本功能试验。标准要求对消防应急灯产品的各项功能进行验证。比如消防应急灯具的应急转换时间应不大于5s;消防应急灯具的应急工作时间应不小于90min,且不小于灯具本身标称的应急工作时间( $\geq 90\text{min}$ )。

#### **(四) 独立式感烟火灾探测报警器**

1、在购买独立式烟感时,要注意查看该产品是否具有中国国家强制性产品认证证书(查询网站:[www.CCCF.com.cn](http://www.CCCF.com.cn)),独立式烟感上有无产品信息和3c认证标识,独立式烟感结构是否和商家提供的报告上面一致。

2、安装在房间顶棚,且周围0.5米范围内不允许有遮挡物。

3、当长按测试按钮时,发出警报声响,说明独立式烟感报警功能正常;

4、在安装前要查看巡检指示灯是否巡检正常;

5、独立式烟感每分钟自动检测电池电压，电池耗尽前每分钟提示一次(报警器发出“嘀”一声)可维持30天。该情况下及时更换电池，否则会影响独立式烟感正常工作。